



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua. bene comune

*Direzione Industriale*

*Coordinamento Gestione Territoriale*

*Struttura Territoriale Operativa Lecce*

*Area Manutenzione Straordinaria*

*Il Responsabile*

Spett.le

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e Tranzione

Ecologica

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Spett.le

Flynis PV 47 Srl

[flynispv47srl@legalmail.it](mailto:flynispv47srl@legalmail.it)

e, p.c. Spett.le

AIP – Autorità Idrica Pugliese

[protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)

Spett.le

Comune di Veglie

[protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le

Comune di Nardò

[protocollo@pecnardo.it](mailto:protocollo@pecnardo.it)

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, inerente al progetto "Impianto integrato agrivoltaico avente potenza pari a 16.093,44 kWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Veglie e Nardò". Proponente: FLYNIS PV 47 S.R.L. (P.IVA. 12459460965), con sede legale in Via Cappuccio, 12 – 20124 – Milano. Comunicazione pubblicazione integrazioni documentali. – **Ultimo Sollecito acquisizione Relazione sulle Interferenze Elettromagnetiche con le condotte metalliche e preavviso di diniego.**

In riscontro alla Vs nota prot. 51970 del 11/12/2025 di pari oggetto della presente, acquisita in pari data al prot. n. 86129/2025 e facendo seguito alle pregresse comunicazioni prot. n. 78050 del 10/11/2025, prot. n. 81420/2025 del 21/11/2025 e prot. n. 81948/2025 del 24/11/2025 si comunica che ad oggi non è pervenuta alcuna documentazione integrativa richiesta con le suddette comunicazioni.

E' da far presente che le progettate opere dovranno uniformarsi sia ai dettami della Legge 8 Luglio 1904, n. 381 "relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'Acquedotto Pugliese" che agli art. 7 e 8 pone distanze minime da rispettare dalle opere gestite, sia alle specifiche tecniche aziendali di cui alla "Disciplina Tecnica per





*Direzione Industriale*

*Coordinamento Gestione Territoriale*

*Struttura Territoriale Operativa Lecce*

*Area Manutenzione Straordinaria*

*Il Responsabile*

la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica causata da linee elettriche in corrente alternata".

**Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, al fine di poter autorizzare l'esecuzione dell'elettrodotto in oggetto, occorre produrre una Relazione d'Interferenza, firmata da un tecnico abilitato, che fornisca una valutazione dei rischi legati alla vicinanza dell'elettrodotto alle condotte metalliche e che attesti la trascurabilità o l'assenza dell'interferenza elettromagnetica.**

La suddetta relazione dovrà pervenire alla scrivente Società (pec: [mat.lecce@pec.aqp.it](mailto:mat.lecce@pec.aqp.it)) entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, facendo presente che, in mancanza, si provvederà a comunicare il Diniego all'esecuzione delle opere in epigrafe in prossimità delle aree e delle opere di proprietà di questa Società.

Si rammenta, infine, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 381 del 1904, nessuna opera potrà essere eseguita in assenza del necessario Nulla Osta da parte della scrivente Società.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area  
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce  
Ing. Claudio Della Bona

