

Prot. OS2_S008 AS FS

Alla cortese attenzione:

Gent.mi Ingg.

Nicola La Tegola

Claudio della Bona

Spett.le AQP,

con riferimento al procedimento PAUR in corso presso la provincia di Lecce, relativo al nostro progetto agrivoltaico denominato BARDOSCIA 2, ed in riscontro alla Vostra nota in oggetto:

1) si conferma:

- che il cavidotto interrato in Media Tensione sarà realizzato con cavi elicordati ad elica visibile con conduttori in alluminio e progettato secondo i dettami della Legge 8-7-1904 n. 381;

- che le interferenze per parallelismi e incroci del cavo interrato con tubazioni metalliche e di telecomunicazione saranno eseguiti in osservanza alle norme CEI 11-17;

e contestualmente

2) si richiedono le seguenti informazioni:

- cartografia con indicazione della condotta potenzialmente interferita

- lunghezza e diametro della condotta metallica

- presenza opere d'arte e dei componenti installati sulla condotta

al fine di consentirci di corrispondere puntualmente anche le eventuali ulteriori prescrizioni previste dalla "Disciplina Tecnica per la protezione delle condotte metalliche dagli effetti dell'interferenze elettromagnetica causata da linee elettriche in corrente alternata".

Restiamo in attesa di Vostro cortese e sollecito riscontro, ringraziandoVi anticipatamente per la gentile collaborazione.

Per ogni evenienza in merito si prega di contattare i seguenti riferimenti:

- Francesca Sarzani
- - fsarzani@opdenenergy.com
- Cell. 338 – 911 0 111

Distinti saluti

--

OPDENERGY SALENTO 2 S.R.L.