



**Comando Vigili del Fuoco
LECCE**

Via Monteroni 155 - 73100 Lecce

Ufficio Prevenzione Incendi
Ardor in Igne

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0039252/2022 del 12/10/2022

Firmatario: ANTONIO PANARO

Protocollo nr: 16487 - del 11/10/2022 - COM-LE -
Comando Prov. VVF LECCE

Alla: Provincia di Lecce
Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambientale
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. PV-INVEST PROJECT S.r.l.
pvinvestproject1srl@legalmail.it

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs. N. 152/2006, inerente progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "Mass. Olivastro", della potenza di 4,0248 MW, e delle infrastrutture ed opere connesse ed indispensabili al collegamento alla rete elettrica, in comune di Nardò (LE), alla località Masseria Olivastro.
Proponente: PV-INVEST PROJECT S.r.l. via A. Diaz n.9 – Sternatia (LE).

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, visto gli elaborati ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione sulla piattaforma dedicata, e dalle dichiarazioni formulate, si rappresenta che, limitatamente agli aspetti di competenza, **nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto**, in quanto l'attività non risulta tra quelle elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011.

Resta inteso che, eventuali varianti comportanti l'installazione di macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³, dovranno essere oggetto di preventivo parere di questo Comando ai sensi dell'articolo 3 del DPR 151/2011.

Inoltre è opportuno indicare le seguenti raccomandazioni di carattere generale finalizzate alla prevenzione degli incendi:

1. Il sedime di installazione dei pannelli fotovoltaici, dovrà essere mantenuto costantemente pulito da vegetazione che possa rappresentare materiale combustibile suscettibile a potenziale innesco e/o di diffusione di fuochi.
2. Dovrà essere redatta apposita valutazione del Rischio Incendio (artt. 28 e 46 del D.Lgs. 81/2008), prevedendo la predisposizione e installazione di un congruo numero di estintori antincendio di adeguata e idonea classe di fuoco.

Prev/GMP



Il Comandante
Dott. Ing. Antonio Panaro