

VIA PEC

Spettabile

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e

Transizione Ecologica

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c.

e-distribuzione S.p.A.

Sviluppo Rete

Pianificazione Rete e

Analisi Investimenti

Gestione Tecnica Connessioni

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: CDS – Avvio della fase di pubblicazione ex art. 27bis, comma 4, del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii..

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, inerente progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato “Mass. Olivastro”, della potenza di 4,02408 MW, e delle infrastrutture ed opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, in Comune di Nardò (LE), alla località Masseria Olivastro.

Proponente: PV-INVEST PROJECT 1 S.r.l.

Comune di: Nardò (LE)

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 18394/2022 del 06/05/2022 (ns. prot. TERNA/A20220040204 del 12.05.2022), Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione.

Facciamo inoltre presente che non avendo visibilità sulla STMG rilasciata dalla Società e-distribuzione sarebbe opportuno verificare che in tale STMG non siano previsti eventuali potenziamenti sulle linee RTN. Se così non fosse e cioè se fossero presenti opere sulla RTN non previsti da Piano di Sviluppo Terna, allora rappresentiamo la necessità di ottenere opportunamente benestare di Terna su qualsiasi progetto che prevede opere RTN, appunto per garantire la verifica di rispondenza ai requisiti delle opere di Rete di cui al Codice di Rete e conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Enrico Maria Carlini