

Spett.le Comando Vigili del Fuoco  
LECCE,

con riferimento al progetto richiamato in oggetto denominato “Galluccio” ed in riscontro alla Vs nota di cui al prot. n. 13869 del 21.09.2023 si comunica che:

i) gli aggiornamenti progettuali ci hanno indotto, anche ai fini del contenimento dei rischi ambientali, ad utilizzare trasformatori a resina e quindi senza presenza di liquidi infiammabili;

ii) si è provveduto, in coerenza con quanto dichiarato al punto precedente, a correggere la descrizione da “trasformatori ad olio” con “trasformatori in resina” nelle relazioni di progetto e precisamente nelle:

- DDRGQ82\_RelazioneDescrittiva\_REV3 (pag.19, 20, 26)
- DDRGQ82\_RelazioneTecnica\_REV2 (pag.9)
- DDRGQ82\_StudioFattibilitaambientale\_01\_REV3 (pag.30)
- DDRGQ82\_StudioFattibilitaambientale\_02\_REV2 (pag.19)
- DDRGQ82\_Disciplinare\_03\_REV1 (pag. 6)

che si provvede di allegare alla presente congiuntamente all’elenco elaborati aggiornato (vedasi file DDRGQ82\_TabellaSintesi\_Rev5).

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricadendo le opere in progetto tra le attività riportate nell’allegato I al DPR 151/11, le stesse non risultano soggette alle procedure di Prevenzione Incendi.

Distinti saluti,  
FEDENERGY SOLAR S.r.l.