



**MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
LECCE**

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. 16 DEL D.Lvo 8 MARZO 2006 N. 139 E IL D.P.R. 151 del 01.08.2011

12 NOV. 2015

PROT. N° / 20409

Vista la SCIA presentata al Comune di Soleto il 29.09.2015;
Visto il Verbale di Sopralluogo del 21.10.2015;
Visto il parere espresso dal Funzionario Istruttore D.V.D. Ing. Raffaele De Iaco;
SI RILASCI

Alla Ditta ZINCOGAM S.P.A.
il presente CERTIFICATO che validità fino al 29.09.2020.

Azienda, industria o deposito: Opificio per la zincatura di manufatti in acciaio con impianti di produzione di calore a gas metano, gruppo elettrogeno a gasolio e impianto distribuzione gasolio ad uso privato.
(Attività 51.3.C, 74.3.C, 74.2.B, 49.1.A, 13.2.B Allegato I al D.P.R. 151/2011)

Sito nel Comune di SOLETO Z.I. SP 476 GALATINA -LECCE

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

- Gas metano per alimentazione forno per il riscaldamento della vasca di zincatura, centrale termica per il riscaldamento bagni di pretrattamento (sgrassaggio, decapaggio e flussaggio), centrale termica per produzione aria calda per aspirazione e abbattimento fumi acidi e caldaie murali per uffici;
- m³ 10 di gasolio in serbatoio metallico interrato a doppia parete al servizio del distributore di gasolio.

Impianti o apparecchiature pericolosi:

- impianto di produzione di calore a gas metano per il riscaldamento della vasca di zincatura contenente zinco fuso a - 450°C costituito da n° 14 bruciatori da 150.000 kcal/h ciascuno per una potenza termica complessiva di 2.100.000 kcal/h integrato in caso di necessità con un bruciatore a gas metano da 400.000 kcal/h;
- n° 1 caldaia a gas metano da 630.000 kcal/h per il riscaldamento dei bagni di pretrattamento;
- n° 1 caldaia a gas metano da 400.000 kcal/h per produzione di aria calda per aspirazione e abbattimento fumi acidi;
- n° 2 caldaie murali a gas metano da 32 kW per produzione acqua calda e riscaldamento uffici;
- n° 2 caldaie murali a gas metano da 24 kW per riscaldamento uffici;
- n° 2 caldaie murali a gas metano da 24 kW per produzione acqua calda sanitaria per uffici;
- n° 1 gruppo elettrogeno da 200 kW all'aperto con serbatoio di gasolio incorporato da 450 litri;
- n° 1 distributore di gasolio uso privato.

Misure di protezione attiva:

Impianti fissi manuale di estinzione incendio: n° 14 UNI 45, n° 3 UNI 70 esterni, n° 1 attacco V.F. UNI70, gruppo di spinta UNI 12845, riserva idrica di m³ 75.

Impianti di rivelazione automatica e di segnalazione manuale d'incendio: impianto di rilevazione gas nel locale forno al piano interrato, illuminazione di emergenza con lampade autoalimentate, impianto di allarme del tipo elettrico con pulsanti manuali e avvisatore ottico-acustico.

Attrezzature portatili: n° 19 estintori a polvere da kg 9, n° 9 estintori a polvere da kg 6, n° 5 estintori a CO₂ da kg 5, n° 1 estintore a CO₂ da kg 2.

Limitazioni e condizioni di esercizio: VEDI RETRO.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
D.V.D. ING. Raffaele De Iaco



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Eugenio Barisano

File newapi.doc 20409

Viale Grassi, 86 - 73100 LECCE ☎ 0832.223311 - ☎ 0832.223390 - E-Mail : comando.lecce@vigilfuoco.it
Ufficio Prevenzione - tel. 0832-223326-327-328-329 PEC:com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

Limitazioni e condizioni di esercizio:

- 1) siano garantiti gli obblighi previsti dall'art. 6 del DPR 01.08.2011, n° 151,
- 2) sia data completa attuazione a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e sia rispettato quanto previsto all'art. 4 del D.M. 10/3/98 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti e le attrezzature antincendio. **In particolare:**
 - a) gli impianti antincendio ed i mezzi di estinzione vengano controllati almeno ogni 6 mesi da parte di personale specializzato;
 - b) il personale dipendente venga adeguatamente informato, formato e periodicamente aggiornato sui rischi d'incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
 - c) il personale designato alla lotta antincendio svolga periodicamente appositi addestramenti almeno con cadenza semestrale, con la stessa cadenza vengano effettuate prove di evacuazione alle quali deve partecipare tutto il personale;
 - d) venga annotato su apposito "registro" l'effettuazione di quanto previsto ai precedenti punti a-b-c.

N.B. IL PRESENTE CERTIFICATO DOVRA' ESSERE RINNOVATO ALLA SUINDICATA SCADENZA DEL 29.09.2020 .==

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.V.D. ING. Raffaele De Iaco



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Eugenio Barisano

Ministero del 2009/2009

Viale Grassi, 86 - 73100 LECCE ☎ 0832.223311 - ☎ 0832.223390 - E-Mail : comando.lecce@vigilfuoco.it
Ufficio Prevenzione - tel. 0832-223326-327-328-329 PEC:com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it