

ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE – viale Don Minzoni 8 · 73100 Lecce
tel. e fax 0832.215578
e-mail: sisp@ausl.le.it

PROVINCIA DI LECCE

E

Protocollo N.0003432/2022 del 27/01/2022

Lecce 25.01.2022

**Al Dirigente del Servizio Tutela e
Valorizzazioni Ambientali
PROVINCIA - Lecce**

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Torre Pinta" di potenza nominale di circa 6 MW da realizzarsi nel Comune di Galatina.
Proponente: GR VALUE DEVELOPMENT srl
CdS del 25.01.2022**

In relazione al procedimento specificato in oggetto ed alla CdS prevista per la data odierna, di seguito si esplicitano le considerazioni di competenza a valle dell'esame dell'intera documentazione visionata sul sito indicato.

L'intervento proposto è la realizzazione di un Impianto fotovoltaico, impianto agricolo ed opere di rete con occupazione di suolo agricolo pari a 120.611 mq di cui 85.820 destinati alla produzione agricola ed i rimanenti all'installazione di 15.030 pannelli.

La considerevole estensione dell'Impianto, nonostante la mitigazione proposta con la produzione agricola, determina comunque un verosimile impatto ambientale in grado di ripercuotersi sulla salute umana, relativamente agli aspetti che di seguito si riportano.

OCCUPAZIONE DI SUOLO

La notevole occupazione di suolo non permette di poter escludere con certezza la possibilità di progressiva perdita di permeabilità del suolo sottostante i pannelli con conseguente alterazione dei processi di ricarica della falda. Inoltre la concentrazione di acque meteoriche sempre e solo nei punti di scolo potrebbe determinare fenomeni idrogeologici degni di nota (rapido ed elevato deflusso superficiale).

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ED ACUSTICHE


Relativamente al cavidotto di connessione alla rete RTN interrato ed aereo, si ritiene doveroso richiamare l'osservanza delle fasce di rispetto di cui al DPCM 08/07/03.

E' necessario, inoltre, per la fase di eventuale esercizio dell'impianto, prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche.

Analogamente anche per le emissioni acustiche è utile prevedere un piano di monitoraggio in fase di esercizio.

Quanto sopra per le determinazioni conclusive che codesta Autorità Competente intenderà adottare all'esito della valutazione dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Si porta all'attenzione della S.V. che per il contributo fornito la Società è tenuta a corrispondere a questo Servizio un versamento pari ad euro 231,36, quale compenso a vacazione in ragione del tempo impiegato, sul c.c. n. 17532730 intestato ad ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – SISP.



Il DIRETTORE SISPP Area Nord
Dott. A. FEDELE

