

VIA PEC

Spettabile

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

U.O. "Gestione Valutazioni Ambientali"

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. Spettabile

COPERTINO SOLAR S.R.L.

copertinosolar@legalmail.it

OGGETTO: CDS – Codice pratica Terna: 202202548

Comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, inerente al progetto "Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Copertino Solar" di potenza di picco pari a 17,2 MWp integrato con un sistema di accumulo di 50 MW da realizzarsi nel Comune di Copertino".

Proponente: COPERTINO SOLAR S.r.l.

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 45953 del 02.09.2026 (ns. prot. TERNA/A20260121075 del 02.09.2026) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 18.06.2024 la Società COPERTINO SOLAR S.r.l. ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) integrato da un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) per una potenza richiesta pari a 64 MW in immissione e 50 MW in prelievo, nel Comune di Copertino (LE).
- in data 26.06.2024 con lettera prot. TERNA/P20240069307 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento dell'impianto

in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150/36 kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Erchie 380 – Galatina 380". Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Vi comunichiamo che il nuovo elettrodotto a 36 kV per il collegamento in antenna dell'impianto sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.

- in data 08.10.2024 la Società COPERTINO SOLAR S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.
- in data 31.07.2025 la Società COPERTINO SOLAR S.r.l. ha trasmesso tramite portale MyTerna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN.
- in data 07.08.2025 con lettera prot. TERNAP20250096894 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Per quanto sopra, si conferma che Terna ha emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (cd. Benestare), documento ufficiale ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, allegato alla presente.

Si evidenzia infatti che nell'ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale benestariata da Terna.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabanca

All.c.s.

Mauro Caprabanca

Firmato da Mauro
Caprabanca
Data: il 09/10/2026
alle 10:35:02 UTC