



acquedotto  
pugliese

## L'acqua, bene comune

Direzione Industriale

Coordinamento Gestione Territoriale

*Struttura Territoriale Operativa Lecce*

#### **Area Manutenzione Straordinaria**

Il Responsabile

**Spett.le  
Provincia di Lecce  
Servizio Tutela Ambientale e Tranzizione  
Ecologica  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)**

**Spett.le**  
**Flynis PV 47 Srl**  
**flynispv47srl@legalmail.it**

e, p.c. Spett.le  
AIP – Autorità Idrica Pugliese  
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Spett.le  
Comune di Veglie  
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Spett.le  
Comune di Nardò  
protocollo@pecnardo.it

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, inerente al progetto "Impianto integrato agrivoltaico avente potenza pari a 16.093,44 kWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Veglie e Nardò". Proponente: FLYNIS PV 47 S.R.L. (P.IVA. 12459460965), con sede legale in Via Cappuccio, 12 – 20124 – Milano. Comunicazione pubblicazione integrazioni documentali. – Diniego all'esecuzione dei lavori.

In riscontro alle Vs ultime comunicazioni di pari oggetto della presente e facendo seguito alle Ns pregresse richieste prot. n. 81948/2025 del 24/11/2025 e prot. n. 87017/2025 del 16/12/2025 si comunica che ad oggi non è pervenuta alcuna documentazione integrativa richiesta con le suddette comunicazioni.





**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Direzione Industriale*

*Coordinamento Gestione Territoriale*

*Struttura Territoriale Operativa Lecce*

*Area Manutenzione Straordinaria*

*Il Responsabile*

Pertanto, vista la mancata trasmissione della Relazione sulle Interferenze Elettromagnetiche con le condotte metalliche, richiesta più volte con le succitate note, la scrivente Società, non può rilasciare il Nulla Osta richiesto, pertanto, esprime **parere negativo** all'esecuzione dei lavori in epigrafe.

Si rammenta, infine, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 381 del 1904, nessuna opera potrà essere eseguita in assenza del necessario Nulla Osta da parte della scrivente Società.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile di Area**  
**Ing. Nicola La Tegola**

Visto: **Il Responsabile STO Lecce**  
**Ing. Claudio Della Bona**

**AQP**  
Acquedotto Pugliese

