



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce
Ufficio Prevenzione

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051053/2021 del 09/12/2021
Firmatario: ANTONIO PANARO, VALERIO COLAZZO

Prot. n° / 36654 Allegati:

Protocollo nr: 21321 - del 09/12/2021

Alla Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
ambiente@cert.provincia.le.it

Alla Solaer Clean Energy Italy 08 srl
Solaer08@legalmail.it

“

OGGETTO: **Pratica 36654:** Ditta: “Solaer Clean Energy Italy 08 srl”.
D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. N. 152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto “agro-fotovoltaico” denominato “FV-Solonna”, della potenza di 2.800,00 kWp in AC e 3.804,84 in DC, ricadente all’interno del territorio comunale di Lecce, loc. Solonna, con opere di connessione ricadenti in parte anche nel comune di Surbo.
Comunicazione ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2, del D. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii.

In riscontro alla nota, prot. n. 46327 del 10/11/2021, relativa all’oggetto, esaminata la documentazione presente sul link http://www.provincia.le.it/PAUR_SOLAER_FV_SALONNA, indicato nella predetta nota, si comunica la non competenza nel procedimento di che trattasi.

Si precisa, altresì, che dalla documentazione presente non è possibile evincere la sussistenza o meno, all’interno delle cabine elettriche dell’impianto “agro-fotovoltaico”, di trasformatori con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori ad 1 m3. In caso positivo, l’impianto in oggetto ricadrebbe nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, in quanto riportata al punto 48.1/B dell’allegato I al D.P.R. 151/11.

Si invita pertanto la società Solaer Clean Energy Italy 08 srl, a voler precisare la tipologia di macchine elettriche previste nell’impianto “agro-fotovoltaico”, procedendo, qualora l’attività ricadente tra quelle previste dal D.P.R. 151/11, ad avviare il procedimento di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/11.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Ing. Valerio COLAZZO



IL COMANDANTE
Dott. Ing. Antonio PANARO
Firmato digitalmente ai sensi di legge