

LEGENDA


- Recinzione impianto agrivoltaico
- Area impianto agrivoltaico
- Nuovo Cavo interrato AL 185 mmq 20kV
- Linea MT aerea esistente "CASCIONE" - DW30-23638
- Confine comunale
- Cabina primaria "Copertino" - DW00-1-383566
- Nuova cabina di sezionamento - DG2061 ED8
- Nuova cabina di consegna - DG2092 ED3
- Nuova cabina utente
- Nuovo nodo rigido/Nuovo sezionatore
- Sostituzione sostegno
- Metanodotto
- Acquedotto
- Individuazione interferenze
- Individuazione interferenze

ELENCO INTERFERENZE CAVIDOTTO MT

- Int. 01 - Interferenza con manufatto esistente (tombino)
- Int. 02 - Interferenza con SP6
- Int. 03 - Interferenza con ferrovia
- Int. 04 - Interferenza con Acquedotto e Fognatura
- Int. 05 - Interferenza con SP6
- Int. 06 - Interferenza con Acquedotto
- Int. 07 - Interferenza con SP6
- Int. 08 - Parallelismo con metanodotto
- Int. 09 - Parallelismo con Linea Telecom e Fognatura
- Int. 10 - Interferenza con Acquedotto e Fognatura
- Int. 11 - Interferenza con Acquedotto e Fognatura
- Int. 12 - Parallelismo con Acquedotto e Fognatura
- Int. 13 - Interferenza con Acquedotto e Fognatura
- Int. 14 - Interferenza con Acquedotto e Fognatura
- Int. 15 - Interferenza con Metanodotto



COMITENTE



Green Resources Value

GRV SOLAR LECCE S.R.L.

Via Durini, 9  
20122 Milano

Tel. +39.02.50043159  
PEC: grvsolarelecce@legalmail.it

PROGETTO DEFINITIVO





REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI LECCE



COMUNE DI LEQUILE



COMUNE DI COPERTINO

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "GRV LEQ" DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 6 MW SITO NEI COMUNI DI LEQUILE (LE) E COPERTINO (LE)

ELABORATO

Titolo:

INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE SU CTR

Tav:

14

Codice elaborato:

Scala: 1:10000

0	Ottobre 2023	PRIMA EMISSIONE	RC	DC	MD
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE