



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile

Spett/le
PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione
Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it;

Spett/le
COMUNE DI CUTROFIANO
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it;

Spett/le
OPDENERGY SALENTO2 Srl
opdenergy.salento2@legalmail.it;

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato "Bardoscia2", della potenza nominale pari a 5.950 KWn e di picco pari a 6.894,72 KWp, e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE). Proponente: OPDENERGY SALENTO2 S.r.l. (P.IVA: 12206170016), Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9 BOLOGNA. – Rilascio Nulla Osta con Prescrizioni.

Con riferimento alla Vs. nota del 15/05/2024 di pari oggetto, acquisita in data 15/05/2024 prot. n. 32876/2024 e facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa inerente l'oggetto, si concede il nulla osta ai lavori di costruzione della linea elettrica in M.T. in oggetto indicati, ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni:

visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività;

- resta inteso che tutti gli attraversamenti delle nostre opere dovranno essere eseguiti in sottopasso con la realizzazione dell'elemento di protezione in CLS ad una distanza verticale tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del cavidotto non inferiore a 1,00 m;

la fascia occupata dalla condotta idrica dovrà essere interamente percorribile lungo tutta la sua lunghezza, non dovrà essere realizzato, quindi, alcun manufatto che possa ostacolare il libero transito;

- per regolare i rapporti tra le parti e disciplinare quanto suddetto, sarà necessaria la stipula di apposita convenzione onerosa, per cui sarà incaricata la DIRRU – Area Patrimonio (PATRU) di Acquedotto Pugliese; si precisa, inoltre, che alcun lavoro o attività che interessi la suddetta fascia potrà ritenersi autorizzato in assenza di stipula della succitata convenzione;



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 50001
UNI EN ISO 17025
ISO 70001
BUREAU VERITAS
Certification





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Il Responsabile

- almeno 10 giorni prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese – DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce
Ing. Claudio Della Bona