



*Direzione Industriale
Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Manutenzione Straordinaria
Il Responsabile*

Spett.le
Provincia di Lecce
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Spett.le
MTC ENERGIA S.r.l.
PEC: mtcenergia@legalmail.it
PEC: michele.trazza@ingpec.eu

e, p.c. Direzione Risorse Umane ed Organizzazione
Area Patrimonio
c.a. Dott. Nicola Chiarappa
PEC: patrimonio@pec.aqp.it

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica "Novoli Z.I.-3" di potenza nominale pari a 6.000 KVA, potenza installata pari a 6.249,10 Kw e relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione. Proponente: MTC ENERGIA S.r.l. (C.F. 05228160759) con sede legale in via Vito Mario Stampacchia 48, Lecce.

Si fa seguito alla nota prot. 66747 del 12/10/2023 di pari oggetto, per comunicare che valutata la relazione relativa alle interferenze linee MT impianto con le condotte idriche AQP, constato che i due impianti fotovoltaici denominati Novoli ZI 2 e Novoli ZI 3 e relative opere di connessione hanno i cavidotti che seguono un percorso comune, e saranno di fatto posati nella stessa trincea,

si concede il nulla osta ai lavori di attraversamento delle ns. condotte ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni:

- visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività;

- resta inteso che tutti gli attraversamenti delle nostre opere dovranno essere eseguiti in sottopasso con la realizzazione dell'elemento di protezione in CLS anche nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del cavidotto sia superiore a 1,50 m;



- la fascia occupata dalla condotta idrica dovrà essere interamente percorribile lungo tutta la sua lunghezza, non dovrà essere realizzato, quindi, alcun manufatto che possa ostacolare il libero transito;
- per regolare i rapporti tra le parti e disciplinare quanto suddetto, sarà necessaria la stipula di apposita convenzione, per cui sarà incaricata la DIRRU – Area Patrimonio (PATRU) di Acquedotto Pugliese, a cui il riscontro viene inoltrato per conoscenza; si precisa, inoltre, che alcun lavoro o attività che interessi la suddetta fascia potrà ritenersi autorizzato in assenza di stipula della suddetta convenzione;
- almeno 10 giorni prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese – DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere.

A tal proposito potrà essere contattato l'ing. Leandro Candido al numero 3389336721.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce
Ing. Claudio Della Bona