

VIA PEC

Spettabile

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

U.O "Gestione Valutazioni Ambientali"

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. Spettabile

INERGIA SOLARE SUD S.R.L.

direzione.inergiasolaesud@legalmail.it

OGGETTO: CDS – Convocazione di Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006.

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio, in territorio dei Comuni di Lecce e di Surbo, di un impianto "agrivoltaico" denominato "Lecce Sant'Angelo", della potenza di 7,5 MW.

Proponente: Inergia Solare Sud S.r.l.

Comune: Lecce (LE)

Codice pratica Terna: 201901216

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 0012155/2025 del 21.03.2025 (ns. prot. TERNA/A20250035825 del 21.03.2025) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 01.10.2019 la Società INERGIA SOLARE SUD S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un

impianto di generazione da fonte rinnovabile (solare) per una potenza totale in immissione pari a 7,5 MW nel Comune di Lecce (LE);

- in data 12.12.2019 con lettera prot. TERNA/P20190087562 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 150 kV "Lecce Nord - San Paolo";
- in data 17.02.2020 la Società INERGIA SOLARE SUD S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 26.03.2024 la Società INERGIA SOLARE SUD S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione tramite il portale My Terna;
- in data 25.06.2024 con lettera prot. TERNA/P20240068802 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete. A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca