



Comunicazione interna

Ai	funzionari istruttori ing. Ettore Però ing. Riccardo Iennarelli
e p.c. Al //	Direttore del Dipartimento Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs. n.152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato “Bardoscia2”, della potenza nominale pari a 5.950,00 KW_N e di picco pari a 6.894,72 KW_p, e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE). Proponente: OPDENERGY SALENTO 2 Srl - Contributo specialistico sul PMA in tema di agente fisico rumore: **Parere positivo**.
Ns. rif. prot. n.51227 del 20.07.2023

Con riferimento al procedimento riportato nell’oggetto, a seguito delle integrazioni documentali trasmesse dal proponente ed acquisite da questa Agenzia con nota prot. n.51227 del 20.07.2023, si fornisce il contributo specialistico richiesto.

Si premette che questa Agenzia ha espresso, con nota prot. n.43448 del 15.06.2023, parere positivo con prescrizioni sul PMA, in tema di agente fisico rumore¹, pertanto la presente valutazione riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale revisionato in data Luglio 2023.

Si prende atto che il PMA, rev. Luglio 2023, riporta tutti i dati richiesti:

- il punto di monitoraggio presso il ricettore R1 (figura 5);
- i limiti di accettabilità definiti dal DPCM 01/03/1991 per *Tutto il territorio nazionale* pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno;
- la frequenza di monitoraggio per ogni fase lavorativa: di cantiere, di esercizio, di dismissione.

Riguardo al monitoraggio in fase di cantiere il proponente dichiara che sarà eseguita una campagna di rilevamento in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, mentre in fase di esercizio il monitoraggio acustico sarà eseguito durante il primo anno.

Tutto ciò premesso, si conferma il parere già espresso con nota prot. n.43448 del 15.06.2023 e **si esprime parere positivo e si prescrive**, per la fase di cantiere, di ricorrere sempre e comunque alla richiesta di deroga ai limiti secondo quanto previsto dall’art.17, commi 3 e 4, della L.R. n.3/2002² per ovviare alle difficoltà che potrebbero insorgere nel posizionamento delle barriere, difficoltà dovute alla mobilità del cantiere. Al contempo, essendo previsto il parere della AUSL competente nella concessione della deroga, essa potrà eventualmente segnalare la presenza di ricettori sensibili lungo il percorso, quali strutture sanitarie, scuole, ecc. ed indicare ulteriori misure necessarie a ridurre il disturbo.

Lecce, 24 Gennaio 2024

Il tecnico competente in acustica ambientale³
dott.ssa Sabina Calogiuri

¹ G.Vece, Elaborato: ZSAB815_AnalisiPaesaggistica_19, Piano di Monitoraggio Ambientale, rev.01, Aprile 2023.

² Regione Puglia - Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

³ Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale
Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
s.calogiuri@arpa.puglia.it