



Trasmessa via PEC

Spett.le PROVINCIA di LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
Via Umberto I n.13,
73100 - Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. ARPA Puglia
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente: OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l.

D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. n.152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato "Bardoscia2", della potenza nominale pari a 5.950,00 KW_N e di picco pari a 6.894,72 KW_P, e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE).

Parere su PMA

Rif: Osservazioni trasmesse in data 20.07.2023 – prot. ARPA Puglia n. 51227 del 20.07.2023

Rif: Convocazione CdS – prot. ARPA Puglia n. 18344 del 21.03.2024

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto:

- esaminata tutta la documentazione di progetto disponibile alla data del 02.08.2023 (incluse le varie integrazioni ed il PMA) pubblicata sul sito della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_opdenergy_salento2/;
- considerato che con nota prot. ARPA Puglia n. 43785 del 16.06.2023 questa Agenzia trasmetteva le proprie osservazioni sul PMA presentato dal Proponente, alle quali il Proponente stesso ha riscontrato in data 20.07.2023 (prot. ARPA Puglia n. 51227/2023);
- fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale complessiva negativa, già espressa con note prot. ARPA Puglia nn. 60672 del 08.09.2022, 09726 del 10.02.2023 e 17710 del 14.03.2023

si esprime valutazione tecnica in merito esclusivamente al PMA disponibile, così come richiesto dall'A.C., per quanto di competenza.

A seguito dell'istruttoria si riscontra quanto fornito dal Proponente, riprendendo puntualmente gli aspetti già trattati nel parere prot. ARPA Puglia n. 43785 del 16.06.2023:

- ATMOSFERA:
 1. nella tabella a pag. 34, contenente la sintesi del piano di monitoraggio, risulta assente la previsione (correttamente indicata a pag. 17) circa il monitoraggio delle polveri anche in fase di dismissione;
 2. criticità superata;
 3. criticità superata;
 4. criticità superata;
 5. criticità superata;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



6. risulta ancora assente l'indicazione della frequenza di monitoraggio, sia in fase di cantiere che di dismissione;
 7. criticità superata;
- SUOLO:
 8. criticità superata;
 9. criticità superata;
 10. criticità superata;
 11. pur concordando con la lista di parametri da analizzare (tab. pag. 13 del PMA), si suggerisce al Proponente di adeguare il Piano di Monitoraggio da applicare alla componente "suolo" a quanto indicato nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra", redatto da IPLA S.p.a. (Istituto per le Pianta da Legno e l'Ambiente) su incarico della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed approvate dalla stessa amministrazione con D.D. 27 settembre 2010, n. 1035/DB11.00;
 12. I dati derivanti dal monitoraggio dovranno essere trasmessi in primis all'A.C., oltre che all'ARPA territorialmente competente;
 - FLORA E FAUNA:
 13. Criticità superata;
 14. i dati, sottoforma di relazione firmata da esperti naturalisti, dovranno essere trasmessi all'A.C. oltre che all'ARPA territorialmente competente;
 - PRODUZIONE AGRICOLA:
 15. fermo restando quanto precedentemente espresso da codesta Agenzia (note prot. ARPA Puglia nn. 60672 del 08.09.2022, 09726 del 10.02.2023 e 17710 del 14.03.2023), si può ritenere superata la criticità;
 - RUMORE:
 16. relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda alla valutazione del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. n. 04572 del 24.01.2024 che si allega alla presente per completezza espositiva.

Preso atto di quanto su indicato, si esprime valutazione tecnica positiva solo relativamente al PMA così come integrato e con le prescrizioni sopra riportate, fermo restando la valutazione tecnica negativa per tutto il progetto, nel suo complesso, per le motivazioni già espresse con note prot. ARPA Puglia nn. 60672 del 08.09.2022, 09726 del 10.02.2023 e 17710 del 14.03.2023.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



È fatta salva l’osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
dott. geol. Oronzo Simone

Direttore UOC Servizio Territoriale ad interim
dott.ssa Anna Maria D’Agnano

Per il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
dott. Antonio D’Angela

Il GdL:
dott. ing. Ettore Però
dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott.ssa Sabina Calogiuri