



Consorzio
di Bonifica
Centro Sud Puglia

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13 – LECCE
ambiente@cert.provincia.le.it

p.c. OPDENERGY SALENTO S.R.L.
opdenenergy.salento2@legalmail.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell' art.27-bis, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione elettrica da fonte fotovoltaica, denominato "Bardoscia2", della potenza nominale pari a 5.950,00 KWN e di picco pari a 6.894,72 KWP, e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Comune di Cutrofiano (LE).

Proponente: OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l.

*Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006.
Convocazione.*

In riferimento a Vs. nota prot. n. 11493 del 19.03.2024, ns. prot. n. 8520 del 19.03.2024 con cui viene convocata in terza seduta la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 18 Aprile 2024, sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link indicato da codesto Ente, si conferma l'interferenza in un punto del cavo ARG7H1RNx 3X1X185 mm² con il canale "Piscopio" sul quale questo Ente ha competenza, oltre ad interessare l'Impianto Irriguo denominato "Pozzo Cantoro" gestito da questo Consorzio.

Per quanto attiene il superamento delle intersezioni con il corso d'acqua denominato "Piscopio", già previsto con tecnica "no dig", e le due condotte comiziali affiancate dell'impianto irriguo suddetto, indicati nell'allegato 1, si segnala che il franco, rispetto alla quota di scorrimento nel caso del canale "Piscopio" e rispetto alla generatrice inferiore delle condotte comiziali (interf. B), dovrà essere rispettivamente di mt. 2,00 e di mt. 0,50.

Si fa presente inoltre che, per gli attraversamenti delle opere gestite da questo Consorzio con la linea di connessione e vettoriamento dell'impianto, il proponente dovrà acquisire, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia inoltrando apposita istanza a questo Consorzio.

Pertanto con la presente, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame, a condizione che, le opere stabili previste lungo il lato est dell'area dell'impianto adiacente al canale (recinzioni, moduli fv, opere di mitigazione-siepe), siano collocate ad una distanza non inferiore a mt. 4,00 dal ciglio dell'opera idraulica come previsto dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e dal R.R. n.17/2013.

IL VICE DIRETTORE AREA TECNICA
DISTRETTO NORD – SUD SALENTO
(Ing. M. Vincenzo NUZZO)



Corso Trieste n.11 ■ 70126 BARI
tel 080 534.19.111
pec protocollo@pec.bonificacspuglia.it
web www.bonificacspuglia.it
cod. fisc. 93544360725

