Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

REGIONE PUGLIA U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0076271/2025 del 12/02/2025
A00_RP - Class: 14.14
Firmatario: Pietro Calabrese, Paola Massaro

Oggetto: **D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un impianto agrivoltaico "SURBO AgriFV" della potenza di 24,774 MWdc, in "configurazione 1P agrivoltaico", da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), con opere di connessione alla RTN nel Comune di Lecce, da realizzarsi in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021 e smi.**

Proponente: ENGIE SURBO SRL
Parere di compatibilità al PTA

Con la presente si dà riscontro alla nota Prot. N.0022394/2024 del 03/06/2024, acclarata al protocollo della Sezione scrivente n. 0262578/2024 con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere di compatibilità dell'intervento al Piano di Tutela delle Acque.

Dall'esame della documentazione trasmessa, disponibile al link **https://www.provincia.le.it/paur_ENGIE_SURBO/** , si precisa quanto di seguito.

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un' impianto Agrivoltaico, della potenza nominale di 24,774 MWp, da realizzarsi in agro del Comune di Surbo (LE) e relative opere di connessione in antenna a 36 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di progetto della RTN denominata "Surbo" 150/20 kV".

Nel dettaglio l'impianto sarà composto da:

- 35.392 moduli fv in silicio monocristallino bifacciali da 700 Wp UK SOL;
- 1196 Strutture di sostegno per moduli fv ad inseguimento monoassiale (est-ovest) in configurazione 1px28;
- 136 Strutture di sostegno per moduli fv ad inseguimento monoassiale (est-ovest) in configurazione 1px14;
- n.1 cabina di smistamento MT con cavidotto a 36kV;
- n.9 cabine elettriche di trasformazione MT/BT;
- cavidotti BT per collegamenti stringhe a String Inverter;
- cavidotti BT per collegamento String Inverter a cabine elettrica di trasformazione MT/BT;
- cavidotti MT a 36 kV interni ai campi per collegamento cabine elettrica di trasformazione MT/BT e sottocampi
- cavidotti dati per il monitoraggio e controllo impiantistica;
- n.1 cavidotto MT 36 kV di connessione dell'impianto fotovoltaico ampliamento della SE "Surbo" di progetto.

Figura 1 Layout impianto agrovoltaico

L'impianto è catastalmente localizzato come segue:

Area Impianto fotovoltaico:

Riferimenti Catastali *Impianto agrivoltaico "Surbo AgriFTV"* *Comune di Surbo (LE)* L'impianto fotovoltaico si estenderà su di una superficie complessiva di circa 37 ha	Comune di Surbo: Foglio: 10 Particelle: 42, 60, 214, 88, Foglio: 11 Particelle: 24, 51

Percorso cavidotto:

Riferimenti Catastali *Impianto agrivoltaico "Surbo AgriFTV"* *Comune di Surbo (LE)* Il percorso del cavidotto ha una lunghezza complessiva di circa 3,82 km ed insisterà interamente su strada pubblica asfaltata	Il percorso del cavidotto insisterà sulle seguenti strade: Comune di Surbo: "Strada vicinale dello Santo Spirito"; "Strada vicinale di Preite"; "Strada vicinale di Cafore"; "Strada Provinciale Surbo-Casalabate-SP236" Comune di Lecce: "Strada Provinciale Surbo-Casalabate-SP236"

Futuro ampliamento SE "Surbo":

Riferimenti Catastali *Impianto agrivoltaico "Surbo AgriFTV"* *Comune di Surbo (LE)* La futura SE di progetto e l'ampliamento della stessa occuperanno una superficie complessiva di circa 2,8 ha	Comune di Surbo: Foglio: 5 particella: 41 Comune di Lecce: Foglio: 59 Particelle: 20, 23

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 540. 48.89/69.59
mail: p.calabrese@regione.puglia.it- p.massaro@regione.puglia.it pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



Figura 2 Sovrapposizione intervento con vincolistica PTA

L'area di impianto interessa terreni sottoposti a vincolo d'uso degli acquiferi, dal PTA approvato con **D.C.R. n. 230/2009 ed il cui il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023**, cosiddetto di "**Tutela Quali-Quantitativa".**

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle **Misure M_2.12 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM_8 dell'elaborato G – Programma delle Misure ed art. 54 delle NTA dell'aggiornamento 2015-2021 approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023),** alle quali si fa espresso rinvio.

Tuttavia, alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali, la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con esplicita indicazione circa:

- le modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
- le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 540. 48.89/69.59
mail: p.calabrese@regione.puglia.it- p.massaro@regione.puglia.it pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell'autorizzazione all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali di cui si chiede copia;

- eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.

Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l'espressione del proprio parere di competenza all'esito delle integrazioni documentali richieste.

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
ing. Paola Massaro

Il Responsabile di E.Q.
"Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque"
ing. Pietro Calabrese

d'ordine

Il Dirigente della Sezione
Risorse Idriche
ing. Andrea Zotti

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 540. 48.89/69.59
mail: p.calabrese@regione.puglia.it- p.massaro@regione.puglia.it pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it