



Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

e.p.c.

INE GALATINA S.R.L.
inegalatinasrl@legalmail.it

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).

Proponente: INE GALATINA S.R.L.

Richiesta integrazione documentale

Con la presente si dà riscontro alla nota Prot. n. 0036788 del 20/09/2024, acclarata al protocollo della Sezione scrivente al n. 455308/2024, con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere di compatibilità dell'intervento al Piano di Tutela delle Acque.

Dall'esame della documentazione disponibile al seguente link: https://www.provincia.le.it/paur_ine_galatina/ si precisa quanto di seguito.

Dalla Relazione Tecnica Descrittiva si rileva che *“l'intervento riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico con annessa attività zootecnica da realizzarsi nel Comune di Galatina in provincia di Lecce della potenza installata di 18,24 MWp. Il parco agrivoltaico si compone di due aree distinte indicate come Area 1 ed Area 2. Dal punto di vista elettrico la configurazione d'impianto comprende 8 sottocampi, n.5 nell'Area 1 e n.3 nell'Area 2. Ciascun sottocampo è sotteso ad una cabina di trasformazione all'interno della quale trovano alloggiamento i quadri di bassa tensione, i quadri di alta tensione ed i trasformatori elevatori BT/AT. Le uscite*

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5404889-080 5406959

mail: p.calabrese@regione.puglia.it - a.natuzzi@regione.puglia.it-

pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



delle cabine di trasformazione saranno collegate nell'Area 1 ad una cabina raccolta e da questa sino alla cabina utente ubicata nell'Area 2, mentre nell'Area 2 si collegheranno direttamente in entra-esci alla cabina utente. Dalla cabina utente si svilupperà un elettrodotto interrato a 36 kV – su strada pubblica – fino al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV di Galatina, denominata “Galatina 2”¹.

L'area occupata dal generatore fotovoltaico cade catastalmente nei fogli di mappa n.42-52-47 del NCT del comune di Galatina (Le).

Riguardo il progetto agronomico si esplicita che *“La superficie verrà suddivisa in 2 lotti rispettivamente della superficie lorda di 27,70 ettari circa per l'area 1 e di circa 13,27 ettari per l'area 2, dove verranno seminate ogni anno, su una superficie complessiva di c.ca 15,78 ettari (10,71 ha per l'area 1 e 5,07 ha per l'area 2), essenze foraggiere annuali in consociazione (graminacea e leguminosa) come Orzo e Favino in rotazione con Avena e Veccia, Loiessa e Trifoglio incarnato”².*

E' prevista la realizzazione di fasce arboree di ulivo lungo tutto il perimetro del sito dove sarà realizzato il parco. La fascia di mitigazione avrà una ampiezza pari a circa 10,00 mt e comprenderà n.2 file esterne di ulivi così distribuiti: 1.663 piante disposte su una fila con sesto di impianto di 2 metri sulla fila della tipologia Favolosa, e 653 piante disposte su una fila con sesto di impianto di 5 metri sulla fila della tipologia Leccino.

In riferimento alle coltivazioni agricole e all'attività zootecnica da insediare sui terreni oggetto di intervento si ribadisce che negli elaborati non si ravvisano espliciti chiarimenti sulle modalità di approvvigionamento idrico, pertanto la scrivente Sezione chiede **integrazione documentale** con esplicita indicazione circa:

1. la tipologia e la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare, le volumetrie idriche sia per le coltivazioni che per l'attività zootecnica e il relativo calcolo di **sostenibilità** necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
2. le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti

¹ Pag.13 Codice elaborato: 01_Relazione Descrittiva.pdf

² Pag.18 24_RelazionePedoAgronomica.pdf



dell'**autorizzazione** all'emungimento e/o allacciamento a compresori irrigui di cui si chiede copia;

3. eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.

Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l'espressione del proprio parere di competenza all'esito delle integrazioni documentali richieste.

Distinti saluti

Il Funzionario istruttore

ing. Annalidia Natuzzi

Il Responsabile di E.Q.

"Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque"

ing. Pietro Calabrese

d'ordine

Il Dirigente della Sezione

"Risorse Idriche"

ing. Andrea Zotti