

**Comando Vigili del Fuoco
LECCE**

Viale Grassi, 86 73100 Lecce – Tel 0832/223311

e-mail PEC: com.lecce@cert.vigilfuoco.it

“Ardor in igne”

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo nr: 13835 - del 14/08/2021

Alla: Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
ambiente@cert.provincia.le.it

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE INERENTE LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO INTEGRATO DENOMINATO “TORRE PINTA”, DI PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DI PRODUZIONE AGRICOLA, SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA (LE), E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, CON POTENZA NOMINALE PARI A 6 MW.
PROPONENTE: GR VALUE DEVELOPMENT S.R.L. (P.IVA 10686610964) CORSO VENEZIA 37 - MILANO (MI).
INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA VIA EX ART.14 CO.1 E 14BIS DELLA L.241/1990 E SS.MM.II E DELL’ART.15 DELLA L.R. N.11/2001 E SS.MM.II.

Con riferimento alla nota della nota di codesto Ente-Provincia, di pari oggetto, acquisita con prot. n. 12376 del 23.07.2021, si comunica che per l’attività in questione non è stata presentata a questo Comando alcuna istanza di valutazione del progetto con relativa documentazione tecnica, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Si rammenta che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ comprendono l’attività 48.1.B dell’Allegato al DPR 151/2011.

Per quanto sopra non è possibile esprimere alcun parere.

Codesto Ufficio potrà acquisire l’autocertificazione, ai sensi della L. 46/90 e s.m., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l’assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

RD/



P. il Comandante
(Dott. Ing. Antonio Panaro)
D.V. Ing. Raffaele De Iaco