



## Comando Vigili del Fuoco LECCE

Viale Grassi, 86 73100 Lecce – Tel 0832/223311

e-mail PEC: [com.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it)

“Ardor in igne”

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla: Provincia di Lecce  
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE, DENOMINATO “IMPIANTO RFVP15”, DI POTENZA NOMINALE CIRCA 6,475 MW E INSTALLATA PARI 7,8204 MWP, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA (LECCE), CON CONNESSIONE PRESSO LA CABINA PRIMARIA AT/MT GALATINA, PREVIA INSTALLAZIONE DI NUOVO TRASFORMATORE AT/MT. PROPONENTE: HEPV03 S.R.L. (P.IVA 02512570223) VIA ALTO ADIGE, 160/A – TRENTO. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA VIA EX ART.14 CO.1 E 14BIS DELLA L.241/1990 E SS.MM.II E DELL’ART.15 DELLA L.R. N.11/2001 E SS.MM.II.

Con riferimento alla nota della nota di codesto Ente-Provincia, di pari oggetto, acquisita con prot. n. 12456 del 26.07.2021, si comunica che per l’attività in questione non è stata presentata a questo Comando alcuna istanza di valutazione del progetto con relativa documentazione tecnica, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Si rammenta che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi combustibili in quantitativi superiori a 1 m<sup>3</sup> comprendono l’attività 48.1.B dell’Allegato al DPR 151/2011.

Per quanto sopra non è possibile esprimere alcun parere.

Codesto Ufficio potrà acquisire l’autocertificazione, ai sensi della L. 46/90 e s.m., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l’assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

RD/



P. il Comandante  
(Dott. Ing. Antonio Panaro)  
D.V. Ing. Raffaele De Iaco