



Trasmessa via PEC

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica  
Via Umberto I, 13  
73100 - Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. **ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
SEDE

**Oggetto: Proponente: LECCE 1 PV S.r.l. (ex GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.)**  
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - Art. 27 bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente la costruzione ed esercizio di un impianto integrato denominato "Torre Pinta", di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, sito in territorio del comune di Galatina (LE) e delle opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale pari a 6,0 MW.  
**Valutazioni conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)**  
Rif: prot. ARPA Puglia n. 69723 del 12.10.2022; richiesta parere su PMA com. prot. n. 39186 del 12.10.2022 della Provincia di Lecce.

1

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerate tutte le precedenti comunicazioni intercorse ed esaminata la documentazione di progetto pubblicata il 04.11.2020, tutte le successive integrazioni ed il PMA pubblicati sul sito della Provincia di Lecce all'indirizzo: [www.provincia.le.it/PAUR\\_GRVALUE](http://www.provincia.le.it/PAUR_GRVALUE), fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale negativa, già espressa sul progetto con nota prot. ARPA Puglia n. 62093 del 13.09.2021 sul progetto e successivamente confermata (prot. nn. 6404 del 27.01.2022, 16723 del 09.03.2022 e 55334 del 04.08.2022), si esprime, nella presente nota, valutazione tecnica in merito esclusivamente al PMA aggiornato, così come richiesto dall'A.C., per quanto di competenza.

L'istruttoria espletata in seno alla scrivente ha evidenziato che il Proponente ha adeguato il PMA alle richieste effettuate con nota prot. ARPA Puglia n. 66801 del 03.10.2022.

Si segnala, tuttavia, che:

- è necessario trasmettere i dati rilevati dai monitoraggi all'A.C. oltre che all'ARPA territorialmente competente;
- la periodicità dei controlli per la componente "Attività agricola" dovrà essere annuale e non triennale, come tra l'altro indicato nel *Riscontro puntuale – Punto 9*.
- Relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alle note prot. nn. 60658 del 07.09.2022 e 70507 del 14.10.2022 che si allegano alla presente per completezza espositiva.



La scrivente Agenzia ritiene fermo quanto evidenziato con nota prot. n. 62093 del 13.09.2021, come successivamente confermato con note nn. 06404 del 27.01.2022, 16723 del 09.03.2022 e 55334 del 04.08.2022.

Le motivazioni alla base degli esiti della Valutazione Tecnica Ambientale di ARPA Puglia (DAP LE) sono corroborate dalla recente sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC., di cui si riporta uno stralcio: *"Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. [...] affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie"*.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti

**Il Dirigente**

*dott. geol. Oronzo Simone*

2

**Direttore UOC Servizio Territorio ad interim**  
*dott.ssa A. M. D'Agnano*

**Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.**  
*dott. A. D'Angela*

**Il GdL:**  
*dott. ing. Riccardo Iennarelli*  
*dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi*  
*dott. ing. Ettore Però*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**  
**Servizio Territoriale**  
Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice  
d.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori  
ing. Ettore Però  
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce  
Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente la costruzione ed esercizio di un impianto integrato denominato “Torre Pinta”, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, sito in territorio del comune di Galatina (LE), e delle opere e infrastrutture connesse, con potenza nominale pari a 6 MW. Proponente: LECCE 1 PV S.r.l. (ex GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.). Contributo specialistico al riscontro alla nota prot.n.66801 del 03.10.2022 di Arpa Puglia sul PMA relativo all’agente fisico rumore: **conferma del parere positivo e delle indicazioni.**

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 39186 del 12.10.2022  
Ns. rif.: prot. n. 69723 del 12.10.2022

A seguito della richiesta di espressione di un nostro parere sul riscontro alla nota di Arpa Puglia riportata in oggetto, esaminato l’elaborato specifico<sup>1</sup> pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce<sup>2</sup>, riguardo il tema dell’agente fisico rumore si riportano di seguito le dovute considerazioni.

Premesso che questo Servizio ha già fornito il proprio contributo specialistico sul PMA relativo all’agente fisico rumore<sup>3</sup>, contributo che il proponente dichiara non aver reperito sul sito istituzionale della Provincia di Lecce, con la presente nota si conferma quanto già precedentemente espresso, ossia che:

1/1

- per quanto riguarda la fase di cantiere e di dismissione non vi è nulla da rilevare sul monitoraggio delle emissioni sonore in prossimità dei ricettori maggiormente esposti;
- per quanto riguarda la fase di esercizio non vi è nulla da rilevare sulla tempistica e la durata del monitoraggio; tuttavia, si ritiene opportuno specificare che le misure dovranno essere effettuate in prossimità dei ricettori individuati nella Relazione acustica allegata al progetto e lì denominati R1 e R2<sup>4</sup>.

Pertanto, **si conferma il parere positivo riguardo il monitoraggio dell’agente fisico Rumore**, condizionandolo al recepimento delle indicazioni qui riportate.

Lecce, 14 Ottobre 2022

I tecnici competenti in acustica ambientale<sup>5</sup>  
dott.ssa Sabina Calogiuri  
dott. Francesco Stefanazzi

<sup>1</sup> G.Vece, *Tabella in riscontro osservazioni ARPA Puglia in riferimento al Piano di monitoraggio ambientale*, Elaborato n.00 DS\_GRV\_Rev0, Ottobre 2022.

<sup>2</sup> [http://www.provincia.le.it/PAUR\\_GRVALUE](http://www.provincia.le.it/PAUR_GRVALUE)

<sup>3</sup> Prot. ARPA Puglia n.60658 del 07.09.2022.

<sup>4</sup> A. Lamarina, *Relazione di impatto acustico*, Elaborato GPL1\_4.3.25, Ottobre 2021, pag.13/19.

<sup>5</sup> Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice  
d.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori  
ing. Ettore Però  
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce  
Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente la costruzione ed esercizio di un impianto integrato denominato “Torre Pinta”, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, sito in territorio del comune di Galatina (LE), e delle opere e infrastrutture connesse, con potenza nominale pari a 6 MW. Proponente: LECCE 1 PV S.r.l. (ex GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.). Contributo specialistico sul PMA relativo all’agente fisico rumore: **parere positivo con indicazioni.**

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 30748 del 04.08.2022

Ns. rif.: prot. n. 55273 del 04.08.2022

A seguito della richiesta di espressione di un nostro parere sul PMA, esaminato l’elaborato specifico<sup>1</sup>, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce<sup>2</sup>, riguardo il tema dell’agente fisico rumore si riportano di seguito le dovute considerazioni:

- per quanto riguarda la fase di cantiere e di dismissione, non vi è nulla da rilevare sul monitoraggio delle emissioni sonore in prossimità dei ricettori maggiormente esposti;
- per quanto riguarda la fase di esercizio, non vi è nulla da rilevare sulla tempistica e la durata del monitoraggio; tuttavia, si ritiene opportuno specificare che esso dovrà essere effettuato in prossimità dei ricettori individuati nella Relazione acustica allegata al progetto<sup>3</sup>.

1/1

**Pertanto, si esprime parere positivo riguardo il monitoraggio dell’agente fisico Rumore.**

Lecce, 07 Settembre 2022

I tecnici competenti in acustica ambientale<sup>4</sup>  
dott.ssa Sabina Calogiuri  
dott. Francesco Stefanazzi

<sup>1</sup> G.Vece, *Piano di monitoraggio ambientale*, Elaborato DSKPAQ8-D.4.3.00, Luglio 2022.

<sup>2</sup> [http://www.provincia.le.it/PAUR\\_GRVALUE](http://www.provincia.le.it/PAUR_GRVALUE)

<sup>3</sup> A. Lamarina, *Relazione di impatto acustico*, Elaborato GPL1\_4.3.25, Ottobre 2021.

<sup>4</sup> Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia](http://www.arpa.puglia)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici**

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

e-mail: [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)

[f.stefanazzi@arpa.puglia.it](mailto:f.stefanazzi@arpa.puglia.it)

[s.calogiuri@arpa.puglia.it](mailto:s.calogiuri@arpa.puglia.it)