



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE
E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 15/12/2022

Procedimento:	<i>Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</i>
Progetto	<i>Realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta</i>
Comune interessato:	<i>GALATINA</i>
Tipologia:	<i>D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All.IV, paragrafo 2, lett. b) L.R. n. 26/2022 - Elenco B, voce B2.h)</i>
Proponente:	<i>NEW SOLAR WHITE S.r.l. (P.IVA 05059720754)</i>

Per il giorno 15/12/2022 è stata convocata, giusta comunicazione prot. n. 36498 del 26/09/2022 e successive note di rettifica n. 36488/2022, n. 38357/2022 e n. 46842/2022, una ulteriore riunione, per la prosecuzione dei lavori, della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dalla Provincia di Lecce ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, afferente al progetto di impianto fotovoltaico in epigrafe.

La conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia, in considerazione delle modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, che gli intervenuti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'Autorità competente PAUR e VIA
 - Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio)
 - Dr. Giorgio Piccinno (funzionario istruttore)
 - Avv. Silvia Borgia (funzionaria)
- per la società proponente NEW SOLAR WHITE S.r.l.:

- Dott. Giampiero Rizzo (Prosveta S.r.l. delegato-società ingegneria e servizio progettazione)
- Ing. Ambron Francesco (direttore tecnico di Mate system)
- Avv. Francesca Tondi (consulente legale)
- per la Regione Puglia Sezione Transizione Energetica:
 - Ing. Francesco Corvace (Dirigente Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)

Alle ore 10,28 non risultano altri Enti partecipanti alla CdS per il progetto in epigrafe.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 02/08/2022, ai verbali delle precedenti sedute della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con note n. 49782 dello 01/12/2021 (prima seduta) e n. 30538 dello 03/08/2022 (seconda seduta).

Per quel che concerne le fasi procedurali successive allo 02/08/2022 il Presidente richiama:

- 1) Il messaggio PEC, acquisito al prot. n. 32288 del 25/08/2022, con cui la società proponente trasmetteva integrazione del Piano di Monitoraggio Ambientale;
- 2) La nota prot. n. 33517 dello 05/09/2022 con cui la A.C. ha chiesto ad ARPA Puglia - DAP Lecce di esprimere le proprie valutazioni sulla suddetta proposta di Piano di Monitoraggio;
- 3) La nota n. 16517 del 12/10/2022 del Comando Vigili del Fuoco - Lecce, con cui è data comunicazione che ai fini antincendio il progetto è conforme alla normativa ed ai vigenti criteri tecnici del settore;
- 4) La comunicazione prot. n. 90916 del 17/10/2022 con cui TERNA ha reso noti di aver comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete in data 03.08.2022 con lettera prot. n. 67563;
- 5) La nota prot. n. 717033 del 17/10/2022 con cui Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane concernente Parere Tecnico di massima circa l'attraversamento della SS. 101 all'altezza del Km 18+560;
- 6) La nota prot. n. 75264 dello 04/11/2022 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso Valutazioni conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), che conclude con una richiesta di integrazione del documento;
- 7) La nota prot. n. 46838 del 28/11/2022 con cui la A.C. ha reso nota la acquisizione del documento "2° INTEGRAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE", che la società proponente ha redatto in risposta alle osservazioni formulate da ARPA Puglia con nota prot. n. 75264 dello 04/11/2022;
- 8) La nota prot. n. 82516 dello 05/12/2022 con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso, a seguito dell'istruttoria espletata sulla documentazione ultima presentata, ulteriori valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Transizione Energetica ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 3054 del 26/03/2021; 2) Nota n. 8154 del 27/07/2021; 3) Nota n. 12534 del 29/12/2021;
1) Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità; 2) Comunicazione, ai fini VIA, che fatte salve le integrazioni/precisazioni residue richieste al proponente ai fini della verifica positiva di tutti i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità	

dell'istanza, che la documentazione tecnico-amministrativa presentata era da ritenersi completa;	
3) Conferma della procedibilità ai fini A.U.;	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	Nota 29/12/2020 n. 13822
Nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Risorse Forestali protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 2027 dello 08/02/2021; 2) Nota n. 18263 del 29/11/2021
1) Riserva di esprimere parere successivamente alla declaratoria di pubblica utilità 2) Riserva di esprimere parere successivamente alla declaratoria di pubblica utilità	
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 8974 del 16/12/2020 2) Nota n. 6806 del 29/07/2021 3) Nota n. 8974 del 21/09/2021 4) Nota n. 11346 del 29/11/2021 5) Nota n. 5032 dello 09/06/2022
1) Richiesta di integrazione documentale; 2) Comunicazione della mancata disponibilità delle simulazioni fotografiche richieste con nota n. 8974 del 16/12/2020; 3) Contributo istruttorio con impegno a predisporre il provvedimento di propria competenza nei termini di legge previsti; 4) Comunicazione che gli interventi di progetto sono in contrasto con le previsioni del PPTR; 5) Comunicazione che analizzate le osservazioni trasmesse ed in particolare il piano agronomico finalizzato a modificare il progetto da impianto fotovoltaico a impianto agrovoltico, resta confermato il parere non favorevole;	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della biodiversità ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 175 dello 07/01/2021 2) Nota n. 9165 del 29/07/2021
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Comunicazione della assenza di richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art.	

5, co.2, della L.R. n. 7/1998.	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico serviziodifesa suolo.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria serviziodemanio patrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 19182 del 18/12/2020
Comunicazione della assenza di profili di competenza del Servizio	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Riforma Fondiaria servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 1711 del 26/01/2021
Comunicazione che i terreni interessati non sono annoverabili tra i beni rivenienti dal patrimonio della ex Riforma Fondiaria	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce protocollo.sezionerisorseseostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Autorità di Gestione PSR autoritagestione psr@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce upa.lecce@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Lavori pubblici-Servizio Autorità Ambientale Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Lecce ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 11118 del 20/07/2021;
Evidenziata la assenza di interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza	
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it	Nota n. 14166 del 12/07/2021;
Comunicazione del non interessamento di immobili o porzioni di essi di competenza	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Pianificazione Territoriale pianificazione territoriale@cert.provincia.le.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità viabilita@cert.provincia.le.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota n. 10747 dello 02/07/2021; 2) Nota n. 24728 del 21/06/2022; 3) Nota n. 16517 del 12/10/2022;
1) Comunicazione di non aver evidenziato specifiche descrizioni di attività elencate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011; 2) Comunicazione che ai fini del rilascio del parere di competenza, preso atto della previsione progettuale di n. 7 attività singolarmente sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, a fronte di una sola attività riportata nell'istanza avanzata dalla ditta in indirizzo, la società richiedente dovrà procedere all'integrazione dell'istanza con l'indicazione di tutte le macchine elettriche da sottoporre a valutazione; 3) Comunicazione che ai fini antincendio il progetto è conforme alla normativa ed ai vigenti criteri tecnici del settore;	
COMUNE DI GALATINA protocollo@cert.comune.galatina.le.it	Intervento del delegato nella conferenza del 30/11/2021 (A) e dello 02/08/2022 (B)
<p>(A)</p> <p>Preliminarmente, l'Arch. Nicola Miglietta evidenzia che il Comune di Galatina non si è ancora espresso e che la Giunta Comunale si esprimerà previo parere tecnico dell'ufficio. Ritiene comunque di precisare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regolamento comunale, recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Comune di Galatina - approvato con DCC n. 39 del 08/10/2010 - prevede limitazioni territoriali per questa fattispecie di impianti per una percentuale massima pari a 4,7% (art. 10); - l'art. 7 del medesimo regolamento comunale prevede la stipula di una convenzione con il Comune per la disciplina dei tempi di gestione dell'impianto, dismissione, obblighi e garanzie derivanti dalla sua realizzazione; - nel medesimo articolo si prevede l'obbligo per i soggetti attuatori di eseguire opere di mitigazione dell'impianto: 1) opere vegetazionali di filtratura ottica; 2) piantumazione arboree nelle aree asservite; 3) interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree non direttamente interessate dalle installazioni dei moduli (consigliato e nella fattispecie pertinente all'intervento per la presenza di due insediamenti rurali - masserie). <p>(B)</p> <p>L'Arch. Nicola Miglietta che provvede alla lettura del parere del Comune di Galatina, precisando che lo stesso sarà inviato per essere allegato al presente verbale e costituirne parte integrante e sostanziale. Con riferimento alle limitazioni previste dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale, in relazione alla esclusione prevista - per impianti fotovoltaici - delle aree classificate "A3" dal PUG (edifici e le loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato), si rileva la presenza, al margine dell'impianto in progetto, della Masseria Molinari, non censita tra gli "ambiti distinti" del PUG (tav. 4.2), ma comunque tipizzata come tale nella tavola 4.2.3 (PUTT/P Ambiti territoriali distinti, centro-ovest scala 1:5.000). Si precisa che i moduli captanti non potranno essere installati all'interno dell'area di pertinenza della masseria, come graficamente individuata con retino "rosso punteggiato" in detto elaborato, che si allega.</p>	
MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it	1) Nota n. 23694 del 16/12/2020; 2) Nota n. 7082 del 27/07/2021; 3) Nota n. 13929 del 30/11/2021;
1) Richiesta di integrazioni; 2) Evidenziata la assenza sul sito web degli elaborati integrativi richiesti con la precedente nota n. 23694 del 16/12/2020; 3) Valutazione non favorevole;	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture infrastrutture_bari@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Forze Operative Sud comfopsud@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	

MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Militare Esercito "Puglia" cme_puglia@postacert.difesa.it	Nota n. 6199 del 17/03/2021;
Comunicazione di parere favorevole, fermo restando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.	
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it	1) Nota n. 31730 dello 01/07/2021 2) Nota n. 32720 dello 07/07/2021
1) Comunicazione di parere favorevole; 2) Comunicazione di positivo Parere Interforze Ministero Difesa art.334 del D.Lgs. n.66/2010.	
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud marina.sud@postacert.difesa.it	Nota n. 9288 del 18/03/2021;
Comunicazione della assenza di motivi ostativi alla realizzazione	
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione dei Lavori e del Demanio geniodife@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata dgt.div03.isppbm@pec.mise.gov.it	1) Nota n. 18567 dello 05/02/2021; 2) Nota n. 74631 del 14/05/2021;
1) Richiesta integrazioni 2) Nulla osta definitivo alla costruzione dell'intero elettrodotto di connessione	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Direzione generale territoriale del Sud dgt.sudbari@pec.mit.gov.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	1) Nota n.24855 del 17/12/2020; 2) Nota n. 23373 dello 05/10/2021;
1) Parere positivo con condizioni; 2) Conferma parere positivo già espresso;	
ARPA Puglia - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 61554 del 10/09/2021; 2) Nota n. 42762 dello 08/06/2022; 3) Nota n. 42994 dello 08/06/2022; 4) Nota n. 75264 dello 04/11/2022; 5) Nota n. 82516 dello 05/12/2022;
1) Valutazione tecnica negativa; 2) A valle del riscontro alle integrazioni/controdeduzioni del proponente, valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza, e conferma del parere non favorevole prot. n. 61554/2021; 3) Valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza; 4) Valutazioni conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA); 5) Ulteriori valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);	
ARPA Puglia - Direzione Generale dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	

ASL LECCE dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 14280 del 24/09/2021; 2) Nota n. 193647 dello 03/12/2021;
1) Insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione; 2) Conferma del contributo già rilasciato con nota prot. n.143280 del 24/09/2021;	
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Bari Ingegneria-Tecnologie Reperto Patrimonio Espropri e Attraversamenti rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it	Nota n.4622 del 15/12/2020
Assenza di interferenza con linea ricadente nella propria giurisdizione	
FERROVIE DEL SUD EST segreteria@pec.fseonline.it	1) Nota prot.BUEI/ING/9 dello 08/01/2021; 2) Nota prot.BUEI/ING/55 del 22/01/2021;
1) Richiesta di documentazione progettuale; 2) Parere favorevole di massima cui dovrà fare seguito iter autorizzativo sulla base di documentazione progettuale di livello esecutivo.	
ENAC protocollo@pec.enac.gov.it	1) Nota n. 74508 dello 02/07/2021; 2) Nota n. 87254 del 15/07/2022;
1) Comunicazione, ai fini del rilascio del parere-nullaosta sulla compatibilità aeronautica dell'impianto, della necessità di attivare la procedura "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", trasmettendo la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV; 2) Idem;	
ENAV funzione.psa@pec.enav.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
ENEL Distribuzione S.p.A. eneldistribuzione@pec.enel.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
TERNA S.p.A. connessioni@pec.terna.it	1) Nota n. 83291 del 23/12/2020; 2) Nota n. 47061 del 31/05/2021;
1) Richiesta di modifica/integrazione della connessione 2) Comunicazione che la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN era in visione per il rilascio del proprio parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete;	
ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia anas.puglia@postacert.stradeanas.it	1) Nota n. 717033 del 17/10/2022;
Parere Tecnico di massima circa l'attraversamento della SS. 101 all'altezza del Km 18+560;	
SNAM Rete Gas S.p.A. distrettosor@pec.snamretegas.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
AQP S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	Nota n. 33653 del 28/05/2022;
Richiesta di elaborati grafici riportanti l'ubicazione dell'impianto e del cavidotto di collegamento alla rete;	
TIM S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS

Nessun contributo

Il Presidente rammenta che all'ordine del giorno della seduta è posto il provvedimento conclusivo di VIA ricompreso nel procedimento di PAUR, riferendo, al riguardo, che a seguito della acquisizione delle Valutazioni conclusive su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nell'insieme di senso favorevole salvo alcuni aspetti formali necessitanti di precisazione, l'ufficio "Gestioni Valutazioni Ambientali" ha ritenuto di proporre un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo.

Il provvedimento proposto è stato formulato all'esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente, per un verso, all'idoneità dell'area d'intervento (progetto insistente su area qualificata "idonea" ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D.Lgs. n. 199/21, per il quale non emerge sovrapposizione con alcuna zona oggetto di tutela ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, il parere reso dall'autorità competente in materia paesaggistica non ha valore vincolante per l'intervento in oggetto, di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile su area "idonea").

Interviene il Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia, ingegner Corvace, riportando quanto di seguito.

Con riferimento ai presupposti per il rilascio del titolo AU, con particolare riguardo alla compatibilità paesaggistica, al fine di considerare i presupposti per il superamento del parere negativo della Sezione regionale competente in materia di paesaggio, resta da valutare alternativamente se:

- 1) L'area può ritenersi idonea nei termini di cui all'art.20, c.8 lett c-quater avendo considerazione anche, come doveroso, di tutti i beni paesaggistici, la cui individuazione è avvenuta attraverso la redazione del Piano paesaggistico, art.143 comma 1 lett e), del D. Lgs. 42/2004 in copianificazione tra Regione e Ministero;
- 2) L'area non sia idonea nei termini di cui al punto precedente, ma l'intervento non sia eventualmente da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica, circostanza tale da rendere eventualmente non vincolante il parere di natura paesaggistica e da derivare tale compatibilità es. dal provvedimento ambientale, qualora abbia analizzato questa componente dell'impatto in modo appropriato.

Resta necessario questo approfondimento, già richiesto da questo Ufficio nella seduta del 2 agosto 2022 (lett. a pag. 4 del Verbale).

Qualora vi sia la necessità, diversamente, di concludere le attività istruttorie in sede odierna, al fine di non ritardare la conclusione del procedimento, questo Ufficio riferisce che non vi sono le condizioni per il rilascio del titolo AU per assenza dei presupposti della compatibilità paesaggistica.

Il Presidente evidenzia che l'ufficio competente per la VIA ha verificato la idoneità dell'area con riferimento allo stato di fatto e di diritto vigente alla data odierna anche tenendo conto di quanto già espresso dalla autorità regionale competente nella nota, acquisita in data 30 novembre 2021 prot. n. 49502 e nota acquisita in data 9 giugno 2022, prot. n. 23262.

Con riferimento agli UCP (secondo la lettura data dalla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica) compresi nei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, fa presente che da parte delle autorità competenti alla tutela paesaggistica (Sovrintendenza e Regione Puglia- sez. Paesaggio) non è mai pervenuta nel corso di questo procedimento alcuna nota sulla esatta interpretazione della prefata norma che, alla luce dei principi generali, deve essere interpretata secondo il proprio dato letterale.

Inoltre, l'Autorità procedente chiarisce che qualora si intendesse recepire l'orientamento espresso dalla Regione Puglia - sez. Transizione Energetica in relazione alla interpretazione dell'art. 20 comma 8 lett. C quater del D.Lgs. n. 199/2021, dalla consultazione delle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, l'impianto non è all'interno del perimetro di BP o UCP; il cavidotto di connessione intercetta solo UCP ma in interrato e quindi non contrasta con la normativa di piano.

La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili, alla luce della precisazione testé fornita dall'Autorità procedente, rivede in senso favorevole le proprie conclusioni sopra riferite ai fini della rilasciabilità del titolo dell'AU, facendo espresso richiamo alla propria comunicazione rif. Prot. AOO- 159/prot./19.09.2022/0009247 inviata a tutte le autorità ambientali competenti in sede regionale e provinciale.

Conseguentemente, essendo l'odierna CDS finalizzata esclusivamente alla determinazione conclusiva della VIA, l'autorità procedente ritiene, alla luce di una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti, che non sussistano motivi ostativi per un pronunciamento positivo di VIA, restando fermo, ai fini della chiusura del procedimento per l'adozione del PAUR, la necessità di acquisire l'AU da parte dell'Ufficio Regionale competente.

Il provvedimento di Valutazione dell'impatto ambientale sarà adottato formalmente e sarà notificato agli enti tramite pubblicazione sul portale ambientale della Provincia.

La Società proponente ribadisce l'idoneità dell'area di impianto, non interessata da beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricadente nella fascia di 1 km da beni tutelati ai sensi del titolo II e dell'art. 136 del medesimo decreto.

Di detta circostanza (confermata dai pareri resi nella procedura dalla Sezione paesaggio e dal Mi.C.) la Società proponente ha fornito ampia prova sin dal 31.5.2022 senza che le amministrazioni interessate, peraltro appositamente compulsate, la abbiano mai disattesa.

La Società proponente ribadisce, comunque, che il progetto non interferisce nemmeno con U.C.P. tutelati dal P.P.T.R. (che, si ribadisce, non sono beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004).

Le uniche interferenze con U.C.P. tutelati dal P.P.T.R. sono quelle del cavidotto che, come, del resto, desumibile dalla lettura coordinata dei pareri resi nella procedura dalla Sezione paesaggio, sono gestite in interrato e, pertanto, sono sottratte all'obbligo di acquisire autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'all.A al D.P.R. 31/2017 e dell'art. 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R..

La Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica chiede inoltre al proponente di definire le misure di compensazioni in linea con quanto richiesto dall'Allegato 2 del DM 10/09/2010 a favore del Comune di Galatina, anche corroborato dalla L.R. 28 del 7 novembre 2022 e quindi prevedendo che tali misure siano concordate con l'amministrazione comunale e abbiano valore di riequilibrio territoriale e paesaggistico, anche in chiave socio-economica locale.

I lavori della CDS si chiudono alle ore 12.29

Il Presidente della Conferenza

Avv. Antonio Arnò