



Trasmessa via PEC

Spett.le **PROVINCIA di LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
della Transizione Ecologica
Via Umberto I n.13,
73100 - Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: PV-INVEST ITALIA S.r.l.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo a Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico avente potenza in immissione pari a 8,8 MW e potenza moduli pari a 13,104 MWp denominato "Airport 1 Project", e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica nazionale, in Comune di Galatina (LE), località "Masseria La Fica".
Parere per CdS del 04.04.2023.

Rif: Convocazione CdS – prot. ARPA Puglia n. 17171 del 13.03.2023

Seguito e riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi del 13.04.2023 (prot. ARPA Puglia n. 17171 del 13.03.2023), esaminata tutta la documentazione di progetto e le successive integrazioni pubblicata sul sito della Provincia di Lecce, precisamente al seguente indirizzo www.provincia.le.it/PAUR_PV_AIRPORT1PROJECT, in particolare l'aggiornamento atti luglio 2022 e visto quanto già espresso nella Valutazione Tecnica Ambientale trasmessa con nota prot. ARPA Puglia n. 10232 del 11.02.2022 e successivamente confermata con nota prot. ARPA Puglia n. 23586 del 05.04.2022, si esprime quanto di seguito:

Non si concorda con quanto dichiarato dal Proponente, in particolare quando afferma: *"Pertanto, a differenza di quanto previsto nelle linee guida ARPA Puglia (che però, come noto, non sono cogenti), ai fini della verifica della conformità alla "Determinazione 162" l'impianto oggetto di valutazione NON deve essere incluso nel "Dominio")*, in quanto il calcolo dell'IPC deve necessariamente tenere conto dell'area dell'impianto di progetto, poiché un impatto "cumulativo" per essere tale, deve tenere necessariamente conto dell'interazione tra l'impianto proposto e le aree interessate (presenti e in corso di autorizzazione) da altri impianti fotovoltaici ricadenti in area vasta.

Si evidenzia, inoltre, che il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, il quale fa riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi tra un impianto fotovoltaico e un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici, della quale si riporta l'estratto in questione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



CRITERIO 1

- Indice di Pressione Cumulativa (IPC):

IPC = 100 x S_{IT} / AVA

dove:

S_{IT} = Σ (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m²;

AVA = Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m²;

si calcola tenendo conto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m²;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:
 $R_{AVA} = 6 R$
da cui
 $AVA = \pi R_{AVA}^2$ - aree non idonee

CRITERIO 2

- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati < 2 Km

Valutazione parziale:

	Valutazione	
Criterio 1	Favorevole < 3 %	Sfavorevole > 3 %
Criterio 2	Favorevole > 2 Km	Sfavorevole < 2 Km

Valutazione totale:

La valutazione Tecnica sarà POSITIVA solo in caso si verifichi una valutazione Favorevole per entrambi i criteri.

Si conferma quindi il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, che determina il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

2

Per quanto detto, si conferma la Valutazione Tecnica Ambientale negativa trasmessa con nota prot. ARPA Puglia n. 10232 del 11.02.2022 e successivamente confermata con nota prot. ARPA Puglia n. 23586 del 05.04.2022.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente

dott. geol. Oronzo Simone

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim

dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.

dott. Antonio D'Angela

Il GdL:

dott. ing. Ettore Però

dott. ing. Riccardo Iennarelli

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it