



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE
E TRANSIZIONE ECOLOGICA

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 24/01/2023

Procedimento:	<i>Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</i>
Progetto:	<i>Impianto fotovoltaico BYOPRO DEV2 e opere connesse - Potenza impianto 31,9116 MWp - Comune di Galatina (LE)</i>
Comune interessato:	<i>Galatina</i>
Tipologia:	<i>D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All.IV, paragrafo 2, lett. b)</i>
Proponente:	<i>BYOPRO DEV2 S.r.l. (C.F./P.IVA 10792410960) - Via Alessandro Manzoni 41 - Milano</i>

Con nota n. 806 del 10/01/2023 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce – Autorità Competente - ha convocato la quinta seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, che i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA
 - Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio)
 - Dr. Giorgio Piccinno (funzionario istruttore)
- per il proponente BYOPRO DEV2 S.r.l.
 - Dott. Massimiliano Checchi (rappresentante legale)
 - Ing. Piero Farenti (progettista)
 - Avv. Riccardo Valle (consulente legale)

- Avv. Francesca Tondi (consulente legale)
- per la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica:
 - Arch. IEVA Brigitta (Funzionario Servizio Energia)
- per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:
 - Ing. Antonio Panaro (Comandante)

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della quinta seduta di Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino allo 06/12/2022, al verbale della quarta seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 48344 dello 07/12/2022. Con questa nota, in adempimento di quanto convenuto nel corso della riunione, è stato richiesto:

- Regione Puglia - Servizio Territoriale di Lecce di accertare, stante l'attestazione circa la fruizione di finanziamenti derivanti da "... disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo ...", senza la precisazione del tipo di finanziamento né se lo stesso ha riguardato le aree interessate dall'impianto, la compatibilità dell'intervento proposto con le misure di cui alle "Dichiarazioni del conduttore dei terreni agrari" di cui al punto 2.2.c) iv. della D.G.R. 3029 del 30/12/2010;
- Regione Puglia - Servizio Espropri e Contenzioso il rilascio del proprio parere in merito alla documentazione inerente il Piano Particellare di Esproprio.

Per quel che concerne le fasi procedurali successive allo 02/08/2022 il Presidente richiama:

1. la nota, acquisita in atti al prot. n. 49988/2022 del 19/12/2022, con cui TERNA ha integrato il parere già inviato con lettera prot. TERNA/P20220108415 in data 12/12/2022;
2. le integrazioni al PMA prodotte della società proponente, in allegato ad email certificata pervenuta in data 16/12/2022 (prot. n. 49689/2022), a seguito del sollecito della Conferenza nella seduta dello 06/12/2022 di un riscontro alla nota prot. n. 69854 del 12/10/2022 di ARPA Puglia;
3. la nota prot. n. 49988 del 19/12/2022 con cui la A.C. ha comunicato alla Agenzia Regionale la consegna di elaborato con finalità di fornire, in adempimento di quanto convenuto in sede di Conferenza dei servizi, puntuali risposte della società proponente alle osservazioni sul Piano di Monitoraggio Ambientale già rimesso in data 21/07/2022;
4. la nota di ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 401 dello 04/01/2023, contenente le ulteriori valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), resa disponibile per la consultazione sul portale istituzionale.

Di seguito si riporta il quadro aggiornato dei contributi forniti degli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti, già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
Comune di Galatina protocollo@cert.comune.galatina.le.it	
<p>Come da dichiarazioni rese, nel corso della riunione del 21/04/2022, dal referente del Comune di Galatina, arch. Miglietta, la superficie catastale impegnata, pari a 38,93 ha, la superficie radiante, pari a 15,29 ha, sono tali che il progetto è conforme alle previsioni del regolamento comunale che trova applicazione nel caso di specie. Con riferimento all'ulteriore requisito della distanza minima dalle zone classificate come E1 e dall'ambito urbano di Collemeto non vi sono interferenze.</p> <p>Sussiste tuttavia una interferenza con la zona A3 - Ambito 55 complesso denominato Purifica -, in particolare con l'area annessa al suddetto ambito, nella quale le NTA del PUG non consentono la installazione di tale tipo di impianto, in quanto consentono solo la pratica agricola. Conseguentemente, si rende necessaria, ai fini dell'espressione del parere, la rimodulazione del progetto.</p>	

Il proponente, con riferimento alla interferenza evidenziata dal Comune con la zona tipizzata A3, si è dichiarato disponibile a stralciare la parte di impianto ricadente nella predetta area; la restante parte dell'impianto non ricadente nella zona A3 resta oggetto della CdS secondo le medesime caratteristiche già prospettate.	
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it	1) Nota prot. n. 3309 del 21/02/2022 2) Nota prot. n. 6307 del 20/04/2022
1) Valutazione non favorevole circa la realizzazione dell'intervento 2) Conferma della valutazione non favorevole	
ARPA Puglia - DAP Lecce dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 83423 dello 07/12/2021 2) Nota prot. n. 23600 dello 05/04/2022 3) Nota prot. n. 34816 dello 05/05/2022 4) Nota prot. n. 69854 del 13/10/2022 5) Nota prot. n. 401 dello 04/01/2023
1) Espressa valutazione tecnica finale non favorevole 2) Conferma della valutazione tecnica non favorevole 3) Conferma della valutazione tecnica non favorevole 4) Conferma della valutazione tecnica non favorevole 5) Espressione di valutazione tecnica positiva solo relativamente al PMA così come integrato e con prescrizioni	
ARPA Puglia -Direzione Generale dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco com.lecce@cert.vigilfuoco.it	
<p>Nel corso della seduta del 21/04/2022 l'ing. De Iaco del Comando Provinciale VV.F. confermava quanto già richiesto con precedente contributo acquisito al protocollo dell'A.C. n. 33842 del 16/08/2021, già pubblicato sul portale per gli adempimenti di competenza del proponente. Rammenta che la normativa tecnica di riferimento per le macchine elettriche con presenza di liquidi combustibili è il D.M 15 luglio 2014 a cui occorre fare riferimento.</p> <p>Il proponente evidenziava che l'impianto non presenta attività soggette a verifica dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, riservandosi di produrre, ai sensi della L. 46/1990 e s.m.i., l'autocertificazione a firma di tecnico incaricato, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Il proponente si riservava altresì di verificare ulteriormente se la parte relativa alla sottostazione utente ed alla stazione di connessione è soggetta a verifica dei VV.F., producendo la relativa istanza di valutazione del progetto con relativa documentazione tecnica ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 o autocertificazione, ai sensi della L. 46/1990 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato, attestante l'assenza di attività soggette a controllo dei VV.F..</p>	
ASL Lecce – Dipartimento Prevenzione dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it	Nota acquisita al prot. n. 52282 del 17/12/2021
Considerazioni e raccomandazioni in tema di occupazione di suolo ed emissioni elettromagnetiche ed acustiche	
ANAS S.p.A. anas.puglia@postacert.stradeanas.it	Nota prot. n. 102619 del 18/02/2022
Comunicazione che le opere in progetto non interferiscono con strade statali di competenza, né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada	
Regione Puglia – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 12945 del 13/12/2021 2) Nota prot. n. 1578 del 23/02/2022

<p>1) Richiesta di integrazioni documentali ai fini A.U.;</p> <p>2) Formale valutazione di carenza della documentazione, al fine dell'esito favorevole della Verifica di Adeguatezza e completezza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>Sul punto sub 2) il proponente ha evidenziato nel corso della precedente seduta che è stato dato riscontro di tutto quanto richiesto dalla Regione e che il progetto è stato integrato con la nuova taglia di 31,91 MW e che sul portale della Regione risulta ancora il vecchio progetto pari a 43,46 MW. Pertanto è necessario procedere ad un allineamento della documentazione mediante accesso diretto sul portale non ancora possibile.</p>	
Regione Puglia - Sezione Urbanistica servizourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. n. 233 del 10/01/2022
Comunicazione della assenza di formale richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico	
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Regione Puglia - Sezione Risorse Sostenibili protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione OO.PP. ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. n. 3208 del 21/02/2022;
<p>Rinvio dell'espressione del parere per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, dopo l'adeguamento della documentazione di progetto alle indicazioni fornite.</p> <p>Con riferimento al procedimento espropriativo di competenza della Regione il proponente ha precisato, nella seduta del 21/4/2022, di aver inviato PEC in data 23 marzo 2022, con cui è stato integrato il progetto rispetto a quanto richiesto dalla Sezione Opere Pubbliche della Regione Puglia.</p>	
REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it	<p>1) Nota prot. n. 6009 dello 05/07/2021;</p> <p>2) Nota prot. n.1642 del 21/02/2022;</p> <p>3) Nota prot. n. 3685 del 21/04/2022;</p>
<p>1) Richiesta di integrazioni documentali;</p> <p>2) comunicazione della incompatibilità degli interventi con le previsioni del PPTR;</p> <p>3) conferma della incompatibilità degli interventi con le previsioni del PPTR;</p>	
REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio attività Estrattive serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
REGIONE PUGLIA - Sezione Lavori Pubblici servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS

REGIONE PUGLIA - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce upa.lecce@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
REGIONE PUGLIA - Sezione Demanio e Patrimonio serviziomanipatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it	
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	Nota prot. n. 31392 del 26/07/2021
Positivo nullaosta alla realizzazione delle opere in progetto, fermo restando quanto esposto con precedete nota prot. n. 1740/2020	
Regione Puglia – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. n. 10373 dello 05/07/2021
Comunicazione della assenza di elementi che necessitano di valutazione da parte della autorità idraulica	
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it	Nota prot. n. 22108 del 18/11/2021
Comunicazione di assenza di competenze	
Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata Molise dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it	Nota prot. 12624 del 19/08/2021
Richiesta di integrazioni documentali	
Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni - Div. IV UNMIG unmig.napoli@pec.mise.gov.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
TIM S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli dogane.lecce@pec.adm.gov.it	Nota prot. n. 587 del 14/01/2022
Espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, condizionato al rilascio della relativa licenza fiscale	
SNAM Rete Gas S.p.A. distrettosor@pec.snamretegas.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
TERNA S.p.A. ternareteitaliaspa@pec.terna.it	Nota, acquisita al prot. n. 49988 del 19/12/2022

Integrazione del parere già reso, a seguito della nuova configurazione dell'ampliamento necessario alla connessione alla RTN (non più in adiacenza alla SE Galatina, ma in entra-esce alla linea a 380 kV Galatina-Taranto Nord).	
ENAC protocollo@pec.enac.gov.it	Nota prot. n.77084 dello 08/07/2021
Comunicazione, ai fini del rilascio del parere-nullaosta sulla compatibilità aeronautica dell'impianto, della necessità di attivare la procedura "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV	
ENAV - AOT funzione.psa@pec.enav.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
AQP S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it	1) Nota prot. n. 3267 24/01/2022 2) Nota prot. n. 11821 dello 08/03/2022
1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione dell'impianto; 2) Comunicazione del favorevole "Parere interforze Ministero Difesa art.334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr.66";	
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture infrastrutture_bari@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Militare Esercito "Puglia" cme_puglia@postacert.difesa.it	Nota prot. n.27661 del 10/12/2021;
Comunicazione di parere favorevole, salvo il rischio di presenza di ordigni bellici	
Ministero della Difesa - Esercito Italiano - Comando Forze Operative Sud comfopsud@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Marittimo Sud marina.sud@postacert.difesa.it	Nota prot. n. 233 del 10/01/2022;
Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione dell'impianto	
Ministero della Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio geniodife@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
E-distribuzione S.p.A. eneldistribuzione@pec.enel.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it	Nota prot. n. 1709 del 14/02/2022;

Facendo sintesi di quanto dibattuto nel corso quarta seduta della Conferenza dei servizi, il Presidente richiama le puntualizzazioni del Dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia circa: mancato aggiornamento degli elaborati di progetto sul portale telematico regionale; soluzione di connessione rilasciata da Terna S.p.A. incongruente con quella descritta dal Proponente; carenze documentali ostative alla procedibilità dell'istanza ex D.G.R. 3029/2010; mancanza del parere dell'ufficio per le espropiazioni sulla documentazione inerente il Piano Particellare di Esproprio.

Nel considerare gli aspetti relativi al procedimento VIA, da parte dell'ufficio competente si pose l'accento sulla necessità, in relazione al Piano di Monitoraggio, di un chiarimento del proponente ai rilievi ed osservazioni evidenziati da ARPA con nota prot. n. 69854 del 12/10/2022, potendosi verosimilmente prospettare, nel caso di una positiva valutazione del PMA, il rilascio di un positivo provvedimento di VIA.

A seguito della acquisizione delle Valutazioni conclusive di ARPA Puglia sul Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), nell'insieme di senso favorevole salvo alcuni aspetti formali necessitanti di precisazione, l'ufficio competente per la VIA ha proceduto a verifica della "idoneità" del sito di intervento alla installazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nella consapevolezza che per quanto concerne l'individuazione delle cosiddette "aree idonee" tale processo di individuazione non ha trovato conclusione entro la fine del 2022, rendendosi necessaria, da parte del Ministero della Transizione Ecologica – MITE, l'adozione di più decreti attuativi recanti l'elencazione dei criteri tecnici dettati dal D.Lgs. n. 199/2021.

Allo stato attuale, tuttavia, sono considerate idonee – in forza di legge, secondo il dettato di cui all'art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021, nonché ai sensi del Decreto Energia (D.L. 17/2022, convertito con L. 27 aprile 2022, n.34; D.L. n. 50/2022, convertito con la L. 20 maggio 2022, n.21) –tra le altre, le aree non gravate da vincoli paesaggistici e non ricadenti in una fascia di rispetto da aree soggette a tutela (fascia 1 km nel caso degli impianti fotovoltaici).

L'esito delle verifiche, effettuato tramite sovrapposizione degli shapefile di progetto alle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, ha consentito di verificare l'idoneità delle complessive superfici interessate, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto.

La verifica svolta soddisfa le raccomandazioni che il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia (riportate in nota prot. AOO_159/PROT/19/09/2022/0009247) ha rivolto alle autorità ambientali competenti in sede regionale e provinciale, di una puntuale verifica che *«il layout definitivo dell'impianto sottoposto ad autorizzazione non presenti interferenze in ogni sua parte con beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di corrispondere puntualmente alle definizioni di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021, prima di pronunciarsi in merito all'idoneità delle aree interessate dalla proposta progettuale oggetto di valutazione, attraverso la consultazione di fonti ufficiali e sistemi informativi che forniscono quadri vincolistici aggiornati»*.

L'ufficio competente ha ritenuto di proporre al Dirigente del servizio un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. Detta proposta di provvedimento è stata formulata all'esito di un articolato iter istruttorio valutativo, nel corso del quale è stata ampiamente esplicitata e superata ogni questione inerente all'idoneità dell'area d'intervento (progetto insistente su area qualificata "idonea" ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/21) ed alla conseguente non vincolatività dei pareri espressi sul progetto da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021).

Il provvedimento di VIA favorevole, che appena adottato formalmente sarà notificato agli enti tramite pubblicazione sul portale ambientale della Provincia, consente di ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del titolo di Autorizzazione Unica e del conseguente PAUR favorevole.

La Regione Puglia si riserva di trasmettere una nota puntuale inerente la mancata acquisizione del benessere TERNA, nonché il perfezionamento degli oneri istruttori ex L.R. 25/2012.

Il comandante dei Vigili del Fuoco conferma quanto già comunicato con nota del 14 agosto 2022, prot. n. 13386 e, pertanto, la ditta dovrà confermare se le macchine elettriche sono provviste di liquido diatermico che possa costituire serbatoio fisso di combustibile. Nel contempo, la Società, per l'esercizio delle attività dovrà garantire, comunque, la sicurezza degli ambienti di lavoro ai fini antincendio, applicando, quindi, i DM del 2 settembre 2021 e del 3 settembre 2021.

Con riferimento a quanto richiesto dai vigili del fuoco la società proponente conferma la validità ad oggi di quanto già dichiarato in merito ai profili antincendio non essendosi verificata alcuna variazione progettuale. Con riferimento a quanto richiesto dalla Regione, la società proponente conferma l'assenza di sistemi di accumulo.

La A.C. ferma restando la valutazione positiva VIA, ritiene che la Conferenza dei servizi possa concludersi solo a seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie ai fini del PAUR, ex art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006.

Pertanto, la stessa sarà convocata, per la relativa determinazione conclusiva, a seguito di formale comunicazione, da parte del proponente, dell'avvenuto conseguimento dei titoli necessari per il rilascio del predetto PAUR.

La seduta della CdS ha termine alle ore 11.20

Il Presidente della Conferenza

Avv. Antonio Arnò