



## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DELLO 04/08/2022

<b>Procedimento</b>	Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
<b>Progetto</b>	Realizzazione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare, denominato "Impianto RFVP15", di potenza nominale circa 6,475 MW e installata pari 7,8204 MWp, in territorio del Comune di Galatina (Lecce), con connessione presso la cabina primaria AT/MT Galatina, previa installazione di nuovo trasformatore AT/MT.
<b>Comune interessato</b>	Galatina
<b>Tipologia</b>	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All.IV, paragrafo 2, lett. b) L.R. n. 11/2001 e s.m.i., art. 4, co. 6; elenco B2, voce B2 g/5 bis)
<b>Proponente</b>	HEPV03 S.r.l. (P.IVA 02512570223) Via Alto Adige, 160/A - Trento.

Il giorno 4 agosto 2021, alle ore 12.39, si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, regolarmente convocata con nota del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 25230 del 24/06/2022, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA:
  - Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio)
  - Dr. Giorgio Piccinno (funzionario istruttore)
- per il proponente HEPV03 S.r.l.:
  - Ing. Giuditta Pinto (Permitting Manager)
  - Ing. Alberto Albuzzi (Progettista)
  - P.I. Mirko Girardi (Progettista)

- Dott.ssa Elena Quinto (Supporto tecnico)
- Avv. Luciano Patruno (rappresentante legale, giusta delega del 24/06/2022)
- Arch. Giuseppe Elia (Progettista)
- per la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica:
  - Ing. Francesco Corvace (Dirigente Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)
- per il Comune di Galatina:
  - Arch. Nicola Miglietta (Dirigente Direzione Territorio e Qualità Urbana)

Alle ore 12.44 non risultano altri Enti partecipanti alla CdS per il progetto in epigrafe.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell'istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C., in considerazione dell'integrazione della CdS ai fini A.U. ex D.Lgs. n. 387/2003 in seno alla CdS ex co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detto procedimento sono usualmente coinvolti dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 28/04/2022, al verbale delle sedute iniziali della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 17264 del 29/04/2022.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- 1) nota prot. n. 3883 del 28/04/2022 di Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, acquisita agli atti della Provincia il 29/04/2022 (pubblica sul portale ambientale);
- 2) nota prot. n. 11531/2022 del 27/04/2022 della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (pubblica sul portale ambientale);
- 3) nota prot. n. 64166 del 29/04/2022 del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, contenente considerazioni su occupazione di suolo ed emissioni elettromagnetiche e acustiche;
- 4) nota prot. 3934 del 28/04/2022 di Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica con cui si conferma la procedibilità dell'istanza ai fini A. U., ferma restando la necessità di chiarimenti;
- 5) nota 08/06/2022 della società proponente, avente ad oggetto "HEPV03Srl - Procedimento PAUR Impianto Agrovoltaico denominato "Impianto RFVP15", ricadente nel Comune di Galatina - Osservazioni e chiarimenti a seguito Conferenza decisoria del 28.4.2022";
- 6) nota prot. n. 141595 del 27/07/2022 del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, contenente conferma del precedente parere;
- 7) nota prot. n. 53581 del 27/07/2022 di ARPA Puglia - DAP Lecce, di riscontro alle controdeduzioni del proponente;
- 8) nota prot. n. 6455 dello 02/08/2022 di Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, contenente conferma del precedente parere di cui alla nota n.3883/2022;
- 9) nota prot. n. 13242 dello 03/08/2022, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Lecce ha richiamato il parere già espresso per l'impianto (prot. n. 16701 dello 04/10/2021).

Viene data lettura dei documenti di cui ai punti sub 7), 8) e 9), che saranno allegati al verbale della Conferenza.

Sul punto il proponente, nella persona dell'Avv. Patruno, evidenzia che, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali, in linea generale, la Sovrintendenza non esprime alcun parere anche tenendo conto del carattere non vincolante ma di mero atto di indirizzo del PPTR (cfr. Consiglio di Stato 2242 e 2243 del 2022).

Con riferimento al parere ARPA, il proponente, evidenzia che non vengono in maniera analitica individuate le ragioni di non compatibilità dell'intervento con la trama agricola di riferimento e si limita a ritenere che l'impianto progettato sia, apoditticamente, da considerarsi fotovoltaico anziché

agrovoltaico, nonostante il piano colturale presentato, la relazione pedo agronomica redatta e il piano di monitoraggio ambientale allegati al progetto

In particolare, il proponente evidenzia il carattere di mere petizioni di principio che vengono riportate nei contributi di cui l'A.C. ha dato lettura nel corso della CDS, senza alcun riferimento, oltre alla giurisprudenza amministrativa, all'evoluzione del dato normativo sulla individuazione delle aree idonee, di cui all'art. 20 c. 8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.; infatti, solo tenendo conto di tale dato non vi sono motivi ostativi ad una valutazione positiva del progetto in esame.

Il comune di Galatina, nella persona dell'Arch. Nicola Miglietta, si riporta al parere già espresso nella precedente conferenza di servizi e, in relazione alle osservazioni del proponente, ritiene che la normativa locale trovi comunque applicazione e, conseguentemente, permane la criticità rilevata del mancato rispetto del progetto dal limite di almeno 300 metri dal limite dell'ambito urbano come definito dal PUG.

Il proponente, sul punto, ribadisce quanto già evidenziato nelle controdeduzioni inviate all'A.C.

In via preliminare il Presidente della CdS rammenta agli intervenuti alla Conferenza che il progetto proposto, alla luce delle migliorie progettuali apportate dalla società proponente in data 22/02/2022, è da ritenersi del tipo "Agrovoltaico" in quanto dotato della prerogativa di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Alla luce delle recenti "Linee guida in materia di impianti agrovoltaici" elaborate da apposito gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per L'energia, pare quanto mai opportuno che il proponente meglio qualifichi la propria proposta, fornendo evidenza del possesso dei requisiti da rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sarà realizzato, anche avuto riguardo degli aspetti legati ad eventuali profili in materia di incentivi pubblici. E' fondamentale avere contezza se l'installazione è riconducibile alla fattispecie dell'impianto agrovoltaico (con soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione), ovvero dell'"agrovoltaico avanzato" (soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, con contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici).

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 7523 del 23/10/2020 2) Nota prot. n. 8705 dello 04/12/2020 3) Nota prot. n. 5529 del 21/05/2021 4) Nota prot. n. 9211 dello 09/09/2021 5) Nota prot. n. 12540 del 29/11/2021 6) Nota prot. n. 3494 del 28/04/2022
1) Richiesta di integrazioni documentali ai fini della procedibilità A.U. 2) Richiesta di integrazioni documentali 3) Comunicazione dell'adeguatezza e completezza della documentazione allegata alla istanza 4) Comunicazione dell'adeguatezza e completezza della documentazione ai fini della procedibilità A.U. 5) Richiesta di integrazioni documentali 6) Richiesta di chiarimenti/precisazioni	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	1) Nota prot. n.1414 dello 04/02/2021

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	
1) Comunicazione nulla osta alla realizzazione del progetto	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Risorse Forestali protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche ufficiopropri.regione@pec.rupar.puglia.it servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 9108 dello 04/12/2020 2) Nota prot. n. 3883 del 28/04/2022 3) Nota prot. n. 6455 dello 02/08/2022
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Comunicazione che gli interventi progettati sono in contrasto con le previsioni del PPTR 3) Conferma del precedente parere non favorevole	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della biodiversità ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 11605 del 29/09/2021
1) Attestazione che i terreni interessati non sono gravati da usi civici	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione	Nessun contributo

Sezione Riforma Fondiaria servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce protocollo.sezionerisorsostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Autorità di Gestione PSR autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce upa.lecce@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica LL.PP. Sede di Lecce	1) Nota prot. n.12260 dello 06/08/2021
1) Comunicazione della assenza di interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Lavori pubblici-Servizio Autorità Ambientale Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Lecce ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it	1) Nota prot. n. 1038 del 22/01/2021
1) Comunicazione che le opere in oggetto non risultano interessare immobili o porzioni di essi di competenza della Agenzia	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Pianificazione Territoriale pianificazione@cert.provincia.le.it	Nessun contributo
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità viabilita@cert.provincia.le.it	Nessun contributo
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota prot. n. 11564 del 13/07/2021 2) Nota prot. n. 13713 del 12/08/2021
1) Comunicazione della mancata acquisizione di istanza di valutazione del progetto 2) Comunicazione della mancata acquisizione di istanza di valutazione del progetto	
COMUNE DI GALATINA protocollo@cert.comune.galatina.le.it	Dichiarazioni rese in CdS del 28/04/2022
Nulla osta con riferimento alla superficie occupata dall'impianto rispetto a quanto previsto dal Regolamento comunale art. 10 (limite territoriale massimo). Nulla osta con riferimento all'art. 5 del predetto regolamento e cioè che l'area asservita dall'intervento deve risultare estesa almeno il doppio della superficie radiante.	

<p>Il comune, inoltre, rileva che l'impianto non rispetterebbe la distanza di 300 mt dal limite dell'ambito urbano come definito dal PUG- Tav. 6.2.1 e relativa legenda Tav. 6.2.</p> <p>Sul punto il proponente ritiene che il regolamento comunale faccia riferimento esclusivamente agli impianti fotovoltaici tradizionali e non all'agrovoltaico. D'altra parte in suddetta materia, per giurisprudenza costante, i PUG non possono prevedere dei limiti – pena la loro illegittimità – non previsti dalla normativa statale. In ogni caso, il proponente si incaricherà di verificare l'unica criticità rilevata dal comune di Galatina al fine, eventualmente, di procedere ad una revisione del lay-out, ridefinendo le aree da destinare all'impianto e quelle da destinare all'agricoltura.</p>	
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it</p>	<p>1) Nota prot. n. 23029 dello 09/12/2020 2) Nota prot. n. 3286 del 14/05/2021</p>
<p>1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Richiesta di integrazioni documentali</p>	
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture infrastrutture_bari@postacert.difesa.it</p>	<p>Nessun contributo</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Forze Operative Sud comfopsud@postacert.difesa.it</p>	<p>Nessun contributo</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Militare Esercito "Puglia" cme_puglia@postacert.difesa.it</p>	<p>1) Nota prot. n. 5522 dello 09/03/2021</p>
<p>1) Parere favorevole con segnalazione del rischio della presenza di ordigni bellici</p>	
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it</p>	<p>1) Nota prot. n. 1070 del 12/01/2021 2) Nota prot. n. 22673 dell'11/05/2021</p>
<p>1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto 2) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto</p>	
<p>MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud marina.sud@postacert.difesa.it</p>	<p>1) Nota prot. n. 33751 del 26/11/2020 2) Nota prot. n. 13614 del 26/04/2021 3) Nota prot. n. 25599 del 30/07/2021</p>
<p>1) Comunicazione della insussistenza, ai soli interessi della Marina Militare, di motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico 2) Conferma del parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto 3) Conferma delle proprie favorevoli determinazioni</p>	
<p>MINISTERO DELLA DIFESA Direzione dei Lavori e del Demanio geniodife@postacert.difesa.it</p>	<p>Nessun contributo</p>
<p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise dgt.div03.isppbm@pec.mise.gov.it</p>	<p>1) Nota prot. n.135090 dell'11/11/2020</p>
<p>1) Richiesta della documentazione di rito per il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto</p>	
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Direzione generale territoriale del Sud dgt.sudbari@pec.mit.gov.it</p>	<p>Nessun contributo</p>

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	1) Nota prot. n. 24630 del 15/12/2020 2) Nota prot. n. 13604 del 10/05/2021 3) Nota prot. n. 25418 del 16/09/2021 4) Nota prot. n.409 del 10/01/2022 5) Nota prot. n.11531 del 27/04/2022
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Reiterazione della richiesta di integrazioni documentali, già in precedenza comunicata 3) Nota contenente riserva di comunicare il parere di competenza 4) Nota contenente parere favorevole subordinato a determinate condizioni 5) Rinvio al già comunicato parere favorevole subordinato a determinate condizioni	
ARPA Puglia - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 35835 del 14/05/2021 2) Nota prot. n. 80604 del 24/11/2021 3) nota prot. n. 53581 del 27/07/2022
1) Richiesta di integrazioni documentali 2) Comunicazione di una complessiva valutazione tecnica finale negativa, anche con riferimento agli agenti fisici rumore e campi elettromagnetici 3) Riscontro alle controdeduzioni del proponente, con conferma della valutazione tecnica negativa	
ARPA Puglia - Direzione Generale dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo
ASL LECCE dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it	1) Nota prot. n. 64166 del 29/04/2022 2) Nota prot. n. 141595 del 27/07/2022
1) Considerazioni su occupazione di suolo ed emissioni elettromagnetiche e acustiche 2) Conferma della valutazione già espressa	
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Bari Ingegneria-Tecnologie Reperto Patrimonio Espropri e Attraversamenti rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it	1) Nota prot. n.195 del 13/01/2021 2) Nota prot. n.1786 del 21/04/2021
1) Comunicazione della assenza di interferenze con le linee ferroviarie ricadenti nella propria giurisdizione 2) Conferma del parere già comunicato	
FERROVIE DEL SUD EST segreteria@pec.fseonline.it	1) Nota prot. n. B.U.E.I./805 dello 09/11/2020
1) Comunicazione dell'assenza di interferenze dell'impianto con le proprie linee	
ENAC protocollo@pec.enac.gov.it	1) Nota prot. n. 55321 del 18/05/2021
1) Richiesta di integrazioni documentali	
ENAV funzione.psa@pec.enav.it	Nessun contributo
ENEL Distribuzione S.p.A. eneldistribuzione@pec.enel.it	Nessun contributo

TERNA S.p.A. connessioni@pec.terna.it	Nessun contributo
ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia anas.puglia@postacert.stradeanas.it	1) Nota prot. n.560640 dello 09/09/2021 2) Nota prot. n.573686 del 15/09/2021
1) Richiesta elaborati tecnici; 2) Comunicazione che l'area interessata non interferisce né con le strade statali di competenza, né con fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.	
SNAM Rete Gas S.p.A. distrettosor@pec.snamretegas.it	1) Nota prot. n. 284 dello 07/09/2021
1) Comunicazione che le opere ed i lavori non interferiscono con impianti di proprietà	
AQP S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	Nessun contributo
TIM S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it	Nessun contributo
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it	1) Nota prot. n. 10589 dello 06/09/2021
1) Comunicazione di parere favorevole alla realizzazione del progetto	

Per quel che concerne le determinazioni conclusive del procedimento di VIA, l'ufficio competente necessita dell'integrazione della documentazione di impatto ambientale, consistente in una sintetica appendice alla proposta di piano di monitoraggio (PMA), anche in forma tabellare, che contenga e preveda, per ogni impatto significativo, almeno i seguenti elementi:

- aree di indagine e punti di monitoraggio;
- indicatori ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
- indicatori atti a verificare il mantenimento nel tempo dei livelli di qualità produttiva, ambientale ed agronomica dei terreni oggetto d'intervento (quali ad es.: produzione agricola annua; valutazione dello stato del suolo tramite campionamento ed analisi, indicando un numero congruo di campioni da analizzare ed i punti di prelievo, da effettuarsi almeno ogni cinque anni; riprese fotografiche da più punti nel periodo di accrescimento delle colture, onde evidenziare, tramite valutazione cromatica, la corretta distribuzione di luce ed acqua nelle superfici destinate alle colture);
- frequenza dei monitoraggi da effettuare;
- metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
- strumentazione utilizzata;
- tempistiche dei monitoraggi (frequenza e durata);
- cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
- valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
- modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
- strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
- eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei valori di soglia.

Tanto si rende per di più necessario in ossequio delle disposizioni dell'art. 28 del T.U.A., che esigono una chiara definizione del quadro delle condizioni ambientali ricomprese nel provvedimento di VIA, al



fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività delle condizioni ambientali e di agevolare attuazione della condizione da parte del Proponente nonché la verifica dell'ottemperanza da parte dei soggetti competenti.

E il caso di precisare che, fatti salvi i principi valutativi comuni a tutte le tipologie di impianti fotovoltaici, tra gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione nell'esprimere una valutazione sui progetti di agrovoltaiico assumono particolare rilevanza:

- l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative per coniugare nel modo migliore le dimensioni agronomica e della produzione energetica;
- il mantenimento della continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
- la realizzazione di sistemi di monitoraggio che verifichino i risultati agronomici su colture, gestione idrica e produzione, nonché attestino la continuità delle attività colturali sui terreni oggetti d'intervento.

Alle ore 14 interviene il Comandante dei V.V.F. - Lecce che si riporta al parere già espresso e allegato alla nota pervenuta il 4 agosto u.s., acquisita con prot. n. 30702 della Provincia di Lecce.

L'A.C. precisa che con riferimento alle aree idonee ha provveduto ad effettuare le dovute verifiche, avvalendosi del portale Webgis della regione Puglia, rilevando che il progetto risponde ai vincoli e fasce di rispetto di cui all'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021. L'A.C. si riserva comunque di verificare la presenza di ulteriori vincoli e limitazioni di natura diversa rispetto a quelli afferenti all'ambito paesaggistico.

La Regione Puglia, Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, resta in attesa delle determinazioni di VIA e della certa attestazione della idoneità delle aree ospitanti l'impianto.

La Regione, inoltre, si riserva di esaminare le integrazioni e sollecita il proponente solo qualora residuassero ulteriori documenti da inviare, a provvedere senza indugio; diversamente, il proponente può non tenere conto di quanto osservato.

L'A.C., preso atto delle posizioni emerse e della necessità di ulteriori integrazioni, fissa il termine di 30 giorni decorrenti dalla data odierna per il deposito delle stesse. A seguire, l'A.C. invierà il PMA all'ARPA per le necessarie valutazioni e decorso il termine di trenta giorni lo stesso sarà considerato valutato positivamente.

I lavori sono conclusi alle ore 14.25.

Il Presidente della Conferenza

Avv. Antonio Arnò