



*Direzione Industriale
Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Area Manutenzione Straordinaria
Il Responsabile*

Provincia di Lecce
Servizio tutela ambientale e transizione ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. SOLEAR CLEAN ENERGY ITALY 08 S.r.l.
solear08@legalmail.it

Oggetto: Oggetto: D.LGS. N.152/2006. e ss.mm.ii. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. N. 152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto "Agrofotovoltaico" denominato "FV-Salonna" della potenza di 28.000,00 Kw in AC e 3.804,84 Kwp in DC, ricadente all'interno del territorio comunale di Lecce, Località Salonna, con opere di connessione ricadenti in parte anche nel Comune di Surbo (LE). Proponente: SOLAER CLEAN ENERGY ITALIA 08 S.R.L. (C.F./P.I. 03717980123) VIA Carlo Porta 3 - Gallarate (VA). Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 27-bis, co. 3, del D.LGS. N. 152/2006. Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento data convocazione – **Rilascio Nulla Osta con prescrizioni.**

Con riferimento alla Vs. nota del 13/12/2023 Prot. n. 49140/2023 di pari oggetto, acquisita in data 13/12/2023 con Prot. 81214/2023 e facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa inerente l'oggetto, si concede il nulla osta ai lavori di attraversamento delle ns. condotte ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni:

visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività;

- resta inteso che tutti gli attraversamenti delle nostre opere dovranno essere eseguiti in sottopasso con la realizzazione dell'elemento di protezione in CLS anche nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del cavidotto sia superiore a 1,50 m;

la fascia occupata dalla condotta idrica dovrà essere interamente percorribile lungo tutta la sua lunghezza, non dovrà essere realizzato, quindi, alcun manufatto che possa ostacolare il libero transito;

- per regolare i rapporti tra le parti e disciplinare quanto suddetto, sarà necessaria la stipula di apposita convenzione, per cui sarà incaricata la DIRRU – Area Patrimonio (PATRU) di Acquedotto Pugliese, a cui il

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it





riscontro viene inviato per conoscenza; si precisa, inoltre, che alcun lavoro o attività che interessi la suddetta fascia potrà ritenersi autorizzato in assenza di stipula della succitata convenzione;

- almeno 10 giorni prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese – DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce
Ing. Claudio Della Bona

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

