



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Segreteria

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0042105/2022 del 27/10/2022

Firmatario: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Protocollo nr: 17245 - del 26/10/2022 - COM-LE - Comando Prov. VVF LECCE

Alla Provincia di Lecce

Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
ambiente@cert.provincia.le.it

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatone Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006, relativo a progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A - fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 2018) - IPPC 5.1 e 5.5.

Proponente: ENTOSAL S.r.l. (P.IVA 04936450289) Via Pigafetta, 40 - Grisignano di Zocco (VI).

Indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.11/2001 e contestuale indizione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006 – INVIO PARERE VVF.

In riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. n. 37374/2022 del 30/09/2022, inerente la conferenza in oggetto, si trasmette, in allegato, il parere già espresso per l'attività con nota di questo comando prot. n. 20966 del 03/12/2021 che sarà confermato in sede di conferenza stessa.



Il Comandante

Dott. Ing. Antonio PANARO
Firmato digitalmente secondo Legge

Giaquinto



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce
Ufficio Prevenzione

Prot. n° / 36573 Allegati:.....

Al Responsabile dello Sportello Unico
del Comune di Galatina (LE)

Alla Entosal s.r.l.
entosal@pec.entosal.it

e. p.c. Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA E VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: **Pratica 36573:** Ditta: "Entosal" srl. Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Loc. Santa Barbara, via Degli Andriani, 12/A, nel comune di Galatina

- Procedimento: valutazione progetto di conformità antincendio, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151
- Attività individuata ai punti **13.3/C, 70.1/B, 49.3/C, 15.3/C, 34.1/B, 38.1/B, 44.2/C** dell'elenco allegato al D.P.R. 151/2011

Con riferimento alla documentazione integrativa, acquisita al prot. n. 18536 del 02/11/21, relativa all'istanza di valutazione del progetto di conformità antincendio, di cui al prot. n. 14666 del 02.09.2021, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, ing. Valerio Colazzo, si comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio

CONFORME

alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Tutto il materiale presente all'interno dello stabilimento sia stoccato nelle apposite aree secondo quanto riportato negli elaborati progettuali;
- 2) Tutti i percorsi d'esodo e di movimentazione dei carichi siano idoneamente segnalati e tenuti costantemente sgombri da ostacoli e materiale vario;
- 3) Nel documento di gestione della sicurezza sia indicato il massimo quantitativo di materiale combustibile presente nello stabilimento, osservandone costantemente il predetto valore;
- 4) Sia redatta tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08, effettuata la nomina, nonché la formazione ed informazione di tutte le figure stabilite dal citato decreto.



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Prevenzione

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, con particolare riferimento a:

DM 03/08/15; DM 13/07/11; DM 22/11/17; DM 20/12/12; DM 37/08; D. Lgs. 81/08

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà produrre a questo Ufficio Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018 S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.P.R. 151 del 1/8/2011, corredata della documentazione seguente:

- copia del presente parere di conformità
- dichiarazioni e certificazioni, rispondenti a quanto specificato nel D.M. 7 agosto 2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio; la documentazione dovrà essere redatta in conformità ai modelli disponibili all'indirizzo internet www.vigilfuoco.it.
- attestato di versamento effettuato sul conto corrente postale n° 13869730, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 139/06, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per l'importo corrispondente all'attività specificata in oggetto. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. di LECCE".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Ing. Valerio COLAZZO



IL COMANDANTE
Dott. Ing. Antonio PANARO
Firmato digitalmente ai sensi di legge