



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

Ufficio Prevenzione Incendi

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0035474/2023 del 14/09/2023

Firmatario: ALESSANDRO POLIMENO, MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Protocollo nr: 13256 - del 12/09/2023

Al

Responsabile del S.U.A.P.
del Comune di GALATINA (LE)

Alla

Ditta ECOM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.
ecomserviziambientali@pec.it

OGGETTO: **Pratica 34891** – Adeguamento antincendio per ampliamento di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti (6703,00 m²).

- Ubicazione: Galatina (Le), Via Portogallo – Lotto 450/B.
- Procedimento: istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151
- Richiedente: **ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.**
- Attività individuate ai punti **34.2.C, 36.1.B, 43.1.B e 44.2.C** dell'elenco allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al procedimento specificato in oggetto, acquisito agli atti in data 06/09/2023 col n. 12906, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, questo Comando comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, **ai soli fini antincendio**,

CONFORME

alla normativa ed ai criteri tecnici vigenti di prevenzione incendi, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate.

- L'area "Tettoia 2" dovrà essere dotata di una seconda uscita verso luogo sicuro, in posizione diametralmente opposta all' U.S. 02, al fine di consentire l'alternativa all'unica direzione di esodo.
- Il gruppo pompe antincendio e la relativa riserva idrica dovranno essere dimensionati per assicurare il contemporaneo funzionamento di almeno 4 idranti UNI 45 e dell'idrante esterno, per la durata di 120'.
- L'impianto di rivelazione ed allarme dovrà essere conforme alla specifica norma UNI 9795; la segnalazione acustica dovrà essere avvertita in ogni punto dell'attività, anche all'interno dei fabbricati a servizio dell'impianto.
- Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alla L. 186/68. Il sezionamento di emergenza di tutti i circuiti alimentati a tensione pericolosa dovrà avvenire a monte del fabbricato servito mediante idoneo dispositivo ubicato in posizione protetta dall'incendio e segnalata.
- La Gestione della Sicurezza Antincendio dovrà realizzare le misure di cui al p. 5.4 dell'allegato 1 al D.M. 26 luglio 2022.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, con particolare riferimento a:

D.M. 03/08/2015, D.M. 26/07/2022, D.M. 37/2008, D.Lgs. 81/2008



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

Ufficio Prevenzione Incendi

E' fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà produrre a quest'ufficio Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2023 S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.P.R. 151 dell'1/8/2011, corredata della documentazione elencata di seguito.

- Copia del presente parere di conformità.
- Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, mod. PIN 2.1- 2018.
- As built, certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio. I modelli da utilizzare sono reperibili all'indirizzo internet www.vigilfuoco.it > *servizi di prevenzione incendi* > *modulistica*.
- Dichiarazione a firma del titolare dell'attività e di professionista antincendio che attesti il valore del carico d'incendio presente nei diversi compartimenti.
- Attestato di versamento effettuato sul conto corrente postale n° 13869730, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 139/06, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per l'importo corrispondente all'attività specificata in oggetto. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: "Deposito a favore del Comando Provinciale VV.F. di LECCE".

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Funzionario Istruttore
Direttore Coordinatore S.
Dott. Alessandro POLIMENO



IL COMANDANTE
Dott. Ing. Antonio PANARO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82