



**Comando Vigili del Fuoco
LECCE**

Via Monteroni, 155 - 73100 Lecce
e-mail PEC: com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

Alla PROVINCIA DI LECCE
ambiente@cert.provincia.le.it

Protocollo nr: 13869 - del 21/09/2023 - COM-LE - Comando Prov. VVF LECCE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs 152/2006, relativo a "Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con potenza nominale pari a 5.200,00 KWn e potenza di picco (potenza moduli) pari a 5.969,04 KWp e delle relative opere ed infrastrutture connesse sito nel Comune di Galatina (Lecce), denominato "Galluccio".
Proponente: FEDENERGY SOLAR S.r.l. (CF 03920561200) - Rotonda G.A. Torri n. 9 – Bologna. Conferenza di servizi decisoria, ex art.27-bis, co 7, del D,lgs. N. 152/2006. Convocazione

Con riferimento alla nota della nota di codesto Ente, di pari oggetto, acquisita con prot. COM-LE 11069 del 31.07.2023, si comunica che per l'attività in questione non è stata presentata a questo Comando alcuna istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Ad ogni modo, si rileva che in relazione tecnica è riportata la presenza di n. 2 trasformatori ad olio di elevazione BT/MT della potenza di 3,0 MVA, senza indicarne il quantitativo di olio. A tal proposito, si rammenta che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 sono ricomprese nell'attività 48 dell'Allegato al DPR 151/2011 e quindi ricadenti nei procedimenti di Prevenzione Incendi. Pertanto si chiede al proponente di voler precisare il quantitativo di olio presente nei trasformatori, ai fini di stabilire l'assoggettabilità o meno ai procedimenti di Prevenzione Incendi.

Si ribadisce infine, per i futuri progetti sottoposti alla disciplina PAUR, che è onere del richiedente attivare, qualora l'intervento ricade nelle attività riportate nell'allegato I al DPR 151/11, le previste procedure di prevenzione incendi, producendo gli elaborati tecnici di cui al DM 07/08/2012 che riporta le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare.

Quanto sopra al fine di consentire a questo Comando di esprimere il parere di competenza in merito al progetto, secondo la modulistica e gli elaborati tecnici inviati dal SUAP alla pec dell'Ufficio di Prevenzione Incendi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.



per Il Comandante
Dott. Ing. Antonio Panaro
Firmato digitalmente ai sensi di Legge