



# PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE  
E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DELLO 02/08/2022

<b>Procedimento:</b>	<i>Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)</i>
<b>Progetto</b>	<i>Realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta</i>
<b>Comune interessato:</b>	<i>GALATINA</i>
<b>Tipologia:</b>	<i>D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All.IV, paragrafo 2, lett. b) L.R. n. 11/2001 e s.m.i., art. 4, co. 6; elenco B2, voce B2 g/5 bis)</i>
<b>Proponente:</b>	<i>NEW SOLAR WHITE S.r.l. (P.IVA 05059720754)</i>

Per il giorno 2 agosto 2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha fissato, con nota del prot. n. 29168 del 22/07/2022, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, indetta ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La conferenza dei servizi si svolge in modalità telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia, in considerazione delle modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, che gli intervenuti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, avv. Antonio Arnò.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'Autorità competente PAUR e VIA
  - Avv. Antonio Arnò (dirigente di servizio)
  - Dr. Giorgio Piccinno (funzionario istruttore)
  - Dott.ssa Raffaella Tommasi (funzionaria)
- per il proponente NEW SOLAR WHITE S.r.l.:

- Ing. Francesca Martella (rappresentante legale)
- Ing. Giampiero Rizzo (Prosveta S.r.l. delegato-società ingegneria e servizio progettazione)
- Avv. Francesca Tondi (consulente legale)
- per il Comune di Galatina:
  - Arch. Nicola Miglietta (Dirigente Direzione Territorio e Qualità Urbana)
- per la Regione Puglia Sezione Transizione Energetica:
  - Ing. Francesco Corvace (Dirigente Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili)

Alle ore 10,30 non risultano altri Enti partecipanti alla CdS per il progetto in epigrafe.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell'istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C., in considerazione dell'integrazione della CdS ai fini A.U. ex D.Lgs. n. 387/2003 in seno alla CdS ex co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detto procedimento sono usualmente coinvolti dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 30/11/2021, al verbale della seduta iniziale della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 49782 dello 01/12/2021.

Il Presidente accenna alle fasi procedurali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- la nota prot. n. 193647 dello 03/12/2021 del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, contenente conferma del contributo già rilasciato con nota prot. n.143280 del 24/09/2021;
- la nota prot. n. 12534 del 29/12/2021 con cui Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica ha comunicato che il proprio pronunciamento sarebbe intervenuto successivamente alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dalle Autorità Competenti, nonché a valle delle dell'acquisizione dei pareri/nullaosta favorevoli o favorevoli con prescrizioni, espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento PAUR;
- la richiesta del proponente, in atti al prot. n.14441 dello 08/04/2022, di ripresa del procedimento comprensiva di integrazioni/controdeduzioni ai pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 30/11/2021, in uno con la seguente ulteriore documentazione, della quale si provveduto alla pubblicazione sul portale istituzionale:
  - Protocollo d'Intesa PROSVETA-CIA Confederazione Agricoltori Italiani Lecce;
  - Protocollo d'Intesa PROSVETA-Confagricoltura Unione Provinciale Degli Agricoltori Di Lecce;
  - Protocollo d'Intesa PROSVETA-Confcooperative Agricoltura – Unione Territoriale di Lecce;
  - Contratto NEW SOLAR WHITE - Società Cooperativa Agricola San Donato;
  - Elaborato grafico di rifunzionalizzazione agrovoltica dell'impianto oggetto di istanza;
  - Relazione agronomica;
  - D.G.R. n\_2216 del 29 dicembre 2021;
  - D.G.R. n\_2217 del 29 dicembre 2021,
  - Decreto DG MITE nr. 55\_02\_22;
  - Decreto DG MITE nr. 55\_01\_22.
- la nota prot. n. 47061 del 31/05/2021 con cui TERNA ha fatto sapere che la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN. Era in visione per il rilascio del proprio parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete;
- la nota prot. n. 19309 del 12/05/2022 con cui la Autorità competente, preso atto che la società

proponente ha formalizzato richiesta di ripresa dell'iter autorizzatorio, comunicando contestualmente un link per il download di integrazioni/controdeduzioni ai pareri intervenuti nell'ambito della seduta iniziale della Conferenza dei Servizi del 30/11/2021, ha convocato la Conferenza per il giorno 09/06/2022;

- la nota n. 33653 del 28/05/2022 con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. al fine di esprimere parere circa il procedimento in oggetto, ha fatto richiesta di elaborati grafici riportanti l'ubicazione dell'impianto e del cavidotto di collegamento alla rete;
- la nota n. 22067 dello 01/06/2022 con cui la società Acquedotto Pugliese S.p.A. è stata informata che la documentazione di progetto era disponibile per la consultazione sul portale provinciale;
- il documento di "Integrazioni alle deduzioni ed integrazioni del 08/05/2022" presentato dal proponente il 31/05/2022 (prot. ingresso n. 21944/2022);
- la nota prot. n. 23047 dello 08/06/2022 con cui la seduta della Conferenza dei servizi è stata rinviata al 21/06/2022;
- la nota prot. n. 5032 dello 09/06/2022 di Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio analizzate le osservazioni trasmesse ed in particolare il piano agronomico finalizzato a modificare il progetto da impianto fotovoltaico a impianto agrovoltaiico, si conferma il parere non favorevole per l'intervento, espresso con nota prot. n. AOO\_145\_11346 del 29.11.2021;
- la nota prot. n. 42762 dello 08/06/2022 di ARPA Puglia, contenente, a valle del riscontro alle integrazioni/controdeduzioni del proponente, valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza, e conferma del parere non favorevole prot. n.61554/2021;
- la nota prot. n. 42994 dello 08/06/2022 di ARPA Puglia, contenente valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza;
- la nota 16/06/2022 con cui la società proponente ha chiesto il rinvio della Conferenza del 21/06/2022, accordata dalla A.C. giusta nota n. 24378 del 17/06/2022;
- la nota del Comando Provinciale dei VV.F. in atti al prot. n. 24728 del 21/06/2022, contenente comunicazione che ai fini del rilascio del parere da parte del Comando, preso atto della previsione progettuale di n. 7 attività singolarmente sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, a fronte di una sola attività riportata nell'istanza avanzata dalla ditta in indirizzo, la società richiedente dovrà procedere all'integrazione dell'istanza con l'indicazione di tutte le macchine elettriche da sottoporre a valutazione;
- la nota n. 87254 del 15/07/2022 con cui ENAC ha fatto sapere che, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV;
- la nota PEC del 20/07/2022 (prot. ingresso n. 28927/2022) con cui la società proponente ha comunicato il link per il download della seguente ulteriore documentazione, della quale si provveduto alla pubblicazione sul portale istituzionale:
  - RELAZIONE AGRONOMICA;
  - TAV\_A;
  - TAV\_B;
  - EG\_4.36 - Allegato alla Relazione di Controdeduzione ai pareri pervenuti in seno alla Conferenza Decisoria del 30/11/2021;
  - 07.04.2022 New Solar White - Controdeduzioni;
  - RT\_3.1\_RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA;
- la nota prot. n. 29168 del 22/07/2022 con cui la seduta della Conferenza dei servizi è stata fissata per il giorno 02/08/2022;
- la nota prot. n. 53588 del 27/07/2022 con cui ARPA Puglia, quale riscontro a controdeduzioni, ha comunicato di ritenere, a seguito dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti del caso, che l'impianto di progetto non instaura una interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica", e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrovoltaiico. Resta pertanto confermata la valutazione tecnica negativa, così come espressa con

nota protocollo n. 61554 del 10/09/2021, già confermata con nota protocollo n. 42762 dello 08/06/2022.

E' intervenuto l'Arch. Nicola Miglietta che provvede alla lettura del parere del Comune di Galatina, precisando che lo stesso sarà inviato per essere allegato al presente verbale e costituirne parte integrale e sostanziale. Con riferimento alle limitazioni previste dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale, in relazione alla esclusione prevista - per impianti fotovoltaici - delle aree classificate "A3" dal PUG (edifici e le loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato), si rileva la presenza, al margine dell'impianto in progetto, della Masseria Molinari, non censita tra gli "ambiti distinti" del PUG (tav. 4.2), ma comunque tipizzata come tale nella tavola 4.2.3 (PUTT/P Ambiti territoriali distinti, centro-ovest scala 1:5.000). Si precisa che i moduli captanti non potranno essere installati all'interno dell'area di pertinenza della masseria, come graficamente individuata con retino "rosso punteggiato" in detto elaborato, che si allega.

Il Presidente della CDS da lettura del parere della Sezione Paesaggio della Regione Puglia, prot. n. 5032 del 9 giugno 2022 e del parere prot. 53588 del 27 luglio 2022 di Arpa Puglia - Dap di Lecce - che vengono allegati al presente verbale.

Sul punto il proponente rileva:

1) Quanto all'accertamento della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio:

il proponente osserva che l'area di impianto (non interessata da vincoli ex D.Lgs. 42/2004 e, nel buffer di 1 km, da vincoli ex titolo II e art. 136 del medesimo decreto) rientra tra le aree idonee ad ospitare impianti FER ex art. 20, comma 8, lett. C-quater, del D.Lgs. 199/2021.

L'accertamento della Sezione paesaggio è, pertanto, non vincolante ex art. 22 del D.Lgs. 42/2004 né nel procedimento di a.u. né nel procedimento di V.I.A..

Peraltro, l'accertamento della Sezione paesaggio è totalmente disallineato rispetto, per un verso, al contenuto del progetto (nel quale il 92% dell'area di impianto è conservata agli usi agricoli e, rispetto alla percentuale della medesima area non conservata agli usi agricoli, è pienamente rispettato l'IPC), per altro verso, ai recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia.

2) Quanto al parere di ARPA:

il proponente osserva che il parere non è vincolante e che, comunque, è evidentemente privo di idonea motivazione a fronte di un contenuto del progetto che appare sicuramente conforme alla linee guida ministeriali da ultimo circolarizzate dal Ministero.

E' intervenuto, alle ore 11.25, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce, Ing. Panaro, che richiama la nota, acquisita al protocollo dell'A.C. con n. 24478 del 21 giugno 2022, contenente richiesta di integrazione con indicazione di tutte le macchine elettriche da sottoporre a valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Il dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia:

- a) Chiede esplicita attestazione dell'interessamento esclusivo delle aree idonee (come da affermazione odierna del proponente) da parte della Provincia nei termini di cui all'art 20, comma 8 lettera c-quater, riferendo l'incompetenza di questo Servizio regionale al riguardo;
- b) Chiede che il provvedimento di VIA - ove favorevole- evidenzi esplicitamente i termini dell'eventuale superamento delle valutazioni negative paesaggistiche (ove la Provincia intenda ritenerle superabili nei termini della novella normativa ai fini del PAUR) e che il provvedimento di VIA sia sufficientemente esplicito al riguardo, chiarendo anche se integri i termini dell'autorizzazione paesaggistica ove quest'ultima si renda necessaria (rif. art. 14, comma 1 lett. c della LR 11/2001 e ss.mm.ii).
- c) Rimette all'autorità ambientale provinciale competente la valutazione di possibili cumuli ambientali ed interferenze tra più iniziative giusta nostra comunicazione Prot. r\_puglia/AOO\_002-07/06/2022/0000875 avente ad oggetto "insediamenti da impianti alimentati a fonti rinnovabili in Puglia. Comunicazioni e richiesta".
- d) Solo ed esclusivamente fatti salvi i presupposti e le condizioni di cui ai precedenti punti e se esitati favorevolmente, dichiara, in seno alla presente conferenza di PAUR e conformemente all'eventuale segno favorevole della stessa conferenza, il titolo di A.U conseguentemente rilasciabile, restando pertanto in attesa del provvedimento di VIA favorevole nei termini indicati.

Tanto si riferisce, al netto di residue integrazioni specifiche in capo al proponente, necessarie come da nostra comunicazione rif. prot. 12534 del 29/11/2021, per le quali si chiede di ottemperare in tempi utili per la conclusione dei lavori conferenziali.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Transizione Energetica ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 3054 del 26/03/2021; 2) Nota n. 8154 del 27/07/2021; 3) Nota n. 12534 del 29/12/2021;
1) Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità; 2) Comunicazione, ai fini VIA, che fatte salve le integrazioni/precisazioni residue richieste al proponente ai fini della verifica positiva di tutti i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, che la documentazione tecnico-amministrativa presentata era da ritenersi completa; 3) Conferma della procedibilità ai fini A.U.;	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	Nota 29/12/2020 n. 13822
Nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Risorse Forestali protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche ufficiopropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 2027 dello 08/02/2021; 2) Nota n. 18263 del 29/11/2021
1) Riserva di esprimere parere successivamente alla declaratoria di pubblica utilità 2) Riserva di esprimere parere successivamente alla declaratoria di pubblica utilità	
REGIONE PUGLIA Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 8974 del 16/12/2020 2) Nota n. 6806 del 29/07/2021 3) Nota n. 8974 del 21/09/2021 4) Nota n. 11346 del 29/11/2021 5) Nota n. 5032 dello 09/06/2022
1) Richiesta di integrazione documentale; 2) Comunicazione della mancata disponibilità delle simulazioni fotografiche richieste con nota n. 8974 del 16/12/2020;	

3) Contributo istruttorio con impegno a predisporre il provvedimento di propria competenza nei termini di legge previsti; 4) Comunicazione che gli interventi di progetto sono in contrasto con le previsioni del PPTR; 5) Comunicazione che analizzate le osservazioni trasmesse ed in particolare il piano agronomico finalizzato a modificare il progetto da impianto fotovoltaico a impianto agrovoltico, resta confermato il parere non favorevole;	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della biodiversità ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 175 dello 07/01/2021 2) Nota n. 9165 del 29/07/2021
1) Richiesta di integrazioni documentali; 2) Comunicazione della assenza di richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5, co.2, della L.R. n. 7/1998.	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 19182 del 18/12/2020
Comunicazione della assenza di profili di competenza del Servizio	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Riforma Fondiaria servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 1711 del 26/01/2021
Comunicazione che i terreni interessati non sono annoverabili tra i beni rivenienti dal patrimonio della ex Riforma Fondiaria	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Autorità di Gestione PSR autoritagestionepr@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce upa.lecce@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	

REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Lavori pubblici-Servizio Autorità Ambientale Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Lecce ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it	Nota n. 11118 del 20/07/2021;
Evidenziata la assenza di interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza	
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it	Nota n. 14166 del 12/07/2021;
Comunicazione del non interessamento di immobili o porzioni di essi di competenza	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Pianificazione Territoriale pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità viabilita@cert.provincia.le.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE com.lecce@cert.vigilfuoco.it	1) Nota n. 10747 dello 02/07/2021; 2) Nota n. 24728 del 21/06/2022;
1) Comunicazione di non aver evidenziato specifiche descrizioni di attività elencate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011; 2) Comunicazione che ai fini del rilascio del parere di competenza, preso atto della previsione progettuale di n. 7 attività singolarmente sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, a fronte di una sola attività riportata nell'istanza avanzata dalla ditta in indirizzo, la società richiedente dovrà procedere all'integrazione dell'istanza con l'indicazione di tutte le macchine elettriche da sottoporre a valutazione;	
COMUNE DI GALATINA protocollo@cert.comune.galatina.le.it	Intervento del delegato nella conferenza del 30/11/2021
Preliminarmente, l'Arch. Nicola Miglietta evidenzia che il Comune di Galatina non si è ancora espresso e che la Giunta Comunale si esprimerà previo parere tecnico dell'ufficio. Ritiene comunque di precisare quanto segue: - il regolamento comunale, recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel Comune di Galatina - approvato con DCC n. 39 del 08/10/2010 - prevede limitazioni territoriali per questa fattispecie di impianti per una percentuale massima pari a 4,7% (art. 10); - l'art. 7 del medesimo regolamento comunale prevede la stipula di una convenzione con il Comune per la disciplina dei tempi di gestione dell'impianto, dismissione, obblighi e garanzie derivanti dalla sua realizzazione; - nel medesimo articolo si prevede l'obbligo per i soggetti attuatori di eseguire opere di mitigazione dell'impianto: 1) opere vegetazionali di filtratura ottica; 2) piantumazione arboree nelle aree asservite; 3) interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree non direttamente interessate dalle installazioni dei moduli (consigliato e nella fattispecie pertinente all'intervento per la presenza di due insediamenti rurali - masserie).	
MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it	1) Nota n. 23694 del 16/12/2020; 2) Nota n. 7082 del 27/07/2021; 3) Nota n. 13929 del 30/11/2021;
1) Richiesta di integrazioni; 2) Evidenziata la assenza sul sito web degli elaborati integrativi richiesti con la precedente nota n. 23694 del 16/12/2020; 3) Valutazione non favorevole;	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture infrastrutture_bari@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS

Nessun contributo	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Forze Operative Sud comfopsud@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Militare Esercito "Puglia" cme_puglia@postacert.difesa.it	Nota n. 6199 del 17/03/2021;
Comunicazione di parere favorevole, fermo restando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.	
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3 <sup>a</sup> Regione aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it	1) Nota n. 31730 dello 01/07/2021 2) Nota n. 32720 dello 07/07/2021
1) Comunicazione di parere favorevole; 2) Comunicazione di positivo Parere Interforze Ministero Difesa art.334 del D.Lgs. n.66/2010.	
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud marina.sud@postacert.difesa.it	Nota n. 9288 del 18/03/2021;
Comunicazione della assenza di motivi ostativi alla realizzazione	
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione dei Lavori e del Demanio geniodife@postacert.difesa.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata dgt.div03.isppbm@pec.mise.gov.it	1) Nota n. 18567 dello 05/02/2021; 2) Nota n. 74631 del 14/05/2021;
1) Richiesta integrazioni 2) Nulla osta definitivo alla costruzione dell'intero elettrodotto di connessione	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Direzione generale territoriale del Sud dgt.sudbari@pec.mit.gov.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	1) Nota n.24855 del 17/12/2020; 2) Nota n. 23373 dello 05/10/2021;
1) Parere positivo con condizioni; 2) Conferma parere positivo già espresso;	
ARPA Puglia - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 61554 del 10/09/2021; 2) Nota n. 42762 dello 08/06/2022; 3) Nota n. 42994 dello 08/06/2022;
1) Valutazione tecnica negativa; 2) A valle del riscontro alle integrazioni/controdeduzioni del proponente, valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza, e conferma del parere non favorevole prot. n. 61554/2021; 3) Valutazione tecnica ambientale negativa, per quanto di competenza;	
ARPA Puglia - Direzione Generale dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	



ASL LECCE dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it	1) Nota n. 14280 del 24/09/2021; 2) Nota n. 193647 dello 03/12/2021;
1) Insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione; 2) Conferma del contributo già rilasciato con nota prot. n.143280 del 24/09/2021;	
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Bari Ingegneria-Tecnologie Reparto Patrimonio Espropri e Attraversamenti rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it	Nota n.4622 del 15/12/2020
Assenza di interferenza con linea ricadente nella propria giurisdizione	
FERROVIE DEL SUD EST segreteria@pec.fseonline.it	1) Nota prot.BUEI/ING/9 dello 08/01/2021; 2) Nota prot.BUEI/ING/55 del 22/01/2021;
1) Richiesta di documentazione progettuale; 2) Parere favorevole di massima cui dovrà fare seguito iter autorizzativo sulla base di documentazione progettuale di livello esecutivo.	
ENAC protocollo@pec.enac.gov.it	1) Nota n. 74508 dello 02/07/2021; 2) Nota n. 87254 del 15/07/2022;
1) Comunicazione, ai fini del rilascio del parere-nullaosta sulla compatibilità aeronautica dell'impianto, della necessità di attivare la procedura "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", trasmettendo la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV; 2) Idem;	
ENAV funzione.psa@pec.enav.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
ENEL Distribuzione S.p.A. eneldistribuzione@pec.enel.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
TERNA S.p.A. connessioni@pec.terna.it	1) Nota n. 83291 del 23/12/2020; 2) Nota n. 47061 del 31/05/2021;
1) Richiesta di modifica/integrazione della connessione 2) Comunicazione che la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN era in visione per il rilascio del proprio parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete;	
ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia anas.puglia@postacert.stradeanas.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
SNAM Rete Gas S.p.A. distrettosor@pec.snamretegas.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS
Nessun contributo	
AQP S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	Nota n. 33653 del 28/05/2022;
Richiesta di elaborati grafici riportanti l'ubicazione dell'impianto e del cavidotto di collegamento alla rete;	
TIM S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it	Nessun contributo alla odierna seduta di CdS

Per quel che concerne le determinazioni conclusive del procedimento di VIA, l'ufficio competente necessita dell'integrazione della documentazione di impatto ambientale, consistente in una sintetica appendice alla proposta di piano di monitoraggio (PMA), allo stato individuato dall'elaborato digitale codificato VIA\_2.2\_07\_00 (S.I.A. - PIANO DI MONITORAGGIO - 06/2020).

Tale esigenza è dettata dalla obbligatorietà di una chiara definizione del quadro delle condizioni ambientali a corollario del positivo pronunciamento di VIA, in ossequio alle disposizioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. La finalità è quella di garantire la massima chiarezza ed esaustività delle condizioni ambientali e di agevolarne attuazione della condizione da parte del proponente nonché la verifica dell'ottemperanza da parte dei soggetti competenti.

Il PMA riguarderà esclusivamente le matrici ambientali per le quali il SIA ha stimato impatti ambientali significativi connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in valutazione e dovrà essere commisurato alla significatività degli stessi e tener conto delle caratteristiche progettuali e localizzative dell'intervento proposto. Al fine di valutare gli impatti significativi in questione, il PMA conterrà una proposta dei parametri da monitorare per le matrici impattate, includendo, altresì, le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il "progetto di monitoraggio" proposto dal proponente sarà posto all'attenzione di ARPA Puglia, competente per il rilascio pareri di competenza su procedure di valutazione di carattere ambientale, con richiesta di verificarne la efficacia.

La suddetta appendice, anche con l'ausilio di tabelle, dovrà contenere e prevedere, per ogni impatto significativo, almeno i seguenti elementi:

- aree di indagine e punti di monitoraggio;
- indicatori ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
- indicatori atti a verificare il mantenimento nel tempo dei livelli di qualità produttiva, ambientale ed agronomica dei terreni oggetto d'intervento (quali ad es.: produzione agricola annua; valutazione dello stato del suolo tramite campionamento ed analisi, indicando un numero congruo di campioni da analizzare ed i punti di prelievo, da effettuarsi almeno ogni cinque anni; riprese fotografiche da più punti nel periodo di accrescimento delle colture, onde evidenziare, tramite valutazione cromatica, la corretta distribuzione di luce ed acqua nelle superfici destinate alle colture);
- frequenza dei monitoraggi da effettuare;
- metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
- strumentazione utilizzata;
- tempistiche dei monitoraggi (frequenza e durata);
- cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
- valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
- modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
- strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
- eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei valori di soglia.

E il caso di precisare che, fatti salvi i principi valutativi comuni a tutte le tipologie di impianti fotovoltaici, tra gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione nell'esprimere una valutazione sui progetti di agrovoltaiico assumono particolare rilevanza:

- l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative per coniugare nel modo migliore le dimensioni agronomica e della produzione energetica;
- il mantenimento della continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
- la realizzazione di sistemi di monitoraggio che verifichino i risultati agronomici su colture, gestione idrica e produzione, nonché attestino la continuità delle attività colturali sui terreni oggetti

d'intervento.

L'A.C., ai fini del rilascio della determinazione finale di VIA, relativamente alla quale, in linea di massima esprime, in data odierna, una valutazione positiva, resta in attesa della documentazione richiesta in questa CDS ed, in particolare, della proposta del piano di monitoraggio nei termini sopra indicati che costituisce condizione necessaria per l'adozione del provvedimento stesso.

La proposta di piano sarà sottoposta all'attenzione di Arpa per le valutazioni di competenza, assegnando un congruo termine decorso il quale si considererà acquisito il relativo nulla osta. Il Piano costituirà appendice alla determinazione di VIA.

L'A.C., ai fini dell'adozione del provvedimento PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006, precisa che lo stesso sarà rilasciato a seguito delle positive verifiche richieste dalla Regione Puglia e a condizione che il piano di monitoraggio consenta l'individuazione delle condizioni ambientali per come riportate nel presente verbale.

Inoltre, l'A.C. evidenzia che il provvedimento PAUR sarà rilasciato previa acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la realizzazione/esercizio dell'impianto.

L'A.C. per le determinazioni conclusive della conferenza di servizi, fermo restando le integrazioni a cura del proponente, fissa la data della CDS al 27 settembre 2022 ore 10.00.

I lavori della CDS si chiudono alle ore 12.50

Il Presidente della Conferenza

Avv. Antonio Arnò