



VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DELLO 08/05/2023

Procedimento	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto	Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte solare denominato "Impianto 127" di potenza nominale di circa 6,4750 MW e installata pari a 8,0080 MWp, in Comune di Galatone (LE), con connessione presso la esistente cabina primaria AT/MT Galatone
Comune interessato	GALATONE
Tipologia	D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All.IV, paragrafo 2, lett. b)
Proponente	HEPV16 S.r.l. (P.IVA 02550480228)

Il giorno 8 maggio 2023 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica prot. n. 14472 dello 06/04/2023 e successiva nota di rinvio prot. n.17744 dello 03/05/2023, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprenderà il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, ing. Fernando Moschettini.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Presidente precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'autorità competente PAUR e VIA
 - Ing. Fernando Moschettini (dirigente di servizio)
 - Dr. Giorgio Piccinno (funzionario istruttore)
- per il proponente HEPV16 S.r.l.
 - Ing. Luca Giacomelli (Senior Development Manager)
 - Avv. Luciano Patruno (Consulente legale)

- Avv. Chiara Defrancesco (Responsabile affari legali)
- Elena Quinto (Supporto tecnico)
- Noemi De Cristofaro (Segreteria Tecnica)
- Claudia Roat (Segreteria Tecnica)
- Ing. Alberto Albuzzi (Progettista parte elettrica)
- Ing. Orazio Tricarico (Progettista)
- per in Comando Provinciale dei VVF Lecce
 - Ing. Antonio Panaro (Comandante)

Alle ore 10.25 non risultano presenti, con i propri delegati, altri Enti.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regola il P.A.U.R..

Il proponente, a corredo dell'istanza di PAUR, ha fornito un elenco di Enti/Amministrazioni da convocare nella Conferenza dei Servizi, che la A.C., in considerazione dell'integrazione della CdS ai fini A.U. ex D.Lgs. n. 387/2003 in seno alla CdS ex co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto ad integrare con i soggetti che per detto procedimento sono usualmente coinvolti dalla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.

Si rinvia, per quel che concerne la scansione dell'iter procedimentale sino al 18/01/2022, al verbale della precedente seduta della Conferenza, della cui pubblicazione sul portale istituzionale è stata data comunicazione ai vari Enti ed Amministrazioni coinvolti con nota n. 2179 del 19/01/2022.

Il Presidente accenna alle fasi procedimentali successive alla predetta seduta, richiamando in particolare:

- 1) la nota prot. n. 8812 del 19/01/2022 con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha espresso considerazioni e raccomandazioni in tema di consumo di suolo e di emissioni elettromagnetiche ed acustiche;
- 2) la nota prot. n. 993 del 17/01/2022 con cui la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si riservava il rilascio del parere solo a seguito di chiarimenti circa le difformi indicazioni contenute negli elaborati specialistici inoltrati;
- 3) la nota 28/02/2022 con cui la società proponente ha fornito chiarimenti e puntualizzazioni in merito alle osservazioni formulate dalla Conferenza dei servizi nel corso della sua seduta del 18/01/2022, fornendo un link per il download di versione aggiornata di taluni elaborati;
- 4) la nota prot. n. 26997 dello 06/07/2022 con cui la A.C. ha chiesto ad HEPV16 S.r.l. di procedere al perfezionamento del Piano di monitoraggio ambientale dell'impianto;
- 5) la nota 19/07/2022 con cui la società proponente ha fornito un link per il download di Progetto di monitoraggio ambientale aggiornato e Progetto di monitoraggio agrivoltaico, la cui acquisizione è stata portata all'attenzione di ARPA Puglia giusta comunicazione n. 29087/2022;
- 6) la nota ARPA Puglia – DAP Lecce n. 53585 del 27/07/2022, di "riscontro a controdeduzioni" 28/02/2022 del Proponente;
- 7) la nota prot. n. 13417 del 28/07/2022 con cui Regione Puglia – Sezione OO.PP. ed Infrastrutture – Struttura Tecnica di Lecce ha richiesto il differimento di conferenza dei servizi fissata per il giorno 04/08/2022, rappresentando, tra l'altro, la assenza del parere positivo preventivo per l'emissione dell'Autorizzazione idraulica, rispetto a quanto disposto dal R.D. 523/1904, formulato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- 8) la nota prot. n. 30457 dello 02/08/2022 con cui la A.C. ha disposto il rinvio della Conferenza a data da stabilirsi;
- 9) la nota 03/08/2022 con cui HEPV16 S.r.l. ha prodotto osservazioni sul differimento della Conferenza;
- 10) la nota prot. 561066 dello 09/08/2022 con cui ANAS S.p.A. ha rilasciato parere tecnico di massima;
- 11) la nota 05/09/2022 con cui HEPV16 S.r.l. ha provveduto alla «Autodichiarazione di non accesso agli incentivi statali sulle tariffe elettriche e di NON accesso ai contributi del PNRR»;

- 12) la nota ARPA Puglia – DAP Lecce n. 7673 dello 02/03/2023, attinente il parere sul Piano di Monitoraggio Ambientale, portato a conoscenza della società proponente giusta comunicazione prot. n. 4941/2023;
- 13) la nota 28/03/2023 con cui la società proponente ha riscontrato la comunicazione prot. n. 4941/2023 della A.C.;
- 14) la nota prot. n. 14472 dello 06/04/2023 con cui la A.C. ha fissato per il 2/05/2023 la seconda seduta della Conferenza dei servizi decisoria.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE/AMMINISTRAZIONE	ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
REGIONE PUGLIA Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it	Note prott. nn. 3319 del 06/05/2020, 8426 del 26/11/2020, 8572 dello 05/08/2021
Con nota 8572 dello 05/08/2021, è stato comunicato, in esito alla disamina della documentazione integrativa presentata, il permanere di anomalie formali residue	
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. n. 12818 dello 04/11/2020
Espresso nulla osta con prescrizioni alla realizzazione delle opere in progetto	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Risorse Forestali protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le Espropriazioni ufficioespropri.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. 19151 del 13/12/2021
Il Servizio si è riservato di esprimere parere per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, dopo l'adeguamento alle prescrizioni indicate	
REGIONE PUGLIA Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Lavori Pubblici Struttura Tecnica LL.PP. Sede di Lecce	Nota prot. 11732 del 29/07/2021 Nota prot. n. 13417 del 28/07/2022

<p>Con la nota prot. 11732 del 29/07/2021 è stato comunicato, in esito alla disamina della documentazione presentata, che sia l'impianto stesso che il tracciato del cavidotto aereo interessano il reticolo idrografico affluente al "Canale dell'Asso, canale Colaturo e delle Sirgole". In particolare il generatore fotovoltaico ricade in area denominata "Alveo fluviale in modellamento attivo ed area golenale" sia per come individuato all'art. 6 delle NTA del PAI (non minore di 75 m sia in destra che in sinistra del reticolo idrografico) che per come successivamente definita dalla D.G.R. n. 1675 del 08/10/2020 (100 m sia in destra che in sinistra per il reticolo idrografico minore); si fa presente quindi che in qualità di Autorità Idraulica, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 96 comma f) che disciplina i lavori vietati e della D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non sono ammissibili installazioni di tale genere entro la fascia di rispetto. È richiesto, in ogni caso, il parere aggiornato della Autorità di Bacino.</p> <p>Con la nota prot. n. 13417 del 28/07/2022 è stata posta in evidenza la assenza del parere positivo preventivo per l'emissione dell'Autorizzazione idraulica, rispetto a quanto disposto dal R.D. 523/1904, formulato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.</p>	
<p>REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it</p>	<p>Nota prot. n. 9016 del 02/12/2020 Nota prot. n. 7206 del 13/08/2021</p>
<p>Con la nota prot. n. 9016 del 02/12/2020 sono state richieste integrazioni documentali</p> <p>La nota prot. n. 7206 del 13/08/2021 è un contributo istruttorio che anticipa i contenuti del provvedimento da emettere</p>	
<p>REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della biodiversità ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it</p>	
<p>Nessun contributo</p>	
<p>REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it</p>	<p>Nota prot. n. 782 del 22/01/2021 Nota prot. n. 9334 del 02/08/2021</p>
<p>Con la nota prot. n. 782 del 22/01/2021 il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha comunicato che non risulta pervenuta alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98</p> <p>Con nota prot. n. 9334 del 02/08/2021, il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha comunicato che non risulta pervenuta alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98</p> <p>Con nota prot. n.752 del 21/01/2022 il Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici della Regione Puglia, a seguito di richiesta 18/01/2022 del proponente, ha rilasciato attestazione che i terreni dell'impianto non sono gravati da Uso Civico</p>	
<p>REGIONE PUGLIA Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it</p>	
<p>Nessun contributo</p>	
<p>REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it</p>	<p>Nota reg.ta al prot. N. 33442 del 10/08/2021</p>
<p>Con la nota reg.ta al prot. n. 33442 del 10/08/2021 si comunicava che l'impianto non genera impatti su aree</p>	

tratturali	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Riforma Fondiaria servizio.riformafondiaria@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Autorità di Gestione PSR autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
REGIONE PUGLIA Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce upa.lecce@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it	
Nessun contributo	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Pianificazione Territoriale pianificazione@cert.provincia.le.it	
Nessun contributo	
PROVINCIA DI LECCE Servizio Viabilità viabilita@cert.provincia.le.it	
Nessun contributo	
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE com.lecce@cert.vigilfuoco.it	Nota prot. n. 13730 del 12/08/2021
Detta nota, con cui è stata comunicata la mancata presentazione di istanza di valutazione del progetto ed è stato specificato che non sono state rilevate specifiche descrizioni di attività elencate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, è stata riscontrata a mezzo PEC del 18/01/2022 mediante invio di dichiarazione della assenza di attività soggette a controllo VVF	
COMUNE DI GALATONE Protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. 21846 del 27/08/2021
E' stato espresso parere negativo	

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it	Nota prot. 22942 del 04/12/2020
Con la nota prot. n. 22942 del 04/12/2020 si richiedevano integrazioni documentali ai fini della valutazione.	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano 15° Reparto Infrastrutture infrastrutture_bari@postacert.difesa.it	
Nessun contributo	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Forze Operative Sud comfopsud@postacert.difesa.it	
Nessun contributo	
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano Comando Militare Esercito "Puglia" cme_puglia@postacert.difesa.it	Nota prot. n. 5520 dello 09/03/2021
È stato espresso parere favorevole ed è stato segnalato il rischio della presenza di ordigni bellici	
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. - 3^ Regione aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it	Nota prot. n. 37647 del 05/08/2021
È stato espresso parere favorevole ed è stato segnalato il rischio della presenza di ordigni bellici	
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud marina.sud@postacert.difesa.it	Nota prot. n. 33752 del 27/11/2020 Nota prot. n. 25594 del 30/07/2021
Comunicata la assenza di motivi ostativi alla realizzazione	
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione dei Lavori e del Demanio geniodife@postacert.difesa.it	
Nessun contributo	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata dgt.div03.isppbm@pec.mise.gov.it	Nota prot. n. 1162 del 03/12/2020
Facendo seguito alla nota, con cui si chiedeva, al fine di avviare il procedimento per il rilascio del nulla osta, di produrre quanto richiesto in allegato, il proponente ha presentato istanza nulla osta mt con cavi cordati a elica al MISE in data 08/04/2021 (Protocollo MISE n. 53242 dello 08/04/2021)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Direzione generale territoriale del Sud dgt.sudbari@pec.mit.gov.it	
Nessun contributo	
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it	Nota prot.n. 24467 del 14/12/2020 Nota prot. n. 993 del 17/01/2022
Con la prima nota si riservava il rilascio del parere solo a seguito di deposito di documentazione tecnica integrativa Con la seconda nota la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si riservava il rilascio del parere previ chiarimenti circa le difformi indicazioni contenute negli elaborati specialistici inoltrati	
ARPA Puglia - DAP Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. n. 59475 dello 01/09/2021 Nota prot. n. 69318 dell'08/10/2021 Nota prot. n. 53585 del 27/07/2022

	Nota prot. n. 7673 dello 02/03/2023
<p>Con nota prot. n. 59475 dello 01/09/2021 si chiedevano integrazioni documentali</p> <p>Con nota prot. n. 69318 dello 08/10/2021 si comunicava valutazione tecnica negativa</p> <p>Con nota prot. n. 53585 del 27/07/2022 si forniva riscontro a controdeduzioni 28/02/2022 del Proponente</p> <p>Con nota prot. n. 7673 dello 02/03/2023 è stato espresso parere sul PMA</p>	
ARPA Puglia - Direzione Generale dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it	
Nessun contributo	
ASL LECCE dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it	Nota prot. n. 8812 del 19/01/2022
Nota contenente considerazioni e raccomandazioni in tema di consumo di suolo e di emissioni elettromagnetiche ed acustiche	
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Direzione Territoriale Produzione Bari Ingegneria-Tecnologie Reperto Patrimonio Espropri e Attraversamenti rfi-dpr-dtp.ba.staff@pec.rfi.it	Nota acquisita al prot. n. 356 del 26/01/2021
Ha comunicato di non riscontrare alcuna interferenza con linea ricadente nella propria giurisdizione	
FERROVIE DEL SUD EST segreteria@pec.fseonline.it	<p>Nota prot. BUEI/ING/847 del 23/11/2020</p> <p>Nota prot. Prot. BUEI/ING/474 del 13/05/2021</p> <p>Nota prot. Prot. BUEI/ING/828 del 26/08/2021</p>
<p>Con le prime due note si richiedevano integrazioni documentali</p> <p>Con la nota n. 828 si esprimeva parere di massima favorevole con prescrizioni</p>	
ENAC protocollo@pec.enac.gov.it	Nota prot. n. 84074 dello 23/07/2021
È stato comunicato, ai fini del rilascio del parere-nullaosta sulla compatibilità aeronautica dell'impianto, la necessità di attivare la procedura "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. La nota è stata riscontrata a mezzo PEC in data 05/05/2023 PR. ENAC-PROT-08/05/2023-0057468-A mediante dichiarazione non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea.	
ENAV funzione.psa@pec.enav.it	
Nessun contributo	
ENEL Distribuzione S.p.A. eneldistribuzione@pec.enel.it	
Nessun contributo	
TERNA S.p.A. connessioni@pec.terna.it	
Nessun contributo	

ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia anas.puglia@postacert.stradeanas.it	Nota prot. n. 587245 del 21/09/2021 Nota prot. 561066 dello 09/08/2022
La richiesta di cui alla nota prot. n. 587245 del 21/09/2021, con cui si chiedeva l'invio di un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità della SS 101, è stata riscontrata ad ANAS a mezzo PEC di data 06/10/2021. Con nota prot. 561066 dello 09/08/2022 è stato rilasciato parere tecnico di massima	
SNAM Rete Gas S.p.A. distrettosor@pec.snamretegas.it	
Nessun contributo	
AQP S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it	
Nessun contributo	
TIM S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it	
Nessun contributo	
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it	Nota prot. n. 9248 del 27/07/2021
Il Consorzio ha comunicato di aver rilevato che le aree dell'impianto e le opere di connessione e vettoriamiento per l'intervento di cui all'oggetto, interferiscono con il canale "Camene", gestito da questo Consorzio, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, a condizione che, le opere stabili previste lungo i lati del campo fotovoltaico prospicienti il canale, siano collocate ad una distanza non inferiore a 10,00 m dal ciglio dell'opera idraulica, così come previsto dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e dal R.R. n.17/2013.	

Il comandante dei VV.F conferma i contenuti di propria nota n. 13730 del 12/08/2021. La nota rappresenta, pertanto, un nulla osta preliminare in assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

La società conferma la assenza di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, come già evidenziato con nota PEC inviata il 18/01/2022.

Alle ore 10,53 il Comandante dei VV.F. abbandona la riunione.

Successivamente si provvede alla lettura dei seguenti documenti, non ancora resi disponibili sul portale ambientale in quanto acquisiti agli atti in periodo recente:

- a) Nota di Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 6628 del 26/04/2023 con cui per quanto di competenza si comunica la insussistenza di condizioni ostative alla realizzazione dell'intervento;
- b) Nota ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 32850 dello 02/05/2023, avente a oggetto ulteriori valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), con allegato contributo specialistico sul PMA per l'agente fisico rumore, prot. n. 31637 del 28/04/2023;
- c) Nota 02/05/2023 con cui la società proponente ha prodotto, quale contributo istruttorio ai lavori della Conferenza dei servizi, considerazioni su:
 - 1) Idoneità *ex lege* dell'area dell'Impianto 127 alla luce della normativa vigente;
 - 2) Impatti cumulativi in relazione alla tipologia di impianto agrovoltaiico;
 - 3) Interferenza col "BP-Fiumi torrenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 mt)" del PPTR Puglia;
 - 4) Vicinanza alle "Connessioni fluviali residuali";
 - 5) Rispetto dei requisiti di cui alle Linee Guida del MITE in materia di agrovoltaiico;

- 6) Rinuncia agli incentivi statali con riguardo al progetto agrovoltico proposto da HEPV16 S.r.l.;
- d) Nota di Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale LE, prot. n. 26589 dello 02/05/2023, con cui è stato comunicato il nullaosta alla realizzazione dell'impianto in oggetto, ferma restando la necessità che gli interventi progettuali non comportino l'espianto di alberi di olivo presenti su porzioni delle particelle catastali 235 e 237;
- e) Nota di Regione Puglia - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 3653 dello 03/05/2023, contenente conferma della non compatibilità paesaggistica dell'intervento, già espresso con nota prot. n. 412 del 17/01/2022;
- f) Nota di Regione Puglia - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili prot. n.8316 dello 08/05/2023, quale contributo ai lavori della Conferenza.

Il Presidente prosegue riferendo che la struttura competente ha proceduto a verifica della "idoneità" del sito di intervento alla installazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, secondo i criteri indicati al D.Lgs. n. 199/2021 e ss. mm. e ii., pur nella consapevolezza che per quanto concerne l'individuazione delle cosiddette "aree idonee" tale processo di individuazione non ha trovato conclusione entro la fine del 2022, rendendosi necessaria, da parte del Ministero della Transizione Ecologica - MITE, l'adozione di più decreti attuativi recanti l'elencazione dei criteri tecnici dettati dal D.Lgs. n. 199/2021.

Allo stato attuale, tuttavia, sono da considerarsi idonee - in forza di legge, secondo il dettato di cui all'art.20, co. 8, del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici».

L'esito delle verifiche, effettuato tramite sovrapposizione degli *shapefile* di progetto alle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, ha consentito di verificare che le superfici complessive interessate ricadono in area qualificabile come idonea in quanto esente sia da vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 sia da fascia di rispetto di cinquecento metri da Immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Circa la contiguità del parco fotovoltaico al corso d'acqua torrentizio rappresentato dal Canale Asso si riporta quanto comunicato da Regione Puglia - Struttura Tecnica LL.PP. Sede di Lecce, in qualità di Autorità Idraulica, che sia l'impianto stesso che il tracciato del cavidotto aereo interessano il reticolo idrografico afferente al "Canale dell'Asso, canale Colaturo e delle Sirgole". *In particolare il generatore fotovoltaico ricade in area denominata "Alveo fluviale in modellamento attivo ed area golenale"* sia per come individuato all'art. 6 delle NTA del PAI (non minore di 75 m sia in destra che in sinistra del reticolo idrografico) che per come successivamente definita dalla D.G.R. n. 1675 dello 08/10/2020 (100 m sia in destra che in sinistra per il reticolo idrografico minore). Ai sensi del combinato disposto del R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 96 comma f) che disciplina i lavori vietati e della D.G.R. 1675 del 08/10/2020, entro la fascia di rispetto non sono ammissibili installazioni di tale genere. È richiesto, in ogni caso, il parere della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

L'ufficio competente ritiene, pertanto, che le condizioni per un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo, ancorché la localizzazione del progetto sia area qualificata "idonea" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/21 e ss.mm.ii., necessitano di acquisire il parere della Autorità Idraulica.

Quanto a grado di integrazione tra pratiche agronomiche e produzione di energia si prende atto che il Proponente qualifica la proposta progettuale come impianto "agrovoltico semplice", rispondente ai requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida in materia di impianti agrovoltici.

Si tratta di un impianto fotovoltaico integrato con colture foraggere perennanti per la costituzione di prati stabili destinati al pascolamento; l'obiettivo dell'iniziativa imprenditoriale è quello di perseguire una redditività non già dal settore agricolo quanto dal settore zootecnico dell'allevamento di ovini.

A fronte delle difformi valutazioni contenute dalle note di Regione Puglia prot. n. 6628 del 26/04/2023 (Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica) e prot. n. 11732 del 29/07/2021 (Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori Pubblici - Struttura Tecnica LL.PP. Sede di Lecce), la A.C. ritiene dirimente acquisire il parere della Autorità Idraulica sulla derogabilità o meno della fascia di rispetto a cavallo del reticolo

idrografico minore (100 m sia in sponda destra che sinistra) prevista del D.G.R. n. 1675 dello 08/10/2020, come pure il parere della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Preso atto delle posizioni assunte dagli intervenuti alla riunione, in presenza o tramite contributo scritto, alle ore 11,55 il Presidente sospende i lavori della Conferenza, la cui prosecuzione è subordinata alla acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

La avvenuta pubblicazione del presente verbale e relativi allegati sul portale istituzionale sarà comunicata per iscritto ai vari Enti ed Amministrazioni.

Il Presidente della Conferenza

Ing. Fernando Moschettini