



trasmessa esclusivamente a mezzo pec

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ECOMAR S.r.l.**
ecomar.srl@pec.it

Oggetto: ECOMAR S.r.l.- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo ad un progetto di ampliamento dei piazzali dell'impianto di raccolta, stoccaggio e rottamazione di autoveicoli, sito in agro di Galatina (Le), sulla S.P. 362, Km 13.
Parere ARPA Puglia per Cds del 12.09.2023
Rif: Nota Provincia di Lecce prot. n. 0029262/2023 del 19.07.2023 (prot. ARPA n. 51163 del 19.07.2023)

Con riferimento alla documentazione integrativa presentata dal proponente e resa disponibile da codesto Servizio al link:

www.provincia.le.it/paur **ECOMAR**

Lo Scrivente DAP di Lecce, per quanto di competenza e in merito al riscontro puntuale ed esaustivo da parte del proponente alle Ns richieste formulate nell'ambito del procedimento di che trattasi e fermo restando gli aspetti urbanistici non di competenza della Scrivente Agenzia nel procedimento in parola, non rileva macro criticità ostative al progetto avanzato a condizione che vengano rispettate, le seguenti prescrizioni generali di esercizio:

- le date di campionamento, ai fini del PMA, dovranno essere comunicate con 15 gg di anticipo a questa Agenzia, che potrà valutare la possibilità di presenziare alle attività/eseguire campionamenti in contraddittorio;
- gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi agli Enti preposti tra cui ARPA Puglia;
- le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica e mantenute separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;
- qualunque anomalia di funzionamento tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema stesso;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di lavoro devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione previsti in progetto.
- la pavimentazione dell'impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;
- nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti, nonché un facile accesso, in condizioni di sicurezza, da parte dei mezzi meccanici e da parte degli organi di controllo e soccorso;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- il Gestore è tenuto a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Dovrà procedere alla pulizia periodica dei presidi presenti per la gestione delle acque meteoriche;
- mantenere in perfetta efficienza e pulizia i pozzetti per il prelievo dei campioni ai fini del monitoraggio degli scarichi;

Per quanto concerne la valutazione della relazione di impatto acustico, si allega alla presente il contributo specialistico **dell’U.O. Agenti Fisici prot. ARPA n. 43865/2023.**

Tanto si rimette per le determinazioni del caso.

E’ fatta salva l’osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Ambientale
Dott. geol. Oronzo Simone

Il Direttore del Servizio Territoriale del DAP Lecce
Dott.ssa Anna Maria D’Agnano

2

Il CTP Istruttore
Ing. Pasquale Gugliucci

Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
Dott. Antonio D’Angela

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Comunicazione interna
Documento firmato digitalmente

[Co.Ge.: V8_CM]

Al Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale
Ing. Pasquale Gugliucci

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006, relativo ad un progetto di ampliamento dei piazzali dell’impianto di raccolta, stoccaggio e rottamazione di autoveicoli, sito in agro di Galatina in località S.P. 362 Km. 13 - Proponente: ECOMAR S.r.l., S.P. 362 Km. 13 GALATINA. Riscontro Integrazioni PMeC componente ambientale “Rumore”.
Rif.: Integrazioni ECOMAR Srl trasmesse via Pec il 22/05/2023, acquisite al prot. ARPA Puglia n. 38016 del 22/05/2023.

Con riferimento al procedimento in oggetto avviato dalla Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – il proponente ECOMAR Srl, con la nota identificata in epigrafe, ha trasmesso l’aggiornamento del PMeC richiesto con la nota Arpa prot. n. 33949 del 04/05/2023 in merito alla componente ambientale “Rumore”. Il documento esaminato è stato il seguente:

1. All. C4 - Piano di monitoraggio ambientale Rev.2 maggio 2023.

In riscontro alle osservazioni riportate nel suddetto parere AFLE, il proponente ha rielaborato il § 3 *Emissioni Sonore* del Piano di Monitoraggio e Controllo, individuando in forma georeferenziata ulteriori punti di misura e recettori dislocati nell’intorno del nuovo assetto impiantistico, presso i quali sarà eseguito l’autocontrollo del rumore, nelle modalità stabilite dal DM 16 marzo 1998.

Per quanto osservato, si approvano le modalità utilizzate per la verifica annuale della componente ambientale esaminata, precisando che le misurazioni dovranno essere estese anche ai recettori individuati.

Si rimette per il seguito di competenza.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio S. Renna