



energy to inspire the world

Spett.

Whysol-E Sviluppo srlVia Meravigli, 3
20123 Milano MIPEC: *whysol-e.sviluppo@legalmail.it*

Spett.

Provincia di LecceServizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via Umberto I, 13
73100 Lecce LEPEC: *ambiente@cert.provincia.le.it*

e p.c.

Snam Rete Gas S.p.A.Distretto Sud Orientale
Vico Capurso, 3
70126 Bari (BA)

Brindisi 20/05/2021

DISOR/C.BR/DBN Prot. 248

EAM33829

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006, RELATIVO A PROGETTO INTEGRATO DI IMPIANTO AGRO-OVI-FOTOVOLTAICO E BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE, CON ANNESSO SISTEMA DI ACCUMULO E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARE NEI COMUNI DI COPERTINO (LE) E DI GALATINA (LE) - POTENZA NOMINALE IMPIANTO 60.000 KW.PROPONENTE: WHYSOL-E SVILUPPO S.R.L. (P.IVA 10692360968) VIA MERAVIGLI N. 3. MILANO (MI). COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, CO. 2, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS. MM. II.

Met. : 4105781 - Der. Per Sannicola-Ugento-Tricase - 40.218148,18.101558

Con riferimento alla Vs. richiesta di pari oggetto inviata con PEC prot 17206/2021 del 22/04/2021, Vi confermiamo che le Vs. opere vengono ad interferire con le ns. condotte sopra citate, in esercizio ad alta pressione.

Vi segnaliamo che i fondi interessati dalle opere in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società che prevedono – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore

Snam Rete Gas
Centro di Brindisi
Via Enrico Fermi, 5
72100 Brindisi (BR)
Tel. 080 5057390
www.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



a metri 19,50(diciannove e cinquanta) per parte dall'asse della tubazione, mantenendo la fascia asservita a terreno agrario, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. richiesta sopra citata ma con l'obbligo di eseguire, in fase preventiva alle lavorazioni, un sopralluogo congiunto nel quale verrà picchettato il metanodotto e verrà redatto verbale di picchettamento, grazie al quale potrete presentare alla scrivente, per approvazione, un progetto definitivo e puntuale sul tratto interferente;

Solo a valle di ciò si potrà dar seguito alla fase esecutiva delle lavorazioni per la quale vi chiediamo che siano rispettate queste ulteriori prescrizioni:

- l'inizio dei Vostri lavori nel tratto interferente la nostra condotta e/o la fascia asservita alla stessa, dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 080 5057390), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto del metanodotto;
- La linea elettrica interrata riportata in progetto potrà essere realizzata in attraversamento del metanodotto sopracitato purché vengano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - Dovrà essere posata in sovrappasso al nostro metanodotto e la distanza fra le superfici affacciate delle due infrastrutture dovrà essere superiore ad 1,00 m; se non dovesse essere possibile rispettare tale distanza andranno congiuntamente valutate e formalizzate delle soluzioni tecniche alternative.
 - Dovrà essere posata con cavo libero senza tubo corrugato per un'ampiezza di 3m per parte rispetto all'asse della condotta;
 - Nel caso s'intenda apporre dei pozzetti in prossimità delle testate dei tubi in corrugato, la distanza degli stessi dovrà essere posta a 19,50 dal metanodotto e pertanto la lunghezza del cavo postato in terreno agrario sarà pari a 39,00 m.
- qualsiasi nuovo manufatto presente in progetto ad eccezione della linea elettrica interrata di cui abbiamo dato indicazioni al punto precedente, dovrà essere realizzato all'esterno delle fasce asservite alle ns. condotte, come precedentemente descritte;



- qualsiasi eventuale scavo in prossimità delle nostre condotte dovrà essere realizzato a mano ed in presenza costante del ns. personale che Vi fornirà eventuali prescrizioni del caso;
- eventuali passaggi di mezzi pesanti e/o di cantiere sulle nostre condotte, al di fuori della normale viabilità, dovranno essere preventivamente concordati con i nostri tecnici del Centro di Brindisi, i quali Vi forniranno le prescrizioni del caso;
- nessuna rivalsa potrà essere mossa nei confronti di codesta società nel caso di interventi necessari ed urgenti sulle ns. condotte che possano arrecare danno alle opere autorizzate dalla presente, poste all'interno delle fasce asservite/di sicurezza alle stesse;
- resta peraltro inteso che, qualora – successivamente alla realizzazione delle opere autorizzate con la presente – la Snam Rete Gas ritenga di dovere modificare o sostituire un tratto delle proprie condotte interferite, è sin da ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti ed eventuali adeguamenti del Vs. servizio, si rendessero necessari a tale fine, saranno fin d'ora accettati e realizzati a Vs. cura ed onere;
- qualora in futuro Snam Rete Gas dovesse intervenire sulle proprie condotte, a seguito di eventuali modifiche delle Vs. opere, autorizzate con la presente, gli interventi di adeguamento delle condotte di Snam Rete Gas saranno eseguiti a cura della stessa ma a tutte Vs. spese.

Vi specifichiamo che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto allegato alla Vs. nota sopraccitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" il Vs. intervento.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai propri metanodotti, a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Brindisi (tel. 080 5057390) resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori anche dalla Ditta realizzatrice degli stessi qualora diversa da Voi; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Qualora poi, a seguito di accettazione della presente nei termini sopra indicati, i lavori non dovessero essere realizzati entro 6 mesi dalla data di accettazione, il presente nulla osta dovrà intendersi automaticamente revocato e, nel caso i lavori fossero ancora di Vs. interesse, dovrà esserci inviata nuova richiesta.



I vostri lavori dovranno essere eseguiti solo in presenza di personale Snam Rete Gas nelle fasi di scavo, posa linea elettrica e similari e successivo rinterro all'interno della fascia di servitù di metanodotto.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Brindisi
Manager
Salvatore Monticelli Cuggiò

A blue ink signature of Salvatore Monticelli Cuggiò, written over the text.