



PROVINCIA DI LECCE

Servizio Viabilità ed Espropri

Prot. n° _____
Risp. nota n° 5059 del 30/01/2026
Allegati: _____
Resp. proc.: *Geom. Daniele Barone*
Tel. 0832 683771
Pec: viabilita@cert.provincia.le.it
E-mail: dbarone@provincia.le.it

Lecce, 06 marzo 2026

PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
U.O. Gestione Valutazioni Ambientali
SEDE

p. c. Spett. **FLYNIS PV 47 Srl**
Via Cappuccio, 12
20123 – MILANO
flynispv47srl@legalmail.it

Oggetto: Cod. Prat.: IWSXMX5 – Prot. n. 0028631/2025_ Proponente **FLYNIS PV 47 Srl** – Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al *“progetto di un impianto integrato agrivoltaico avente potenza pari a 16.093,44 KWP e delle relative opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Veglie e Nardò (LE)”* **Rilascio nulla-osta preliminare**

In riferimento alla nota di codesta U.O., acquisita agli atti al prot. n. 5059 del 30/01/2026, in ordine al procedimento di autorizzazione unica per i lavori di costruzione dell'impianto FTV in parola, da realizzare da parte della Ditta Flynis PV 47 srl., chiamato ad esprimere proprio parere, **questo Servizio**, ai sensi degli Artt. 25, 26 e 28 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992:

vista l'ubicazione delle aree oggetto di intervento, lungo la S.P. n. 111 *“Veglie - Cerfeta - Monteruga alla San Pancrazio - Boncore”* e la S.P. n. 109 *“Boncore – San Pancrazio”*;

vista la documentazione di progetto;

considerato che:

-il progetto prevede la costruzione di un impianto di produzione da fonte solare su terreni in Zona E, ricadenti nel Comune di Veglie (LE), denominato *“Veglie Feudi”*;

-ad esso saranno correlate opere infrastrutturali, quali la Stazione Elettrica e la Cabina primaria denominate *“Torre Lapillo”*, sempre in agro del Comune di Veglie (LE), ed opere di connessione, nello specifico un cavidotto interrato al di sotto della sede stradale delle suddette SS.PP., di vettoriamento dell'energia prodotta (per ca. ml 3.200 su SP 109 e ca. ml 2.350 su SP 111);

ritiene che, per quanto di sua competenza, non vi siano impedimenti e **rilascia** il proprio **nulla-osta preliminare** alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica, alle seguenti condizioni:

- in fase di realizzazione dell'opera, dovrà essere installata con la massima attenzione, visto l'alto volume di traffico insistente sulle arterie in questione, tutta la necessaria segnaletica stradale di cantiere, per tutta la durata dei lavori, in conformità di quanto stabilito dal N.C.d.S. e s.m.i. e secondo quanto prescritto dal D.M.10.07.2002, restando il richiedente e/o la Ditta esecutrice dei lavori responsabile verso terzi, a qualsiasi titolo, per eventuali danni a persone o cose correlati all'esecuzione dei lavori, restando l'Ente Provincia ed il personale dipendente sollevato e indenne

da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali incidenti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni;

- si confermano tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico già in uso a questo Ente, per interventi simili a quello in oggetto;
- nella costruzione di eventuali corpi di fabbrica funzionali al progetto, ci si attenga alle distanze minime da rispettare in base alla tipologia di strada interessata, in ottemperanza a quanto riportato nel N.C.d.S.;
- le recinzioni perimetrali delle infrastrutture vengano realizzate in ossequio alla fascia di rispetto prevista dal Codice, come distanza dalle Strade Provinciali;
- gli eventuali accessi alle aree, per l'utilizzo delle opere, tramite la viabilità provinciale si attengano alle prescrizioni del vigente Codice;
- ai fini del deflusso e della regimentazione delle acque meteoriche, l'intervento non comporti impermeabilizzazioni tali da modificare o inficiare il naturale assetto idrologico dell'area o lo sversamento delle medesime sulla sede stradale.

Resta inteso che la presente vale come parere preliminare e che le autorizzazioni definitive alla realizzazione dei singoli interventi, da parte dello scrivente, verranno rilasciate previo l'invio di ulteriori specifiche e dettagliate istanze.

Cordiali saluti.


Il *Dirigente del Servizio*
Ing. Luigi TUNDO