



**Ministero dell'Interno**  
**Comando Vigili del Fuoco**  
**LECCE**

*"Ardor in igne"*

Ufficio Prevenzione Incendi

Al SUAP del Comune di Gallipoli  
E, p.c., Ing. Mazzotta Salvatore  
[salvatore.mazzotta@ingpec.eu](mailto:salvatore.mazzotta@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Pratica n. 37688 Gallipoli Ecologia SRL. Richiesta del parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi, ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art.3 del DPR 151/11.

**ATTIVITÀ** n.: 44.2.C- 34.2.C di cui all'Allegato I al DPR 151/2011.

In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, esaminato lo specifico progetto e la documentazione integrativa proposta, da parte del sottoscritto Funzionario istruttore tecnico I.A. Ing. DE NUNZIO Andrea, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, si comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, **ai soli fini antincendio**,

**CONFORME**

alla normativa ed ai criteri tecnici vigenti di prevenzione incendi.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, con particolare riferimento a:

**DM 03/08/2015; D.M. 20/12/2012; D.Lgs. 81/08**

E' fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà produrre a quest'ufficio Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018 S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.P.R. 151 dell'1/8/2011, corredata della documentazione seguente:

- Copia del presente parere di conformità
- Asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, mod. PIN 2.1- 2018
- As built, certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

*Ufficio Prevenzione Incendi*

---

sicurezza in caso d'incendio siano realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio. I modelli da utilizzare sono reperibili all'indirizzo internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) > *servizi di prevenzione incendi* > *modulistica*

- Attestato di avvenuto versamento, da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 139/06, mediante piattaforma PagoPA, utilizzando il seguente link <https://pagopa.vigilfuoco.it> ed avendo cura di inserire nel relativo campo il numero di pratica 37688.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
*Ispettore Antincendi*  
Ing. Andrea DE NUNZIO



IL COMANDANTE  
PD. Ing. Roberta LALA

*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*