



LEGENDA

N.2 LINEE ELETTRICHE INTERRATE 20 kV - Al 3x1x185mm²
(UNIFICATO E-DISTR. DC 4385)

N.2 LINEE ELETTRICHE INTERRATE 20 kV - Al 3x1x185mm²
(UNIFICATO E-DISTR. DC 4385)

PUNTO DI TRASFORMAZIONE SU PALO (P.T.P.)

CABINA SECONDARIA E-DISTRIBUZIONE ESISTENTE

PUNTO DI SCAMBIO LINEA INTERRATA-LINEA AEREA

NOTA 1: La posa dei cavi MT di E-Distribuzione non sarà eseguita a profondità costante lungo tutto il tracciato ma in corrispondenza di opere interferenti sarà eseguita a profondità ridotta.

NOTA 2: Lungo il tracciato di posa del cavidotto MT di E-Distribuzione, la presenza del cavo sarà segnalata da nastro monitor e nell'attraversamento di altri sotto-servizi quali fognatura, cavi telefonici, cavi elettrici, acquedotti, gasdotti ecc. saranno rispettate le distanze minime ed adottate le precauzioni, le protezioni e le segnalazioni previste dalle norme C.E.I. per la posa dei cavi interrati su strada pubblica. L'estradosso del tubo risulterà sempre ad una profondità non inferiore a m. 1.00 rispetto al piano di posa. I lavori saranno programmati in modo da arrecare il minimo disagio al traffico veicolare.

PROGETTO

PROGETTO NUOVA CABINA PRIMARIA
DENOMINATA "CP GUAGNANO"
COMUNE DI GUAGNANO (LE)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA OPERE DI RETE MT SU CTR

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice Rintracciabilità	TAVOLA	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	3403374	G_3	GU4-PD-G_R0.dwg	GIUGNO 2023	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	GIU23	R.A.	P.G.	P.G.

PROGETTAZIONE:

IQT CONSULTING S.p.A.

Via L. Einaudi, 24 int. 17 – 45100 Rovigo

P. IVA: IT01028460291

C. F. / Iscr. CCIAA: 01028460291

Telefono 0425.471497

Fax 0425.404042

E-mail qti@iqiconsulting.it

Ing. Andrea Carenza

COMMITTENTE:

e-distribuzione S.p.A.

i&N-PROJECT MANAGEMENT & CONSTRUCTION

Via Ombione, 2 – 00198 Roma

P. IVA: 15844561009

C. F. : 05779711000

Telefono 0683050.1