



| LEGENDA | | |
|---------|--|----------|
| NUMERO | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
| 1 | PALO PORTALE | 2 |
| 2 | TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO | 6 |
| 3 | SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE CON LAME | 2 |
| 4 | TRASFORMATORE DI CORRENTE | 12 |
| 5 | INTERRUTTORE A COMANDO UNIPOLARE | 12 |
| 6 | SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE | 5 |
| 7 | SOSTEGNO TERNA ISOLATORI PORTANTI | 4 |
| 8 | SCARICATORE DI SOVRATENSIONE | 6 |
| 9 | TRASFORMATORE DI POTENZA AT-MT | 2 |
| 17 | PALO DI ILLUMINAZIONE RIBALTABILE | 9 |
| 18 | BOX CONTAINER - DY770V3 | 2 |



PROGETTO


PROGETTO NUOVA CABINA PRIMARIA
DENOMINATA "CP GUAGNANO"
COMUNE DI GUAGNANO (LE)

PROGETTO DEFINITIVO

PROFILI Elettromeccanici

| IDENTIFICAZIONE ELABORATO | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------|-------------|------------|
| Livello prog. | Codice Rintracciabilità | TAVOLA | NOME FILE | DATA | SCALA |
| PD | 3403374 | D_5 | GUA-PD-D_R0.dwg | GIUGNO 2023 | 1:200 |
| REV. | DESCRIZIONE | | DATA | REDATTO | VERIFICATO |
| 00 | PRIMA EMISSIONE | | GIU/23 | R.A. | P.G. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PROGETTAZIONE:




IQT CONSULTING S.p.A.
Via L. Einaudi, 24 int. 17 – 45100 Rovigo
P. IVA.: IT01028460291
C. F. / Iscr.: CCIAA: 01028460291
Telefono 0425.471497
Fax 0425.404042
E-mail iqt@iqtconsulting.it



Progettista
Ing. Andrea Căvecchia

COMMITTENTE:



e-distribuzione S.p.A.
I&N-PROJECT MANAGEMENT &
CONSTRUCTION
Via Ombrone, 2 – 00198 Roma
P. IVA.: 15844561009
C. F. : 05779711000
Telefono 0683050.1