

LEGENDA

N 2 LINEE ELETTRICHE INTERRATE 20 kV - Al 3x1x185mm2 (UNIFICATO E-DISTR. DC 4385)

CABINA SECONDARIA E-DISTRIBUZIONE ESISTENTE

NOTA 1: La posa dei cavi MT di E-Distribuzione non sarà eseguita a profondità costante lungo tutto il tracciato ma in corrispondenza di opere interferenti sarà eseguita a profondità ridotta.

NOTA 2: Lungo il tracciato di posa del cavidotto MT di E-Distribuzione, la presenza del cavo sarà segnalata da nastro monitor e nell'attraversamento di altri sotto-servizi quali fognatura, cavi telefonici, cavi elettrici, acquedotti, gasdotti ecc. saranno rispettate le distanze minime ed adottate le precauzioni, le protezioni e le segnalazioni previste dalle norme C.E.I. per la posa dei cavi interrati su strada pubblica. L'estradosso del tubo risulterà sempre ad una profondità non inferiore a m 1.00 rispetto al piano di posa. I lavori saranno programmati in modo da arrecare il minimo disagio al traffico veicolare.

CAVIDOTTO MT DI PROGETTO

STRADA PROVINCIALE 107

CABINA PRIMARIA
E-DISTRIBUZIONE DI PROGETTO

CABINA SECONDARIA
E-DISTRIBUZIONE ESISTENTE

PROGETTO

PROGETTO NUOVA CABINA PRIMARIA
DENOMINATA "CP SALICE"
COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA OPERE DI RETE MT SU CTR

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog.	Codice Rintracciabilità	TAVOLA	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	2606120	G_3	SAL-PD-G_R0.dwg	GIUGNO 2023	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	GIU23	T.C.	P.G.	P.G.

PROGETTAZIONE:

IQT CONSULTING S.p.A.
Via L. Einaudi, 24 int. 17 - 45100 Rovigo
P. IVA: IT01028460291
C. F. / Iscr. CCIAA: 01028460291
Telefono 0425.471497
Fax 0425.404042
E-mail qit@iqiconsulting.it



COMMITTENTE:

e-distribuzione S.p.A.
i&N-PROJECT MANAGEMENT &
CONSTRUCTION
Via Ombione, 2 - 00198 Roma
P. IVA: 15844561009
C. F. : 05779711000
Telefono 0683050.1

