



N.2 LINEE ELETTRICHE INTERRATE 20 kV - Al 3x1x185mm2  
(UNIFICATO E-DISTR. DC 4385)

CABINA SECONDARIA E-DISTRIBUZIONE ESISTENTE

NOTA 1: La posa dei cavi MT di E-Distribuzione non sarà eseguita a profondità costante lungo tutto il tracciato ma in corrispondenza di opere interferenti sarà eseguita a profondità ridotta.

NOTA 2: Lungo il tracciato di posa del cavidotto MT di E-Distribuzione, la presenza del cavo sarà segnalata da nastro monitor e nell'attraversamento di altri sotto-servizi quali fognatura, cavi telefonici, cavi elettrici, acquedotti, gasdotti ecc. saranno rispettate le distanze minime ed adottate le precauzioni, le protezioni e le segnalazioni previste dalle norme C.E.I. per la posa dei cavi interrati su strada pubblica. L'estradosso del tubo risulterà sempre ad una profondità non inferiore a m 1.00 rispetto al piano di posa. I lavori saranno programmati in modo da arrecare il minimo disagio al traffico veicolare.

PROGETTO

PROGETTO NUOVA CABINA PRIMARIA  
DENOMINATA "CP SALICE"  
COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA OPERE DI RETE MT SU ORTOFOTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO					
Livello prog.	Codice Rintracciabilità	TAVOLA	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	2606120	G_2	SAL-PD-G_R0.dwg	MAGGIO 2023	1:2000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	MAG/23	T.C.	P.G.	P.G.

PROGETTAZIONE:

IQT

POWER TO SHARE

Via L. Einaudi, 24 int. 17 – 45100 Rovigo  
P. IVA: IT01028460291  
C. F. / Iscr. CCIAA: 01028460291  
Telefono 0425.471497  
Fax 0425.404042  
E-mail [qti@iqiconsulting.it](mailto:qti@iqiconsulting.it)

Progettista

ALBO

INGEGNERI

Ing. Andrea Carrozza

COMMITTENTE:

e-distribuzione S.p.A.  
i&N-PROJECT MANAGEMENT &  
CONSTRUCTION  
Via Ombione, 2 – 00198 Roma  
P. IVA: 15844561009  
C. F. : 05770711000  
Telefono 0683050.1