Comune di ALLISTE

Provincia di Lecce

Settore III – Edilizia Privata, SUAP e Demanio

Prot. 13288 del 23/09/2026

Marca da bollo da €.16,00
Numero Identificativo
01170474556074

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011, come integrato con R.R.n. 7/2016.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la domanda presentata il 14/09/2026 al prot. SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0160844 dalla ditta **F.lli Fersini s.r.l.**, C.F./P.IVA 03255690756, con sede in via Sammartino 15, Alliste (LE), rappresentante legale il sig. Federico Fersini, C.F. FRSFRC71M24D883L, nato a Gallipoli (LE) il 24/08/1971, ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011, come integrato con R.R.n. 7/2016 con trattamento in sub-irrigazione nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "*Impianto di recupero di rifiuti speciali inerti sito in Alliste. Istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e di autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (prot. prov. 17246 del 27/03/2026)"* nell'area identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Alliste foglio 16 p.lle 209, 303, 382, 383, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 541, 542, 558, 559, 560;

Vista la documentazione tecnica relativa all'impianto progettato con un sistema di fossa settica di tipo Imhoff e impianto di sub-irrigazione a servizio esclusivo dei bagni dei locali uffici, redatta dall'Arch. Francesca Vergaro, C.F. VRGFNC82A57L419Z, iscritta all'Ordine degli Architetti di Lecce al n. 1681, e la relazione di studio geo-idrogeologico a firma del dott. Marcello De Donatis, iscritto all'Ordine dei Geologi di Puglia al n. 350;

Visti i verbali della Provincia di Lecce "*Servizio tutela ambientale e transizione ecologica*" giuste sedute di conferenza di servizi ex art. 14 della L. 241/1990, di cui la 1° seduta del 30/04/2026, prot. 6583 del 07/05/2026 del Comune di Alliste, e 2° seduta del 08/09/2026, prot. 13265 del 23/09/2026 del Comune di Alliste, contenenti i pareri Arpa Puglia e Asl Lecce, che qui si intendono integralmente richiamati;

Vista la legge Regionale n. 24 del 19.12.1983;

Visto l'art.124 del D. Lgs n°152/2006 e s. m.i.;

Visto il Regolamento Regionale n°26 del 12.12.2011e ss.mm.ii.;

A U T O R I Z Z A

La ditta **F.lli Fersini s.r.l.**, C.F./P.IVA 03255690756, con sede in via Sammartino 15, Alliste (LE), rappresentante legale il sig. Federico Fersini, C.F. FRSFRC71M24D883L, nato a Gallipoli (LE) il 24/08/1971, allo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dai bagni dei locali uffici previsti da progetto, con fossa settica di tipo Imhoff e impianto di sub-irrigazione, alle seguenti condizioni e prescrizioni particolari:

1) La fossa settica deve essere ubicata a distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà, 5 mt dai muri perimetrali di fondazione dell'abitazione di proprietà e delle abitazioni confinanti e 20 mt da condotte, pozzi e serbatoi di acqua potabile interrati (allegato 4, punto 4.1, R.R: 26/2011 e ss.mm.ii.);

2) il sistema di subirrigazione dovrà rispettare le prescrizioni tecniche di cui al punto 2.1 dell'allegato 4 del R.R: 26/2011 e ss.mm.ii.;

3) La ditta dovrà osservare tutte le indicazioni, le modalità, le caratteristiche tecniche e le cautele riportate nella sua relazione generale e nei relativi allegati progettuali;

4) La ditta dovrà attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale, nonché di tutta la normativa relativa alla conduzione ed esercizio dell'impianto in materia di sicurezza ed igiene pubblica;

5) La ditta dovrà attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.(conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati);

6) Dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Comune ogni variazione del titolare responsabile del servizio di gestione, anche a seguito di vendita degli immobili;

7) I fanghi eventualmente residui nella vasca devono essere smaltiti da ditte autorizzate come per legge;

8) Il titolare dello scarico deve presentare a questo servizio, per ogni biennio, regolare certificato di collaudo rilasciato da tecnico abilitato attestante la staticità e la perfetta tenuta stagna della vasca.

È fatto obbligo di richiedere nuova autorizzazione per ogni diversa destinazione dell'insediamento od in caso di ampliamenti o ristrutturazioni del medesimo.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., per un periodo di cinque anni dalla data di notifica. Entro 180 giorni dalla scadenza la ditta dovrà presentare apposita istanza di rinnovo a questa Amministrazione.

La mancata osservazione delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'Autorità Amministrativa e non espressamente richiamate al presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione in attuazione all'art.130, c.1 lett.C del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i..

Alliste, lì 23/09/2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Claudia Carrisi

CARRISI
CLAUDIA
22.09.2026
21:15:39
GMT-11:00