

Lecce, 23/11/2020

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i., per modifica di impianto per il recupero, la selezione e la messa in riserva di rifiuti speciali in Comune di Copertino (Lecce).**  
**Trasmissione nota-parere di Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche.**

Di seguito risposta alla richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** trasmessa con comunicazione della **Provincia di Lecce** in data 13/11/2020.

- Descrizione del fabbisogno idrico annuo e fonti di approvvigionamento;

L'azienda acquista acqua potabile per uso sanitario che sono stoccate in una cisterna. Si allegano

**A. n. 2 fatture AQP di acquisto acque potabile**

- Rappresentazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, stante la tipologia di impianto, rientrante tra le attività di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 26/2013, ai sensi del quale, stante la sussistenza di rischio di dilavamento di sostanze pericolose, sottopone l'intero complesso all'obbligo di ottemperanza delle disposizioni di cui al Capo II del citato R.R.. Nello specifico, dovrà essere prodotta una relazione apposita, contenente uno schema di funzionamento ed una planimetria che illustri il sistema adottato e ubicazione delle reti ed impianti asserviti. Dovranno essere inoltre precisati i sistemi di riutilizzo ed il recapito dello scarico di troppo pieno delle vasche di accumulo;

Si allega:

**B. Relazione tecnica adeguamento impianto di acque meteoriche**

**C. Protocollo del 19/09/2016 al Comune di Copertino con Planimetria e schema impianto**

**D. FIR di smaltimento CER 161002 derivanti da impianto di acque meteoriche**

- Descrizione del sistema di smaltimento delle acque reflue di tipo domestico, con specifiche tecniche dell'impianto utilizzato e illustrazione dei recapiti finali, evidenziando l'ottemperanza al Regolamento Regionale 26/2011, come modificato dal R.R. n. 7/2016;

Si allega:

**E. Autorizzazione scarico in vasca Imhoff rilasciata da Comune di Copertino (LE)**

**F. FIR smaltimento reflui da vasca Imhoff**

- Nella ipotesi di riuso delle acque meteoriche depurate (prima e seconda pioggia), si illustri la qualità delle acque riutilizzate, i sistemi di riutilizzo e l'ottemperanza al R.R. n. 8/2012, nel caso di riuso di acque reflue. A tal fine si precisa che la subirrigazione costituisce una tipologia di recapito finale e non un sistema di riutilizzo.

Si allega:

**G. Rapporto di prova acque meteoriche depurate da utilizzare per bagnamento cumuli**