



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Prevenzione

Al

Sportello Unico
del Comune di Galatina
73013 GALATINA
protocollo@cert.comune.galatina.le.it

E, p.c.

ECOMAR S.r.l.
(Amministratore Unico: Fabiola SANTORO)
Via 25 Aprile, 13.
73010 SAN DONATO (LE)
ecomar.srl@pec.it

OGGETTO: **Pratica 34387** - Progetto di VARIANTE con AMPLIAMENTO e ADEGUAMENTO alle norme di prevenzione incendi per l'ampliamento dei piazzali destinati alla raccolta, stoccaggio e rottamazione di veicoli e simili e realizzazione di un nuovo locale da destinare a officina;

- **Ubicazione:** S.P. 362 Km 13, s.n.c. – GALATINA (Le)
- **Tipo richiesta:** Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151 del 1/8/2011
- **Attività** di progetto individuata al punto **55.2.C e 53.1.B** dell'elenco allegato al D.P.R. 151/2011
- **Richiedente:** ECOMAR S.r.l. (Amministratore Unico: Fabiola SANTORO)

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto della Società ECOMAR S.r.l. ai sensi dell'Articolo 3 del DPR 151/2011, pervenuta in data 19/09/2023 protocollo 13752 inerente all'oggetto, questo Comando, visto il parere espresso al riguardo dal Funzionario Istruttore, Direttore Coordinatore S. Salvatore CONTE comunica che il progetto relativo all'attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio

CONFORME

alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. I nuovi settori per carcasse, di lunghezza prevista pari a circa 125 metri, siano dotati di un passaggio trasversale, longitudinale all'ingresso secondario, della larghezza almeno pari a 4,0 metri;
2. Sia documentata la rispondenza alle specifiche norme di legge di tutti gli impianti rientranti nel D.M. 37/08 predisponendo anche apposito Fascicolo Tecnico;
3. Gli impianti elettrici siano realizzati a regola d'arte (Norme CEI vigenti), ai sensi della Legge 1 marzo 1968 n°186;
4. Il sistema di allarme acustico, in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo, sia esteso all'area in ampliamento e ai nuovi locali, nel rispetto del D.M. 1 luglio 2014;
5. Gli impianti di protezione attiva siano realizzati conformemente al D.M. 20/12/2012 e alle specifiche norme UNI 9795, 10779, 12845 ecc.;



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce

Ufficio Prevenzione

6. Il personale incaricato al “primo intervento”, in possesso dell’Attestato di idoneità tecnica di cui all’Art. 3 Legge 28/11/96 n.609, sia costituito da almeno quattro unità;
7. Sia installata apposita “cartellonistica” per la individuazione dei vari “settori e locali specifici”.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme e criteri di prevenzione incendi. In particolare **devono** essere rispettate le norme di sicurezza di cui al **D.M. 1 luglio 2014, D.M. 3 agosto 2015, D.Lgs 81 del 1 agosto 2008, D.M. 20/12/2012, UNI 9795, 10779, 12845 ecc.**

È fatta salva la competenza di Enti preposti ad altri procedimenti amministrativi o concessioni e sono fatti salvi i diritti di terzi.

A lavori ultimati, prima dell’esercizio dell’attività, il responsabile dell’attività dovrà produrre a questo Comando VV.F., ai fini del regolare esercizio dell’attività, tramite codesto Ufficio, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del D.Lgs 8 marzo 2006 n.139 e dell’articolo 4 comma 3 del D.P.R. 151 del 1/8/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata della documentazione prevista dall’articolo 2, comma 7 del suddetto D.P.R. 151/2011:

a) Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

b) dichiarazioni e certificazioni, rispondenti a quanto specificato nell’allegato II del D.M. 7/8/2012, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio. La documentazione dovrà essere redatta in conformità ai modelli disponibili all’indirizzo www.vigilfuoco.it

c) attestato di versamento effettuato sul conto corrente postale n°13869730, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 139/06, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, per l’importo corrispondente all’attività specificata in oggetto. La causale del versamento, obbligatoria, è la seguente: “Deposito a favore del Comando VV.F. di LECCE”.

Avverso il presente parere è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Direttore Coordinatore Speciale
Ing. jr Salvatore CONTE



IL COMANDANTE
Dott. Ing. Antonio PANARO
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82