



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Lecce
Ufficio Prevenzione Incendi

FOREENERGY srl
Via Cicolella, 3
73100 - Lecce (LE)

OGGETTO: Pratica nr. 37575 – Ditta: “FOREENERGY SRLS” - Impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località z.i. Galatina-Soleto;
Valutazione del progetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011;
Attività elencate ai punti nr. 1.1.C; 2.2.C; 49.2.B; 74.2.B.

In riscontro all’istanza pervenuta in data 04/09/2024, relativa alla Conferenza di Servizi Decisoria, ex art.14-ter della l.241/1990, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del d.lgs. nr. 152/2006, visto il parere del Funzionario Istruttore, si comunica che il progetto relativo all’attività sopra indicata è, ai soli fini antincendio:

CONFORME

alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato negli elaborati tecnici prodotti e, anche per ogni particolare non descritto, nel rispetto delle vigenti norme e criteri di sicurezza in materia di prevenzione degli incendi. In particolare dovranno essere rispettate le norme di cui al D.M. 03 febbraio 2016; D.M. 17 aprile 2008; D.M. 13 luglio 2011; D.M. 08 novembre 2019; D.M. 20 dicembre 2012; D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e D.M. 22 gennaio 2008 nr. 37.

A lavori ultimati, prima dell’inizio dell’attività, dovrà essere presentata a questo Ufficio la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all’articolo 4 del D.P.R. 1 agosto 2011 nr. 151, corredata dalla sotto-elencata documentazione, prevista dall’art. 2 comma 7 dello stesso D.P.R., con le modalità previste dal D.M. 7 agosto 2012:

- a) Asseverazione attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, mod PIN 2.1-2018 e alle eventuali prescrizioni contenute nella presente nota;
- b) Certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio siano realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa di sicurezza antincendio;
- c) Attestato di avvenuto versamento, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 139/06, mediante la piattaforma *PagoPA*, utilizzando il link <https://pagopa.vigilfuoco.it> ed avendo cura di inserire nel relativo campo il numero di pratica **37575**.

Si rappresenta infine che si dovrà utilizzare esclusivamente la modulistica aggiornata prevista all'articolo 11 del D.M. 7 agosto 2012 disponibile sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Il Funzionario Istruttore

Il Comandante
PD Ing. Roberta LALA
(Firmato Digitalmente Secondo Legge)