



Area Manutenzione Straordinaria  
Direzione Industriale Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Il Responsabile

Spett.le  
Provincia di Lecce  
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e, p.c.: Spett.le  
FOREENERGY SRL  
Via Cicoella, 3  
73100 – Lecce  
[forenergy.srls@pec.it](mailto:forenergy.srls@pec.it)

Spett.le  
ASI LECCE  
[consorzio.asilecce@legalmail.it](mailto:consorzio.asilecce@legalmail.it)

**Oggetto:** D.Lgs. n. 152/2006. Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27bis, relativo ad un progetto per un impianto di gestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località Z.I. Galatina – Soleto. - Proponente: FOREENERGY SRL (P.IVA 0523380758) con sede legale in Lecce, Via Cicoella n. 3. - Comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Rilascio Nulla Osta con Prescrizioni.**

In riscontro alla Vs nota PEC prot. 13606/2024 del 03/04/2024 di pari oggetto della presente, acquisita in data 03/04/2024 con Prot. n. 23494/2024, inerente ai lavori in oggetto indicati si comunica quanto segue.

Si rappresenta che il metanodotto in progetto interferisce con la rete idrica urbana, gestita dalla scrivente, ubicata sulla SP 362, come si evince dallo stralcio planimetrico allegato alla presente.

Corre l'obbligo di informarvi, tuttavia, che dalle cartografie in nostro possesso e dai sistemi informatici in uso non è possibile fornire precise indicazioni in relazione alle profondità di posa o alla collocazione planimetrica delle opere idriche e fognarie. I suddetti strumenti hanno una valenza esclusivamente informativa e connessa all'esercizio delle reti.

Per l'esatta individuazione delle infrastrutture sarebbe consigliabile l'utilizzo di strumentazione di uso corrente, quali: georadar, cerca condotte, ecc.. In casi particolari, qualora richiesto, potranno essere eseguiti dei saggi esplorativi a spese della ditta proponente.



*Area Manutenzione Straordinaria  
Direzione Industriale Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Il Responsabile*

Pertanto, per quanto di competenza di questa Società, si rilascia il Nulla Osta all'esecuzione dei lavori in epigrafe, facendo presente che le stesse dovranno essere posate ad una distanza minima di metri 1.00 dall'asse della condotta idrica esistente e ad una profondità di almeno metri 1.00 al di sotto delle suddette condotte, al fine di non impedire le eventuali attività manutentive che si dovessero rendere necessarie.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere fornite dettagliate planimetrie degli interventi previsti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area  
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STC Lecce  
Ing. Claudio Della Bona