

Cod. Titolare 2.2.3
Cod. Prestazione: PAUR_002_C.M.
Tipo documento: PARERE

Comunicazione interna

A Funzionario del UOC Servizio Territoriale
Dr.ssa Angela Scardia

e p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente UOS Agenti Fisici
Interdipartimentale TA-BR-LE
Dirigente della UOC Servizio Territoriale
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE). Proponente: INE GALATINA S.R.L. (P.IVA 17295851004) con sede legale in Piazza Sant'Anastasia, 7 - ROMA. Comunicazione pubblicazione integrazioni documentali. Contributo Istruttorio Agenti Fisici.

Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 37309 del 13/07/2026, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 44514 del 13/07/2026.

1. PREMESSA

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, la Società proponente a seguito della sospensione dei termini concessa dall'A. C. con nota prot. n. 11716 del 02/03/2026, al fine di riavviare e proseguire il procedimento già iniziato, ha prodotto gli elaborati progettuali contenenti la rimodulazione del layout dell'impianto, scaricabili dal link della Provincia di Lecce¹ per il quale si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisici "Rumore e Campi Elettromagnetici".

2. SEZIONE "RUMORE"

Il progetto prevede la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza in immissione pari a 16,8MW e potenza installata pari a 18,021 MWp denominato "Galatina" (Codice progetto: ITA19367), che verrà connesso con una linea dedicata alla Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150/36 kV di Galatina, denominata "Galatina 2". L'impianto fotovoltaico sarà realizzato su due aree distinte di cui l'Area 1 nei pressi della Masseria Chiusura Grande e l'Area 2 nei pressi della masseria La Fica, ricadenti in zone classificate dal comune di Galatina in Classe III e Classe IV, ai sensi del DPCM 14/11/1997². La Relazione Previsionale di Impatto Acustico Ambientale³ ha trattato in modo esauriente e consono alla normativa di settore, le problematiche connesse a tale componente ambientale caratterizzando le sorgenti sonore specifiche individuate sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Lo studio eseguito ha fornito prove della conformità del progetto ai limiti acustici stabiliti dal suddetto DPCM per la zona territoriale di appartenenza.

Per ciò che riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale⁴, si concorda con gli obiettivi, la metodologia e l'individuazione dei ricettori definiti per il monitoraggio acustico sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

3. SEZIONE "CAMPI ELETTROMAGNETICI"

Per tale componente ambientale è stato fornito riscontro nell'elaborato "Sintesi non Tecnica"⁵ che fa riferimento alla valutazione dell'esposizione elettromagnetica derivante dai componenti fotovoltaici e dal cavidotto AT interrato di connessione con la stazione elettrica di Galatina sopradetta, riportata nell'elaborato denominato "Relazione sugli Impatti

¹ https://www.provincia.le.it/paur_INE_GALATINA

² D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

³ 29_ImpattoAcustico_r.01 - Rev. 01 del 20/05/2026.

⁴ 16_PMA_r.03 - Rev. 03 del 20/05/2026.

⁵ 01_RelazioneSinteticaNonTecnica_r.01 - REV. 01 del 20/05/2026.

*Elettromagnetici*⁶. Tale elaborato è a tutti gli effetti valido per l'analisi di tale componente ambientale, in quanto la modifica progettuale apportata non è sostanziale dal punto di vista elettromagnetico.

Dall'esame della suddetta documentazione, si è constatato che l'analisi di impatto elettromagnetico è stata eseguita determinando le fasce di rispetto in accordo con il D. M. 29/05/2008⁷, e le DPA (distanze di prima approssimazione) per i conduttori elettrici individuati compreso l'elettrodotto AT interrato. Tale studio ha stabilito che all'interno delle fasce di rispetto, non risultano recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere. Pertanto, il progetto rispetterà i limiti stabiliti dal DPCM del 8 Luglio 2003⁸ per i campi elettromagnetici a frequenza industriale.

Per ciò che riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale⁴, si concorda con gli obiettivi, la metodologia e l'individuazione dei ricettori definiti per il monitoraggio elettromagnetico in fase di esercizio.

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Tutto quanto sopra rappresentato per le matrici ambientali di competenza, non si ravvisano elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter amministrativo in parola a condizione che siano rispettate le condizioni costruttive ed operative proposte. Si ritiene inoltre utile evidenziare all'A. C., l'opportunità di prescrivere al Proponente le seguenti azioni in fase di cantiere:

1. le attività rumorose dovranno essere svolte esclusivamente nella fascia oraria diurna 07:00 –12:00 e 15:00 – 19:00, salvo diversa disposizione comunale;
2. qualora in fase di monitoraggio in corso d'opera dovessero riscontrarsi situazioni di criticità, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti o agli orari, con richiesta scritta e motivata al comune di Galatina;
3. i macchinari utilizzati conformi alla normativa comunitaria in materia di emissione acustica ambientale come riportato al D. Lgs 4/09/2002 n°262⁹;
4. per ogni altra forma di mitigazione acustica si dovranno attuare le misure di contenimento riportate nel documento⁵.

Fatte salve le eventuali valutazioni dell'Autorità Competente, si trasmette per il prosieguo del procedimento in oggetto.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio Renna
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

⁶ 19_ImpattiElettromagnetici – Rev. 00 del 15/02/2024.

⁷ Decreto 29 maggio 2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

⁸ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

⁹ DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002 n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.