



Spett.^{le}

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13
73100 Lecce (LE)
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c.

ARPA Puglia

Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente: INE GALATINA S.R.L.

D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).

Riscontro a integrazioni

Rif: Comunicazione pubblicazione integrazioni documentali – prot. ARPA Puglia n. 44514 del 13/07/2026

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed esaminata tutta la documentazione aggiornata relativa al procedimento, pubblicata sul sito della Provincia di Lecce al seguente indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_INE_GALATINA/, e vista la rimodulazione del layout dell'impianto che prevede lo stralcio dei moduli localizzati all'interno dell'area a media pericolosità idraulica (MP) del PAI, a seguito del recepimento delle indicazioni dell'Autorità di Bacino che ha comportato una riduzione della potenza dell'impianto da 18,24 MWp a 18,02 MWp., si esprime valutazione tecnica ambientale per quanto di competenza con particolare riferimento all'elaborato "PMA_rev03".

Preliminarmente, si confermano le valutazioni già espresse da questa Agenzia in merito agli impatti cumulativi con nota prot. ARPA Puglia n. 54271 del 16/09/2025. Si rileva, inoltre, che le modifiche apportate al progetto hanno determinato un miglioramento del rispetto del requisito A.1 di cui alle *Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici* (MiTE, giugno 2022), con un incremento della superficie minima destinata alla coltivazione rispetto alla precedente configurazione progettuale. Tale circostanza, tuttavia, non modifica le valutazioni già espresse in ordine agli impatti cumulativi.

Il proponente ha trasmesso le integrazioni al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), richieste da questa Agenzia con nota prot. ARPA Puglia n. 54271 del 16/09/2025, in data 10/02/2026 (nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 09121 del 10/02/2026). Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al progetto di cui sopra, il proponente ha trasmesso un'ulteriore revisione del PMA (*PMA_rev03*), acquisita al prot. ARPA Puglia n. 44514 del 13/07/2026. All'esito dell'esame del Piano di Monitoraggio Ambientale nella sua versione aggiornata, si formulano le seguenti valutazioni di competenza e si evidenziano le criticità di seguito riportate.

- ATMOSFERA

1. È stato previsto il monitoraggio per le fasi di realizzazione e dismissione dell'opera in progetto;
2. è stato previsto il monitoraggio dei parametri meteoroclimatici (direzione e velocità del vento, umidità relativa, temperatura e radiazione solare) oltre a quelli chimici (particolato, PM 10, PM 2,5, monossido di carbonio, biossido di azoto, anidride carbonica, composti organici volatili);
3. per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio, il proponente ha previsto, in fase di cantiere e di dismissione, almeno una giornata durante le operazioni di scavo in corrispondenza dei recettori individuati sia per quanto riguarda i parametri meteoroclimatici che i parametri chimici. **Criticità risolta;**
4. il proponente ha previsto, per la fase ante operam, un monitoraggio in continuo dei parametri meteoroclimatici per almeno 3 giorni. **Criticità risolta;**
5. il proponente ha indicato in planimetria i 5 punti di campionamento (cfr Allegato 1 al PMA). **Criticità risolta.**

- SUOLO E SOTTOSUOLO

5. il proponente ha indicato che monitorerà, con le frequenze indicate in *Tabella 2 Sintesi del monitoraggio della componente Suolo* nei punti indicati nell'Allegato 2 al PMA, i seguenti parametri: Scheletro, Tessitura, Carbonio organico, pH del suolo, Calcare totale e calcare attivo, Conducibilità elettrica, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico (CSC), Basi di scambio (K scambiabile, Ca scambiabile, Mg scambiabile, Na scambiabile), Rapporto C/N, Rapporto Mg/K. Si chiede al proponente di prevedere il monitoraggio, in tutte le fasi del progetto, anche dei metalli e degli IPA, qualora la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo effettuata ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 ne abbia evidenziato la presenza;
6. Il proponente ha recepito quanto richiesto. **Criticità risolta.**

- BIODIVERSITÀ'

Il proponente ha recepito quanto richiesto e previsto un monitoraggio della componente Biodiversità soddisfacendo le richieste effettuate ai punti 7, 8, 9 e 10 del precedente parere. **Criticità risolte.**

- RUMORE ED ELETTROMAGNETISMO

11. Relativamente a tali matrici, si trasmette in allegato il contributo specialistico dell'U.O.S. Agenti Fisici del DAP LE (prot. ARPA Puglia n. 49377 del 03/08/2026).

- ACQUE SOTTERRANEE

12. Il proponente ha chiarito che nel caso in cui, durante le operazioni di scavo (es. posa cavidotti, opere civili, fondazioni dei locali tecnici), fossero intercettati livelli acquiferi, si procederà, ove necessario, mediante aggettamento temporaneo delle acque che saranno gestite in funzione delle condizioni riscontrate (gestione come rifiuto o ai sensi dell'art. 104, comma 2, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006); inoltre ha confermato che qualora le acque ad uso irriguo saranno emunte dai 2 pozzi per cui è in corso il rinnovo dell'autorizzazione all'emungimento, saranno registrati annualmente gli eventuali quantitativi prelevati. **Criticità risolta.**

- ACQUE METEORICHE

13. **Criticità risolta.**

- PRODUZIONE AGRICOLA

14. il proponente ha previsto un monitoraggio del risparmio idrico e il monitoraggio della continuità dell'attività agricola con una frequenza annuale per i primi 5 anni e triennale per gli anni successivi di esercizio. **Criticità risolta.**

- RIFIUTI

15. il proponente ha previsto il monitoraggio dei rifiuti prodotti. **Criticità risolta.**

Si rammenta, inoltre, che l'eventuale realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti, compatibile con la gestione dell'impianto, definendo la natura delle strade interne ed esterne con relativa ottimizzazione dei percorsi, il trattamento dello strato superficiale del terreno e modalità di coltivazione e diserbo, costituzione delle aree al servizio dell'impianto (parcheggi, piazzole, ecc.), costituzione dei supporti di sostegno delle cabine prefabbricate.

In conclusione, questa Agenzia non ravvisa motivi ostativi all'approvazione del progetto in esame, fermo restando quanto rappresentato nel presente parere e nei precedenti contributi istruttori in merito al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

**Il Dirigente dell'U.O.S. Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni
e Supporto Servizi Territoriali DAP LECCE**

dott. Oronzo Simone

Il GdL

Ing. Riccardo Iennarelli

Dott.ssa Angela Maria Scardia Scardia

titolario: 2.2.3

fascicolo: FER – INE GALATINA - PAUR

categoria: pareri

codice prestazione: V6 - PAUR_002

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it