



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Provincia di Lecce
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina. Proponente: INE GALATINA S.R.L. (P.IVA 17295851004) con sede legale in Piazza Sant'Anastasia, 7 - ROMA. Convocazione Conferenza di Servizi decisoria, ex art.14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006. Conferenza di servizi del 22.09.2026.

Con riferimento alla nota prot. n. 40572 del 24.07.2026, acquisita al prot. regionale col n. 447298 del 24.07.2026, con cui codesta Provincia ha comunicato la convocazione della conferenza di servizi in data **22.09.2026**, si rappresenta che questa Sezione ha rilasciato, in occasione della conferenza di servizi del 07.03.2025, il parere negativo prot. n. 103354 del 26.02.2025, concludendo che:

"Si ritiene che il progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica associata ad un piano colturale, avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE) come descritto negli elaborati progettuali determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulta in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito del Tavoliere Salentino. Si esprime parere non favorevole", confermato nella successiva conferenza di servizi del 16.09.2025, con nota prot. n.497653 del 16.09.2025.

Il proponente ha trasmesso integrazioni documentali, disponibili al link https://www.provincia.le.it/paur_INE_GALATINA/, in particolare nella cartella "Progetto aggiornato" del 09.07.2026, riportando di aver effettuato modifiche al layout di progetto "al fine di ottemperare al parere dell'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale n. 36193/2025 del 13-10-2025. In particolare, il suddetto parere stabilisce che "la costruzione dell'Area 2 è assentibile a condizione che [...] si riconfiguri il layout escludendo le aree a "media pericolosità idraulica (MP)" dalla installazione di strutture fotovoltaiche, cabine elettriche, manufatti similari (nelle aree a "media pericolosità idraulica (MP)" resta comunque consentita, con i dovuti accorgimenti tecnici, la posa interrata dei cavidotti; parimenti, le recinzioni sono realizzabili purché non aumentino il livello di pericolosità)".

Le modifiche riguardano il numero di strutture che diventano complessivamente 323, distribuite come riportato in tabella:

www.regione.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Area	Tracker Soltec SF7 1P – 13 moduli	Tracker Soltec SF7 1P – 26 moduli	Tracker Soltec SF7 1P – 39 moduli	Tracker Soltec SF7 1P – 52 moduli
AREA 1	17	28	133	217
AREA 2	18	12	6	106
Totale	35	40	139	323

Figura 1

e una piccola modifica nel numero di piante nella fascia di mitigazione: n. 16572 piante disposte su una fila con sesto di impianto di 2 metri sulla fila della *cultivar Favolosa* e n. 650 piante disposte su una fila con sesto di impianto di 5 metri sulla fila della *cultivar Leccino*.

Nell'area a media pericolosità è stata prevista esclusivamente l'installazione della recinzione e la realizzazione di un tratto di viabilità interna. Al fine di non interferire con la configurazione assunta dall'area allagata con tempo di ritorno di 200 anni caratterizzata da un tirante idrico di 50 cm, la recinzione sarà sollevata rispetto al terreno per almeno 60 cm e la viabilità interna dell'impianto sarà realizzata con tecnica "a raso".




Figura 2

Ciò premesso non si rilevano elementi rilevanti rispetto a quanto già rappresentato con le note precedenti sopra citate. Restano pertanto valide le valutazioni rese con il parere negativo prot. n. 103354 del 26.02.2025 e con la nota prot. n.497653 del 16.09.2025.

La Funzionaria EQ
Ing. Marina Mazzeo

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Lasorella