



Spett.^{le} **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13
73100 Lecce (LE)
pec: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente: INE GALATINA S.R.L.

D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza di 18,24 MWp, con relativo collegamento alla rete di trasmissione nazionale, sito nel comune di Galatina (LE).

Riscontro per CdS.

Rif: Convocazione CdS per il 16.09.2025 – prot. ARPA Puglia n. 44614 del 23.07.2025.

In riferimento alla istanza di cui all'oggetto e ad integrazione del punto 11¹ del parere trasmesso da questa Agenzia con prot. n. 54271 del 16/09/2025, esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente (PMA) per la matrice "rumore", si concorda con il proponente circa la necessità di eseguire un monitoraggio acustico durante le fasi di cantiere individuata più gravose così come per la individuazione dei recettori e dei siti di misura. Si osserva nel contempo che non risultano individuate, in caso di accertato superamento dei limiti di cui alla L.R. 3/02, opportune misure di mitigazione dei livelli sonori, sia organizzative che procedurali che tecnologiche, che possano evitare il ricorso a richieste di deroga eventualmente formulate in osservanza all'impianto normativo innanzi richiamato.

Si concorda inoltre sulla necessità di eseguire un monitoraggio della durata di almeno 24 ore per ogni recettore nella fase di esercizio entro il primo anno di vita dell'impianto evidenziando che solo alla luce degli esiti dello stesso potrà essere valutato se tale autocontrollo possa ritenersi sufficiente o debba essere ripetuto nel tempo con opportuna frequenza.

Si evidenzia infine che non risulta essere trattata la matrice "radiazioni non ionizzanti" ed in particolare non risulta prevista alcuna azione di monitoraggio in relazione alle emissioni elettromagnetiche a bassa frequenza connesse con l'esercizio dell'impianto e la distribuzione dell'energia prodotta. Pertanto si richiede la proponente di sanare detta criticità.

Distinti Saluti.

Il dirigente della UOS
Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni
e supporto ai Servizi Territoriali
dott. geol. Oronzo Simone

Il GdL

Ing. Riccardo Iennarelli

Dott.ssa Angela Maria Scardia Scardia

Dott. Roberto Barnaba

titolario: 2.2.3

fascicolo: FER – INE GALATINA - PAUR

categoria: pareri

codice prestazione: V6 - PAUR_002

¹ Contributo fornito dall'U.O.S. Agenti Fisici del DAP BR-LE-TA