



*Direzione Industriale  
Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa Lecce  
Area Manutenzione Straordinaria  
Il Responsabile*

Spett.le  
Provincia di Lecce  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale  
PEC: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Spett.le  
MTC ENERGIA S.r.l.  
PEC: [mtcenergia@legalmail.it](mailto:mtcenergia@legalmail.it)  
PEC: [michele.trazza@ingpec.eu](mailto:michele.trazza@ingpec.eu)

Oggetto: D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica "Novoli Z.I.-3" di potenza nominale pari a 6.000 KVA, potenza installata pari a 6.249,10 Kw e relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione. Proponente: MTC ENERGIA S.r.l. (C.F. 05228160759) con sede legale in via Vito Mario Stampacchia 48, Lecce.

Indizione e convocazione di Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L. 241/1990, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D. Lgs. N. 152/2006. Sollecito acquisizione relazione sulle interferenze con opere AQP.

In riscontro alla nota Prot. 49162/2023 del 13/12/2023, di pari oggetto, acquisita in data 13/12/2023 con Prot. n. 81241/2023, si comunica che per poter rilasciare Nulla Osta per le opere in oggetto, necessita acquisire Relazione d'Interferenza, firmata da un tecnico abilitato, che fornisca una valutazione dei rischi legati alla vicinanza dell'elettrodotto alle condotte metalliche e che attesti la trascurabilità o l'assenza dell'interferenza elettromagnetica, peraltro già richiesta in data 12/10/2023 con nota Prot. n. 66747/2023.

Si resta in attesa di quanto chiesto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area  
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce  
Ing. Claudio Della Bona